

**UNIVERSITÉ DE LORRAINE**  
Direction du Patrimoine Immobilier  
34, Cours Léopold  
BP 25233  
54052 NANCY CEDEX

## TOUS NIVEAUX

## LOT 05 : ELECTRICITE



LOUVET SAS      TECHNIQUES  
DES FLUIDES

Bureau d'études

15, avenue de la garenne TEL : 03.83.28.85.85  
Boite postale n°694 FAX : 03.83.27.67.10  
54 063 NANCY CEDEX Mail : betlouvet@louvet.fr

25 044

|                |  |
|----------------|--|
| Numéro du plan |  |
|----------------|--|


APD

Octobre 2025

Sans échelle


EL 01

| Dessin | Vérification | Ind | Date   | Modification         |
|--------|--------------|-----|--------|----------------------|
| ABo    | RP           | 0   | Oct 25 | Création du document |
|        |              |     |        |                      |
|        |              |     |        |                      |
|        |              |     |        |                      |
|        |              |     |        |                      |
|        |              |     |        |                      |



- Complément DAI
- Complément diffuseur sonore
- Complément diffuseur lumineux
- Complément DM
- Remplacement porte DAS
- Bloc autonome de sécurité 60 Im





- rendement acoustique de 0.90 à 0.95 m
- LEGENDE ELECTRICITE**
- Section 2 PC + 1 L
  - Luminaires existants 400lm
- LEGENDE SECURITE INCENDIE**
- Détecteur manuel rouge (sans verre 90 cm et 130 cm)
  - Détecteur manuel vert (sans verre 90 cm et 130 cm)
  - Détecteur sonore avec flash
  - Bloc de sonnerie
  - Bloc d'éclairage d'urgence
  - Bloc : éclairage et reprise stabilité existant
  - Bloc : fourniture et pose stabilité existant

- Complément DAI
- Complément diffuseur sonore
- Complément diffuseur lumineux
- Complément DM
- Remplacement porte DAS
- Bloc autonome de sécurité 60 lm



- Remplacement PCF 1/2h + FP
- Reprise cloison et imposte CF1H
- Remplacement PCF DAS 1/2h + FP
- Complément diffuseurs lumineux

