TABLEAU DE CORRELATION SSI

GEFI ingénierie

LEGENDE :

- **X : MISE EN SERVICE**
- **F : FERMETURE**
- **O : OUVERTURE**
- **D : DEVERROUILLER**
- **A : ARRET**
- **B : BLOCAGE**

C M S I	CLOISONNEMENT																DESENFUMAGE										INTER - VERROUILLAGE				ARRÊT CTA / VMC	DEVERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS	ALARME GENERALE ET DIFFUSEURS LUMINEUX
	PORTES COUPE FEU				CLAPET COUPE-FEU												TRAPPES DE DESENFUMAGE				EXTRACTEURS / TOURELLES DE DESENFUMAGE												
	RDJ			R+1	RDC				R+1								RDC	R+1															
																	ZF01	ZF02	ZF03	ZF04	Moteur 1	Moteur 2	Moteur 3	Moteur 4	Moteur 5	Moteur 6							
	Portes avec contrôle de position de sécurité (fermée)			Portes avec contrôle de position de sécurité (fermée)	Clapet CF avec contrôle de position de sécurité (fermé)				Clapet CF avec contrôle de position de sécurité (fermé)								Trappes avec contact position d'attente (volet fermé) et de sécurité (volet ouvert) et ouvrants en façade avec contact de position de sécurité (ouvrants ouverts)							Installer un contact de position par débit.									CENTRALE ECS
	PCF entre la réserve boisson et la circulation	PCF entre la réserve bar et la circulation	PCF entre la lingerie et la circulation	PCF entre le local de stockage et la circulation	CCF01	CCF02	CCF03	CCF04	CCF05	CCF06	CCF07	CCF08	CCF09	CCF10	CCF11	CCF12	AF OD	AF OD	AF OD	AF OD	Coffret de relayage avec contact de position d'attente (ventilateur en veille)	Coffret de relayage avec contact de position d'attente (ventilateur en veille)	Coffret de relayage avec contact de position d'attente (ventilateur en veille)	Coffret de relayage avec contact de position d'attente (ventilateur en veille) et de sécurité (ventilateur en fonctionnement)	Coffret de relayage avec contact de position d'attente (ventilateur en veille)	Coffret de relayage avec contact de position d'attente (ventilateur en veille)	ZF01	ZF02	ZF03	ZF04			* TABLEAUX DE REPORT * DSNA * DIFFUSEUR LUMINEUX
ECS																																	
Niveaux / **ZONES DE DETECTION** / **N° DETECTEURS**																																	
RDJ — ZDM1																															D		X
RDJ — ZDA2																													A		D		X
RDJ — ZDA3				F	F	F																							A		D		X
RDJ — ZDA4				F	F	F																							A		D		X
RDC — ZDM5																															D		X
RDC — ZDA7							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											A		D		X
R+1 — ZDM6																															D		X
R+1 — ZDA8								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											A		D		X
FONCTION SUR L'UCMC																																	
DESENFUMAGE — RDC — ZF01																	O							X					B		A		
DESENFUMAGE — R+1 — ZF02																		O			X	X									A		
DESENFUMAGE — R+1 — ZF03																			O				X	X			B				A		
DESENFUMAGE — R+1 — ZF04																				O					X	X					A		
EVACUATION — ZA 1																																D	X