Modification du MR
(20 m3/h au lieu de 30 m3/h)

Bouchons à prévoir sur
Réseaux existants

CTA2
Existante

EXT2
Existante

Dim : Ø315
740 m3/h

Bouchon à prévoir sur
Réseau existant

Bouchons à prévoir sur
Réseaux existants

EXT3
Existante

Bouchons à
prévoir sur
Réseaux
existants

CTA3
Existante

CCF en dalle

Dim : Ø1300/400
11390 m3/h

Dim : Ø1500/450
15240 m3/h

Dim : Ø1200/400
10460 m3/h

CTA4
Existante

CTA6
Existante

Bouchon à prévoir sur
Réseau existant

Bouchon à prévoir sur
Réseau existant

Bouchon à prévoir sur
Réseau existant

Bouchon à prévoir sur
Réseau existant

Dim : Ø650/700
9335 m3/h

EXT4
Existante

Dim : Ø500/450
4670 m3/h

Dim : Ø450/500
4689 m3/h

ALR3

ALR2

ALR1

EXT6
Existante

DECONTA.
6.17 m²

BUREAU IBODE 3
15.16 m²

BUREAU IBODE 2
14.53 m²

DETENTE
39.30 m²

WC PERS
2.96 m²

MENAGE
6.59 m²

SAS ENTREE
8.76 m²

WC PERS
2.66 m²

PHARMACIE
23.55 m²

DECHOCAGE
41.25 m²

CIRCULATION
92.63 m²

SAS
10.19 m²

RESERVE ANESTH.
17.01 m²

REA NEO-NAT.
20.30 m²

CIRCULATION
38.91 m²

VIDOIR
6.65 m²

L. SALE
6.71 m²

SSPI
233.59 m²

DETENTE
14.72 m²

BUREAU ANESTH.
9.14 m²

Légende :

- Soufflage CTA2 existant
- Reprise CTA2 existant
- Soufflage CTA3 existant
- Reprise CTA3 existant
- Soufflage CTA4 existant
- Reprise CTA4 existant
- Soufflage CTA6 existant
- Reprise CTA6 existant
- Réseaux existants à supprimer
- Nouveaux réseaux de soufflage
- Nouveaux réseaux de reprise
- Dépose/repose des équipements techniques à prévoir par les lots techniques pour le renforcement de la structure

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
125, Rue de Stalingrad
93 009 Bobigny

RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D

93 009 Bobigny

ARCHITECTE
8, chemin des Groux de la Seine
78 750 MAREIL - MARLY
01.39.73.00.48 / 01.39.73.00.48

LEA LE GUYADER ESPINOUSE ARCHITECTES

BUREAU DE CONTROLE CONTROLE G
11, rue Albert Einstein
77 420 CHAMPS - SUR MARNE
09.82.50.61.49

CONFIANCE INGÉNIERIE
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

Plan d'implantation des équipements CVC RDC

Nomenclature des révisions

Indice	Date	Modifications
A	Décembre 2025	Première Diffusion

Dessiné par : LD	Vérifié par : DL
Echelle : 1 : 50	
Date : Décembre 2025	
Plan : CVC02	Affaire : Avicenne
Indice : A	Phase: DCE