



Légende :



Niveau de pression 2
+20 Pa (risque 2)



Niveau de pression 1
+5 Pa

NC

Niveau de pression NC
0 Pa (NC)

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANCE
PUBLIQUE

HOPITAUX
DE PARIS

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

125, Rue de Stalingrad
93 009 Bobigny

RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D



93 009 Bobigny

ARCHITECTE

8, chemin des Groux de la Selle
79 750 MARSEILLE - MARLY
01.39.73.00.48 / 01.39.73.00.48

LEA

BUREAU DE CONTROLE

CONTROL G

11, rue Albert Einstein
77 420 CHAMPS - SUR MARNE
09.82.50.61.49



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Plan zone de risque - RDC

Nomenclature des révisions				Dessiné par :	Vérifié par :
Indice	Date	Modifications		LD	DL
A	Décembre 2025	Première Diffusion		Echelle : 1 : 50	
				Date : Décembre 2025	
				Plan : ZDR01	Affaire :
					Avicenne
				Indice :	Phase:
				A	DCE