




Légende :




Niveau de pression 4  
+35 Pa (risque 4)



Niveau de pression 2  
+20 Pa (risque 2)



Niveau de pression 1  
+5 Pa



Niveau de pression NC  
0 Pa (NC)

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANCE PUBLIQUE  
HÔPITAUX DE PARIS

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS  
125, Rue de Stalingrad  
93 009 Bobigny

RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D



93 009 Bobigny

ARCHITECTE

8, chemin des Groux de la Selve  
79 750 MARSEILLE - MARLY  
01.39.73.00.48 / 01.39.73.00.48

LEA

BUREAU DE CONTROLE

11, rue Albert Einstein  
77 420 CHAMPS - SUR MARNE  
09.82.50.61.49



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN  
Tél. 03 21 79 90 79  
www.confiance-ingenierie.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Plan zone de risque - R+1

Nomenclature des révisions

Indice Date Modifications

A Décembre 2025 Première Diffusion

Dessiné par : LD

Vérifié par : DL

Echelle : 1 : 50

Date : Décembre 2025

Plan : ZDR02

Affaire : Avicenne

Indice : A

Phase: DCE