

Rapport de contrôle technique d'un ascenseur CE

N° 093134852501R002

Référence client | 1015447 DU 20/03/2025



Contrôle Technique des ascenseurs selon l'Arrêté du 07 août 2012 modifié

Entreprise | PAVILLON O
HCL
69437 LYON CEDEX 03

HEH
Latitude : 45.75939, Longitude : 4.82898

CT ASC-HEH-O-2



Adresse de facturation | HOSPICES CIVILS DE LYON
CSP FACTURES FOURNISSEURS
Sgl 10 5 Places D'Arsonval - Cs 43972
69003 LYON CEDEX 03

Lieu de vérification | PAVILLON O
HCL
69437 LYON CEDEX 03

Périodicité | QUINQUENNALE
Dates de vérification | 31/07/2025 au 21/08/2025

Nom et visa du signataire | PERNET LAURENT

Pièces jointes |

Observation(s) | Aucune observation constatée

Date du rapport | 21/08/2025



DEKRA Industrial SAS,
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008
LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B



ACT EXPLOIT LYON METROPOLE
36, avenue Jean Mermoz
CS 58212
69355 LYON CEDEX 08
Tél. : 04.72.78.13.55
SIRET : 43325083400010

Préambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.

D'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.

Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.

Propriété, conservation : Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité : Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements : Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.



Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS.....	4
APPAREIL : Ascenseur de charge - EVIN - ASC-HEH-O-2.....	5
GENERALITES.....	5
VERIFICATION.....	7



RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

*Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.*

SANS OBSERVATION

APPAREIL : Ascenseur de charge - EVIN - ASC-HEH-O-2**GENERALITES****RENSEIGNEMENTS GENERAUX***Situation administrative de la zone d'implantation**de l'appareil :* Assujettie au code du travail., Assujettie au règlement des Etablissements Recevant du Public. (E.R.P.)*Texte de référence :* Arrêté du 07/08/2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseur*Modifications effectuées sur l'installation de**l'appareil depuis la vérification précédente :* Pas de modification indiquée par l'exploitant.**CARACTERISTIQUES GENERALES***Fonction :* Ascenseur de charge*Marquage de conformité CE :* Oui*Numéro de l'organisme notifié :* 0831*Année de mise en service :* 1999*Référence interne :* ASC-HEH-O-2*Référence constructeur :* CTN 714*Utilisation spécifique :* Monte malade*Type :* Isolé*Marque :* EVIN*Société de maintenance :* KONE*Présence maintenancier :* Oui*Nom, prénom du technicien de maintenance :* PLAGNZRD*Nombre de niveaux :* 3*Nombre de services :* 1*Charge (en kg) :* 2000*Nombre de personnes :* 26*Porte cabine :* Porte automatique à ouverture latérale*Porte palière :* Porte automatique à ouverture latérale*Type de traction :* Adhérence*Machinerie :* Haute*Type de motorisation :* A vitesse variable*Parachute :* Oui*Limiteur : vitesse de prise en m/s :* 1,36*Type de manœuvre :* Collective descente*Vitesse nominale en m/s :* 1*Normes applicables à l'installation neuve :* NF EN 81-1 (11/1998)*Année de la modernisation :* 2023*Normes applicables aux transformations**importantes :* NF P 82-212 (11/2005)*Documents présentés :* Carnet d'entretien

Déclaration CE de conformité

Dernier rapport du contrôle technique

Dernière étude de sécurité

Notice d'instructions et d'entretien

Registre de sécurité

Documents mis à la disposition de DEKRA afin d'identifier les essais ou vérifications qui ont été réalisés dans le cadre du contrat d'entretien, et les conclusions associées, pour les points dont la dispense de vérification est possible :



Aucun document

RESULTATS DE LA VERIFICATION

En date du 31/07/2025

Aucune anomalie décelée. Les examens effectués dans la limite de la mission n'ont pas révélé d'anomalie ou de détérioration s'opposant à l'utilisation de l'appareil.

En présence de la déclaration de conformité et présence de la notice d'instructions, documents exigibles lors de la mise sur le marché, l'installation est présumée conforme aux règles de mises sur le marché. Les investigations du contrôle sont limitées à l'examen de l'état de conservation et à la vérification du fonctionnement de l'installation.



VERIFICATION**ETAT DE CONSERVATION**

Légende des avis : (S) Satisfaisant, (NS) Non Satisfaisant, (NV) Non Vérifié, (SO) Sans Objet

Légende de la nature des contrôles effectués :

P : Présence : Examen visuel consistant à s'assurer de la présence des dispositifs déterminants pour la sécurité.

R : Réalisation : Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles ou de prescriptions techniques, complété, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d'adéquation des composants.

E : Examen de conservation : Examen des parties visibles et accessibles sans démontage, ni mise en œuvre de moyens d'investigations particuliers. Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détérioration apparente susceptible de compromettre leur fonction et/ou d'être à l'origine de situations dangereuses.

F : Fonctionnement : Vérification, par réalisation d'essais, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.

(*) Ascenseur « CE » : ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 95/16/CE susvisée. Dans cette colonne, l'investigation de type « R » ne s'applique qu'aux éléments de remplacement mis en place ultérieurement à la mise en service.

- 1 - GAINE**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
1.1 Parois de protection	E	S		
1.2 Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours	R*EF	SO		
1.3 Garde pieds, seuils	E	S		
1.4 Moyens d'accès à la cuvette	E	S		
1.5 Eclairage	EF	S		

- 2 - CUVETTE**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
2.1 Etat général	E	S		
2.2 Dispositif d'arrêt	EF	S		
2.3 Dispositif de demande de secours	EF	S		
2.4 Refermeture porte palière (pêne carré)	EF	S		
2.5 Amortisseurs, socles, butées	R*EF	S		
2.6 Eclairage	EF	S		

- 3 - GUIDAGES**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
3.1 Eléments de guidage	E	S		

- 4 - EQUIPEMENTS DES PALIERS**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
4.1 Signalisation présence cabine, sens de déplacement	F	S		
4.2 Affichage (déplacement de la cabine)	EF	S		
4.3 Manœuvre pompiers	EF	S		
4.4 Organes de commande avec voyant	EF	S		

• **5 - PORTES PALIERES**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
5.1 Serrures, dispositifs de verrouillage (essai de masse, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection contre les projections de liquide)	R*EF	S		
5.2 Condamnation électrique – Contrôle de fermeture	R*EF	S		
5.3 Déverrouillages de secours	F	S		
5.4 Signal sonore et lumineux	EF	SO		
5.5 Eléments constitutifs (vitrage, structure, etc)	E	S		

• **6 - ORGANES DE SUSPENSION**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
6.1 Caractéristiques	R*	S		
6.2 Etat général	E	S		
6.3 Attaches	R*E	S		
6.4 Poulies, pignons, protecteurs	E	S		
6.5 Vérin	E	SO		
6.6 Affichage	E	SO		

• **7 - HABITACLE**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
7.1 Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	E	S		
7.2 Portes ou trappes de secours (contrôle de fermeture, verrouillage)	EF	S		
7.3 Faces de services	R*	S		
7.5 Porte de cabine (Protection passage)	EF	S		
7.6 Dispositif de verrouillage	R*EF	S		
7.7 Contrôle de fermeture de la porte de cabine	EF	S		
7.8 Eclairage normal	EF	S		
7.9 Ventilation	E	S		
7.10 Affichage	E	S		
7.11 Eclairage de secours	EF	S		
7.12 Garde pieds (déploiement contact électrique)	EF	S		

• **8 - ORGANES DE COMMANDE EN CABINE**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
8.1 Organes de commande	EF	S		
8.2 Dispositif d'arrêt en cabine	EF	SO		
8.3 Bouton de réouverture des portes	EF	S		
8.4 Dispositifs de demande de secours	R*EF	S		

- 9 - TOIT DE CABINE**

Éléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
9.1 Dispositif d'arrêt sur toit de cabine	R*EF	S		
9.2 Manœuvre d'inspection sur le toit	EF	S		
9.3 Balustrade	EF	S		
9.4 Dispositif de demande de secours sur toit de cabine	EF	S		

- 10 - CONTREPOIDS - ORGANES DE COMPENSATION**

Éléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
10.1 Éléments constitutifs des contre poids	E	S		
10.2 Éléments constitutifs des organes de compensation	E	SO		

- 11 - DISPOSITIFS DE SECURITE**

Éléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
11.1 Parachute cabine pour ascenseurs électriques - Essai par prise forcée du limiteur	R*EF	S		
11.2 Parachute contrepoids	R*E	SO		
11.3 Limiteur de vitesse	R*EF	S		
11.4 Dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée (ascenseurs électriques à adhérence)	E	S		
11.5 Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance	EF	SO		
11.6 Butée ou limiteur cabine (maintenance)	EF	SO		
11.7 Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	EF	SO		
11.8 Organe de liaison (position cabine)	EF	S		
11.9 Hors course en manœuvre normale	EF	S		
11.10 Limiteur de course inspection	EF	S		
11.11 Parachute et limiteur de vitesse pour ascenseurs hydrauliques	R*EF	SO		
11.12 Dispositif s'opposant à la dérive pour ascenseurs hydrauliques (Maxi 10 mm / 10 min)	E	SO		
Soupape de rupture - Clapet parachute		SO		

- 12 - LOCAUX DE LA MACHINE ET DES POULIES**

Éléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
12.1 Accès aux locaux	R*E	S		

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
12.2 Sol	E	S		
12.3 Accès intérieur(s) au local machine	E	S		
12.4 Interrupteur force motrice	R*EF	S		
12.5 Eclairage	R*EF	S		
12.6 Interrupteur d'arrêt local des poulies	R*EF	SO		

- 13 - MACHINE**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
13.1 Mécanismes / Freins	EF	S		
13.2 Manœuvre de secours manuelle	R*EF	S		
13.3 Manœuvre électrique de rappel	REF	S		
13.4 Protection des organes mobiles de transmission	E	S		
13.5 Précision d'arrêt de la cabine pour les établissements recevant du public	R*F	S		

- 14 - ELECTRICITE**

Eléments ou dispositifs vérifiés	Nature des contrôles	Avis	Obs	Motif de Non vérification
14.1 Interconnexion des masses métalliques	E	S		
14.2 Etat général des éléments constitutifs , y compris protection des circuits, disjoncteurs et circuit de terre	E	S		
14.3 Protection contre les contacts directs	E	S		