



REPERE		FM-01	FM-02	FM-03	CA-01 / CA-02			
DESIGNATION	GENERAL FM	RIDEAU D'AIR CHAUD	CENTRALE SSI	CENTRALE INTRUSION	CONTROLE D'ACCES VENTOUSES			
PUISSANCE (kW)		140W						
TENSION (V)	230V	230V	230V	230V	230V			
TYPE DE PROTECTION	300mA							
CALIBRE (A)	40A	10A	10A	10A	10A			
REPERE CABLE								
SECTION (mm²)		3G2.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²	2p 0.9mm²			
OBSERVATIONS DIVERSES								

priété

Rue de Marseille

Rue Raoul Servan

Légende:

- PC 2P+T 16A
- RJ45
- Centrale SSI
- Déclencheur Manuel
- Diffuseur Sonore
- Diffuseur Lumineux



UNIVERSITE DE LYON

102 RUE DE MARSEILLE - 69007 LYON



Electricité CFO CFA  
PLAN RDC  
VDI / SSI / CCA

B	17/01/2025	H.THIVEL	D.O.E.
A	14/10/2024	H.THIVEL	Première édition
Ind.	Date	Nom	Modifications



19, rue Poizat  
69100 VILLEURBANNE  
Tél : 04 72 12 20 20  
Fax : 04 72 91 65 67

Dessiné par :	H.THIVEL
Vérifié par :	F.LEFAIX
Date de création :	30/09/2024
N° Document :	EXE_0_004
N° Affaire :	AF24288
Echelle : 1/50	Format: mm

B