

INVENTAIRE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'ECS

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
	Bâtiment P				
P021	Tableau électrique		1		
P021	Disconnecteur	SOCLA type BA 27-60	1		
P021	Ballon ECS	THERMOR	1	2021	200 L
P021	Circulateur ECS	WILO type Z25	1		
P050	Disconnecteur	SOCLA type BA 28-60	1	2018	
P039	Ballon ECS	15L	1		
	Radiateurs				informatif : environ 100
	Bâtiment C				
C003	Tableau électrique		1		
C003	Echangeur à plaques chauffage	VIMATHERM type VT002ST31	1	2012	20 kW
C003	Pompe de circulation chauffage	WILO stratos pico 25/1-6	1	2012	19 émetteurs
C003	Vanne 3 voies régulation chauffage	SIEMENS SSB61	1	2012	
sanitaires C0009	Ballon ECS instantané	ATLANTIC	1	2012	50 L
	Radiateurs				informatif : environ 25
	Bâtiment D				
D006	Tableau électrique		1		
D006	Ballon ECS	ARISTON Andris lux 30EU	1	2003	30 L
	Bâtiment E				
E010	Tableau électrique		1		
E010	Pompe double réseau bat E & S	GRUNDFOS type magna 3D 32-80	3	2016	100 émetteurs
E010	Pompe double réseau bat G	SALMSON type DCX 32-80V	1	2016	40 émetteurs
E010	Pompe double réseau bat S	GRUNDFOS type magna 3D 50-150	1	2016	Sert à l'appoint de la batterie chaude S033
E010	Vanne 3 voies chauffage	SIEMENS SAS61	4	2016	
E010	Compteurs calories	ITRON CF ECHOII	5	2016	
E010	Ballon ECS	ATLANTIC	1	2012	300 L
E010	Circulateur ECS	GRUNDFOS type UP20.45N	1	2018	
E010	Disconnecteur	SOCLA type BA28/60	1	2018	
	Radiateurs				informatif : environ 70
	Bâtiment F				
Hangar	Tableau électrique		1		
Sanitaires	Ballon ECS		1		200 L
	Radiateurs				informatif : environ 20

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
	Bâtiment G				Sous-station bât E
G011	Tableau électrique		1		
G011	Ballon ECS	FAGOR type V30M	1		30 L
G117	Ballon ECS	FAGOR type V30M	1		30 L
	Radiateurs				informatif : environ 40
	Bâtiment H				Sous-station bât E
	Tableau électrique		1		
	Echangeur	CARRIER _ 10TEE-0040+023A00PNPV0JJ11	1	2023	
	Pompe double réseau	GRUNDFOS _ MAGNA 1D 40-150F	1	2023	
	Pompe double réseau	GRUNDFOS _ MAGNA 1D 32-100	1	2023	194 radiateurs FINIMETAL T6 3010 DECO + 8 radiateurs FINIMETAL DECO VERTICAL
	Pompe de relevage	INILIFT _ KP 150 AV1	1	2023	
	Têtes thermostatiques	OVENTROP AV9	202	2023	
	Tête thermostatiques	OVENTROP UNI XH	202	2023	
	Compteurs de calories réseau primaire	DHIEL 775BI	1	2023	
	Compteurs de calories réseau radiateurs	DHIEL 775BI	1	2023	
	Compteurs de calories réseau CTA	DHIEL 775BI	1	2023	
	Désemboueur	ATLANTIC MAG'NET EVO02	1	2023	
	vase d'expansion	REFLEX N80	1	2023	
	Régulation	SOFREL S4TH	1	2023	
	Chauffe eau	CLAGE CEX9	16	2023	
	Chauffe eau	CLAGE MCX4	9	2023	
	Chauffe eau	CLAGE MCX6	8	2023	
	Disconnecteur				
	Radiateurs				informatif : environ 200
	Bâtiment J				
J001	Tableau électrique		1		
J001	Pompe double de charge réseaux primaire	SALMSON type dill 408	1		
J001	Pompe double de circulation ECS et Chauffage bât ESTGZ	SALMSON type JRE 205-13/2	1		Distribue 3 sous-stations
J001	Pompe double de circulation ECS et Chauffage bât ABPCKLR	SALMSON type dill 406 22/3	1		Distribue 4 sous-stations
J001	Pompe doubl de circulation installations de climatisation	SALMSON type JRE 205 14/3-3G	1		Distribue 3 sous-stations
J001	Vanne 3 voies	LANDIS & GIR type SQL33.00	1		
J001	Vanne 3 voies	SIEMENS SQX 32	1		
J001	Maintien en pression + ballon tampon	PNEUMATEX type EG	1		
J001	Jauge cuve fuel		2		
J001	Détecteurs fuites cuve fuel		2		
J001	Pompe fuel	MOUVEX type AB3	2		2 kW
J001	Compteur eau		1		
J001	Disconnecteurs	SOCLA type BA27/60	1		

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
	Bâtiment K				
K004	Tableau électrique		1		
K004	Pompe double de circulation chauffage		1		
K004	Vanne 3 voies		1		
K005	bruleur cabine peinture	RIELLO type 464 M	1		
K006	Ballon ECS		1		50 L
K004	Tableau électrique		1		
	Radiateurs				informatif : environ 10
	Bâtiment L				
LS03	Tableau électrique		1		
LS03	Echangeur à plaques Chauffage et ECS	URANUS type U216D	1		Alimente également le bât R
LS03	Pompe double de circulation ECS	GRUNDFOS UP20-45	1		
LS03	Pompe double Chauffage Bât L	GRUNDFOS 3D 32-80	1		24 émetteurs
LS03	Pompe double Chauffage Bât R	GRUNDFOS 3D 40-80	1		13 émetteurs
LS03	Vanne 3 voies Chauffage Bât L	SIEMENS SAS61	1		
LS03	Vanne 3 voies Chauffage Bât R	SIEMENS SAS61	1		
LS03	Compteurs d'énergies	ITRON CF ECHOII	2		
LS03	Pompe puisard	GRUNDFOS type KP 200.1	1		
	Radiateurs				informatif : environ 20
	Bâtiment R				
R013	Tableau électrique		1		
R013	Préparateur ECS gaz	AO SMITH BFC30	1		300 L
R013	Pompe de circulation ECS Bât R	WILO type Z25	2		
R013	Pompe de circulation ECS Bât L	SALMSON NSB15-15B	1		
R013	Compteur eau réseau ECS		1		
	Radiateurs				informatif : environ 20
	Bâtiment S				Sous-station bât E
S033	Tableau électrique		1		
exterieur S033	Pompe à chaleur	CIAT AQUALIS 2	1	2008	12 kW
S033	Vanne 3 voies et batterie chaude	DN25 type VB161.25.10	2	2017	
S033	Vanne 3 voies et batterie chaude	DN25 type VB161.20.4	1	2017	
S033	Ballon de stockage	CHAROT 750L	1		
S009	ballon ECS		1		
	Radiateurs				informatif : environ 45
	Bâtiment T				Sous-station bât E
T001	Tableau électrique		1		
T001	Pompe double de circulation chauffage	SALMSON type CLX 20-50	1		10 émetteurs
T001	Vanne 3 voies	LANDIS & GIR type SQS 35	1		
T001	Ballon ECS	PACIFIC	1		50 L
T013	Ballon ECS		1		
	Radiateurs				informatif : environ 10

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
	Bâtiment Y				
Y007	Tableau electrique		1		
Y007	Ballon ECS		1		
	Radiateurs				informatif : environ 10
	Bâtiment Z				
ZS16	Tableau electrique		1		
ZS16	Ballon ECS bi-énergie	DE DIETRICH SRL300	1	1995	
ZS16	Pompe de circulation ECS	SALMSON type NSB 30-25 B	1	1995	
ZS16	Pompe double de circulation de chauffage	SALMSON type CLX 2050 T3	2	1995	
ZS16	Pompe double réseau primaire ECS	SALMSON type CLX 2050 T3	1	1995	
ZS16	Vanne 3 voies Chauffage	LANDIS & GIR type SQK 33.00	1	1995	
	Radiateurs				informatif : environ 100
	Extérieur				
	Disconnecteurs arrivée eau de ville		1		Arrivée zone OUEST
	Disconnecteurs arrivée eau de ville		1		Arrivée zone EST