

ANNEXE D AU CCTP 26AC05
Installations sous responsabilité Shom Brest Bergot

INVENTAIRE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATIONS

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
Bâtiment P					
P050	Réseau eau glacée	Panoplie réseau eau glacée équipée de vannes motorisées et accessoires	1	2018	
P053	Détente directe DATA CENTER	TOSHIBA type RAVS-SM1104TP-E digital inverter	1	2018	10 kW
P053	Détente directe DATA CENTER	TOSHIBA type RAV-SM1108CTP-E	1	2018	10 kW
P054 et P052	Réseau eau glacée DATA CENTER	SYSTEMAIR type VH15 gainables 2 tubes	2	2018	
P055	Détente directe DATA CENTER	STULZ type ASR 682A	1	2018	65 kW
P055	Réseau eau glacée DATA CENTER	STULZ type ASR 610CW	1	2018	65 kW
P021	Armoire de climatisation "Traceur"	BAUDIMENT WU190B	1	2023	
Bâtiment D					
Exterieur	Climatisation bureaux	DAIKIN type PURY P350YGM-A	2	2003	2 x 40kW (80kW)
Tous bureaux	Climatisation bureaux	DAIKIN type PLFY et PKFY	37	2003	
Bâtiment E					
E033	Climatisation labo	DAIKIN type RXS25G2V1B + FTXS25G2V1B	1	2008	
E034	Climatisation labo		1	2021	
E036	Climatisation labo	DAIKIN type RXS35G2V1B + FLXS35BVMB	1	2008	
E042	Climatisation labo	DAIKIN type RKS60F2V1B + FTKSFVB	1	2008	
E042	Climatisation labo	DAIKIN type RXS50G2V1B + FTKSFVB	1	2008	
E042	Groupe froid bain n°1		1		
	Groupe froid bain n°2	CIAT type CONDENSAT CL20A	1		
Bâtiment G					Sous-station bât E
Local technique	Climatisation	TOSHIBA type RAS-137SKV-EG + RAS-137SAV-EG	1		
Bâtiment H					Zone protégée (Mode accompagné)
	Unité extérieure locaux VDI H0199 et	MITSUBISHI multi split type MXZ-3F54VF3-E1	1	2023	
	Unité intérieure murale X2	MITSUBISHI murale type MSZ-AP25VGK-E2	1	2023	
	Unité extérieure locaux serveur RDC	MITSUBISHI multi split type MXZ-5F102VF-E1	1	2023	
	Unité intérieure murale X2	MITSUBISHI murale type MSZ-AP25VGK-E2	1	2023	
	Unité extérieure cage de faraday	MITSUBISHI type MUZ HR71 VF	1	2023	
	Unité intérieure cage de faraday	MITSUBISHI murale type MSZ-HR71VF	1	2023	
Bâtiment I					
I002	Climatisation local onduleur	MITSUBISHI type PCA RPP60KAQR2	1		
I002	Climatisation local onduleur	MITSUBISHI type PUHZ ZRP60VHAR	1		

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
	Bâtiment S				
	Pompe à chaleur "Archives"	CIAT type EREBA 17HT	1	2019	
	Bâtiment T				
	Climatisation split système	MITSUBISHI MSZ-AP15VGK	1	2022	
	Bâtiment Z				
Zone protégée	Coffret de régulation et de commande		2		
Couloir sous sol	Pompe circulation eau glacée	STATOS	1		
ZS02	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS03	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS04	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS05	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS06	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS07	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS08	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS09	Climatisation bureaux	AIRWELL	1		
ZS13	Climatisation	CIAT type CIATRONIC EXPAIR 2 DXA 010	1	2018	10 kW détente directe
ZS13	Climatisation	CIAT CW27	1	2018	27 kW eau glacée
ZS14	Climatisation	SYSTEMAIR type SC60HC SYSCOIL 2	1	2018	Eau glacée
ZS17	Climatisation	CIAT type MAJOR LINE CH	1		Eau glacée
	Extérieur				
SHELTER	Climatisation shelter acoustique	AIRWELL type WINDOW	4		
DATA CENTER	Groupe froid n°1	CIAT type LDH 540V	1	2014	140 kW
DATA CENTER	Groupe froid n°2	CIAT type LDH 540V	1	2014	140 kW