

INVENTAIRE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ET DE TRAITEMENT D'AIR

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
Bâtiment P					
P005	VMC double flux bureaux		1		
P018	Extracteur plastifieuse		1		Entraînement direct
P021	Centrale de traitement d'air	CARRIER type 39FB 81	1	1989	16 bouches + 4 clapets coupe-feu
P023	Armoire de commande et de puissance		1	2001	
P023	Centrale de traitement d'air	WESPER	1	2001	
P035	Centrale de traitement d'air	HYDRONIC type CTB22	1		Coffret de commande avec variateur
P046	VMC sanitaires		1	2018	
P053	Ventilation locaux DATA CENTER	France AIR type CANAL AIR C100	1	2018	1 clapet coupe-feu
P054	Ventilation locaux DATA CENTER	France AIR type CANAL AIR C100	1	2018	1 clapet coupe-feu
P055	Ventilation locaux DATA CENTER	France AIR type CANAL AIR C100	1	2018	1 clapet coupe-feu
	Gaines de ventilation				indicatif : 50m
	Bouche ventilation				indicatif : 40
Bâtiment C					
C003	VMC double flux bureaux	VIM type CAD HR UP 800	1	2012	26 bouches + 2 clapets coupe-feu
C003	VMC double flux sanitaires	VIM type KMDT 05	1	2012	6 bouches
	Gaines de ventilation				indicatif : 100m
	Bouche ventilation				indicatif : 25
Bâtiment D					
	VMC double flux BOUSSOLE		1	2003	4 bouches
	VMC double flux bureaux		1	2003	21 bouches + 2 clapets coupe-feu
	VMC double flux sanitaires		1	2003	6 bouches + 2 clapets coupe-feu
	Gaines de ventilation				indicatif : 100m
	Bouche ventilation				indicatif : 40

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
	Bâtiment E				
Labo de chimie	Extracteur sorbonnes		1	1985	
Labo de chimie/école	VMC simple flux sanitaires + archives	EASYVEC compact 300	1	2017	7 bouches + 3 clapets coupe-feu
DMGS bureaux	VMC simple flux sanitaires		1	2011	
DMGS douches + archives	VMC simple flux		1	2011	3 bouches + 1 clapets coupe-feu
E029	VMC double flux salle de réunion		1		6 bouches
	Gaines de ventilation				indicatif : 20m
	Bouche ventilation				indicatif : 10
	Bâtiment F				
Batiment Météo	VMC simple flux		1		18 bouches
	Bâtiment G				Sous-station bât E
Exterieur	VMC Bureaux		1		16 bouches
	Gaines de ventilation				indicatif : 10m
	Bouche ventilation				indicatif : 50
	Bâtiment H				
	CTA 1	HYDRONIC AX'R Classic RHE taille 30	1	2023	
	CTA 2	HYDRONIC AX'R Classic RHE taille 30	1	2023	
	CTA 3 Rdc	HYDRONIC AX'R Classic RHE taille 20	1	2023	
	CTA 4 salle de conseil	HYDRONIC AX'R Vertical	1	2023	
	Registre motorisé	France AIR CLD	2	2023	
	Clapet coupe feu	France AIR REF500-4EVO-ME FDCB	4	2023	
	Clapet coupe feu	France AIR CIRCE-4EVO-ME FDCB	3	2023	
	Cartouche coupe feu	France AIR ALDES CF1-D125	3	2023	
	Bouches ventilation		134	2023	
	Gaines de ventilation				indicatif : 350m
	Bâtiment I				Sous-station bât E
I002	Extracteur local		1		
I002	Registre motorisé sur admission d'air	BELIMO	1		
	Bâtiment K				
	cabine peinture				
	caisson double flux atelier				installation 2022-2023
	Bâtiment L				
Batiment L	VMC simple flux sanitaires		1		
Batiment L	VMC simple flux chambres		1		
	Gaines de ventilation				indicatif : 35m
	Bouche ventilation				indicatif : 20

N° du local	Libellé du type d'installation	Marque et référence	Nbre	Date de mise en service	Observations
Bâtiment R					
	VMC simple flux sanitaires	France AIR type MV5	1		2 bouches
	VMC simple flux clients		1		
	Extracteur plonge	CIAT TH450	1		Hotte
	Extracteur cambuse	TUVACO D4RC 1700	1		3 bouches
	Extracteur pian cuisine	France AIR type SIMOUN 560-40T avec variateur de fréquence SENSEO DRIVE 3	1		Hotte
	Extracteur four	VIM type GTBL-1-031-0504/8P + coffret de démarrage	1		Hotte
	Gaines de ventilation				indicatif : 30m
	Bouche ventilation				indicatif : 10
Bâtiment S					
S033	Centrale de traitement d'air archives / magasin papier	WESPER type WTA30	1	1985	10 bouches + 3 clapets coupe-feu
Sanitaires	VMC simple flux sanitaires	EASYVEC compact 300	1	2017	3 bouches
S003	Extracteur laboratoire électronique		2	1985	Hotte
	Extraction imprimante 3D		1	2025	
	Gaines de ventilation				indicatif : 10m
	Bouche ventilation				indicatif : 15
Bâtiment T					
T001	Extracteur de fumée	FUMEX	1		
Bâtiment Y					
	Centrale double flux salle de réunion	ATIB VERSO R1300	1		
	VMC Sanitaires	ATIB SVE	1		
	Grille de reprise	ATIB PPF	9		
	Diffuseur plafonnier	ATIB Colibri	18		
	Gaines de ventilation				indicatif : 30m
	Bouche ventilation				indicatif : 10
Bâtiment Z					
ZS13	Extracteur	France AIR type CANAL AIR C100	1	2018	Intervention 2h
ZS14	Extracteur	France AIR type CANAL AIR C100	1	2018	Intervention 2h
ZS17	Extracteur	France AIR	1		
ZS18	Sorbonne laboratoires		1	2021	
Sanitaires	Extracteur				
	Gaines de ventilation				indicatif : 40m
	Bouche ventilation				indicatif : 15