

ANNEXE G AU CCTP 26AC05

LISTE DES PETITES FOURNITURES DUES DANS LE CADRE DU FORFAIT

Nettoyage - propreté

Produits de nettoyage des sols et des appareillages

Puisard

Flotteur, clapet, joints

Sécurité

Sable

Voyants

Éclairage

Tubes d'éclairage, ampoules

Étiquetage réglementaire

Étiquetage

Peinture - calorifuge

Peinture, calorifuge, stop rouille (RUSTOL)

Stockage fioul

Accessoires de jauge (cadran, raccords, pot de décantation)

Bouchon de chaînette sur raccord de remplissage

Circuit fioul

Poignée et volant de vanne

Filtres, cartouches de filtre, manomètres, joints

Accessoires de vanne police (verre de rechange sur boîte contenant la vanne, câble, attaches, poignée, poulie, marteau brise-glace)

Flexibles pour brûleur

Circuit gaz

Poignée et volant de vanne

Filtres, manomètres, joints

Verre sur coffret de coupure gaz

Clapet

Échangeur de chaleur

Joints, filtres, purgeurs

Thermomètres et manomètres

Traitement anti-corrosion

Circuit hydraulique et accessoires

Joint et tresses et garnitures de pompe

Manchon anti-vibratile, remplacement avant rupture

Poignée et volant de vanne

Purgeur automatique et manuel

Tamis ou cartouche de filtre

Clapet

Additifs : peinture anticorrosion, graisse, dégrippants, silicones, baguettes de soudure, produits de traitement d'eau, etc.

Vis, rivets, rondelle, écrous

Production d'eau chaude sanitaire

Groupe de sécurité, soupape de sécurité

Cartouche de mitigeur

Anode

Joint et filtres

Thermomètres et manomètres

Purgeur automatique et manuel

Tamis ou cartouche de filtre

Additifs : Produits de traitement d'eau etc.

Caisson d'extraction et réseau de gaine

Courroie, poulie

Visserie, boulonnerie, roulements

Plots vibratiles

Manchette souple

Fusible de clapet coupe-feu et de volet de désenfumage

Pressostat et tube de liaison

Additifs : peinture anticorrosion, graisse, dégrippants, joint et mastic d'étanchéité des gaines, etc.

Centrales de traitement d'air et réseau de gaine

Filtre sur l'air (*)

Courroie, poulie

Visserie, boulonnerie, roulements

Pressostat et tube de liaison

Plots vibratiles

Manchette souple

Fusible de clapet coupe-feu et de volet de désenfumage

Complément de liquide des manomètres à colonnes

Détecteur ionique, boîtier et tubes de liaison

Pièces pour humidificateurs

Additifs : peinture anticorrosion, graisse, dégrippants, joint et mastic d'étanchéité des gaines, filtres, etc.

(*) Filtres : La périodicité peut être inférieure ou supérieure à 3 mois pour les installations munies d'un système de mesure de l'encrassement. Le contractant doit alors réaliser un changement de filtre à chaque signalisation du système de mesure. La périodicité n'est jamais supérieure à 1 an.

Le contractant doit mettre à jour, à chacune de ses interventions, le livret d'entretien « chapitre filtration ». Le livret indique les références des filtres, les valeurs de leur efficacité, les pertes de charge maximales au débit nominal (selon les

indications du fabricant de filtres) dont le dépassement doit entraîner le remplacement de filtre.

Le contractant doit faire en sorte qu'en aucun cas les installations ne fonctionnent sans filtre.

Les filtres ne sont en aucun cas nettoyés et rechargés. Tout remplacement se fait par un filtre neuf dont l'efficacité n'est jamais inférieure à celle du filtre d'origine.

Le contractant fournira les bons de livraisons des filtres indiquant les références et équipements associés

Groupe de froid, pompe à chaleur, roof top

Ressorts et clapets des boîtes à clapets des compresseurs frigorifiques semi-hermétiques

Pressostats de sécurité HP / BP, thermostat de sécurité de refoulement

Vanne Schrader

Liaisons capillaires

Filtre déshydrateur

Détendeur thermostatique

Additifs : compléments d'huile, de fluide frigorigène jusqu'à 5 kg, etc.

Courroie, poulie

Visserie, boulonnerie, roulements

Plots vibratiles

Manchette souple

Clapets, filtres, joints

Manomètre et thermomètre

Thermostat

Voyants de signalisation

Climatiseur et circuit de fluide frigorigène

Plot anti-vibratile

Manomètre

Complément de fluide frigorigène jusqu'à 5 % de la capacité de l'équipement et du circuit concerné

Clapets et filtres

Graissage paliers

Voyants de signalisation

Robinet de ventilo-convecteur, volant motorisé ou thermostatique (remplacement ou complément)

Cylindre réservoir des humidificateurs autonomes à vapeur

Tube d'évacuation des condensats, raccords et joints d'étanchéité

Flexible de raccordement

Joints

Volants et leviers de vanne

Filtre sur l'air

Échangeur de chaleur

Filtre sur l'air

Électrode, sonde d'ionisation

Sonde

Joints et complément de tresses

Robinet de radiateur

Volant manuel ou thermostatique (remplacement ou complément)

Additifs : peinture anti-corrosion, graisse, dégrippant, etc.

Électricité et régulation

Joint

Sondes, capteurs

Bobine de vanne magnétique

Graisse, dégrissant, agents protecteurs, vis, rivets, ressorts, rondelle, écrous, capot

Cosses électriques, fiche, serre câbles

Contacteurs, thermiques, borniers, relais, bobines, barre de terre, interrupteur, bouton poussoir

Disjoncteurs, disjoncteurs magnétothermiques

Fusibles, boîtes à fusibles

Diodes

Voyants de signalisation et luminaires d'éclairage intérieur des armoires

Presse-étoupe

Piles et batteries des régulateurs

Temporisations, relais temporisés, contacts temporisés

Thermostat d'ambiance

Horloge

Complément d'étiquetage

Canalisations, robinetterie, compteur, manomètre, filtre et clapet

Vis, rivets, rondelle, écrous

Tresses, joints et garniture de pompe

Manchon anti-vibratile, remplacement avant rupture

Vanne, clapet

Anti-bélier

Tamis ou cartouche de filtre

Additifs : peinture anti-corrosion, graisse, dégrissants, silicones, baguettes de soudure, etc.

Cette liste n'est pas exhaustive. De manière générale, toutes les pièces et fournitures dont le montant est inférieur au seuil fixé au CCAP sont à la charge du titulaire.