

ZONE : DDA		
REP.	DESIGNATION	DEBITS
DDA S1	Caisson de Soufflage Surventilation.	8720 m³/h.
DDA E1	Extracteur Surventilation.	8590 m³/h.
SAS	Caisson de Soufflage Suppression peler ascenseur.	3000 m³/h.
EXT 1	Extracteur Suppression rapide.	3000 m³/h.
DDA E2	Extracteur Surventilation.	4000 m³/h.
DDA E3	Extracteur Surventilation.	3330 m³/h.
EXT 3	Extracteur Sanitaires.	630 m³/h.
DDA S2	Caisson de Soufflage Surventilation.	5620 m³/h.
DDA S3	Caisson de Soufflage Surventilation.	6480 m³/h.
DDA E4	Extracteur Surventilation.	6320 m³/h.
EXT 4	Extracteur Abîmer.	180 m³/h.

ZONE : VETERINAIRE		
REP.	DESIGNATION	DEBITS
SV S1	Caisson de Soufflage Surventilation.	5610 m³/h.
SV E1	Extracteur Surventilation.	6110 m³/h.
SV S2	Caisson de Soufflage Surventilation.	5690 m³/h.
SV E2	Extracteur Surventilation.	5390 m³/h.
EXT 5	Extracteur Sanitaires.	520m³/h.
EXT 6	Extracteur Archives Montes Sous-Sol.	450m³/h.

REP.	DESIGNATION	DEBITS
DDA E7	Extracteur Local Fumeur.	300m³/h.

