



# RAPPORT DE VERIFICATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE NO. 248032EXT

Code Client / Agence: 0002532 - O  
No. de Contrat: CONTRAT CN1600706

Type de Controle: Vérification Périodique  
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: BV2409890  
No. de BL:  
Nom du Technicien: PERRAUD YOANN  
Nom 2eme Technicien: HERVOUET JULIEN  
Nom du Signataire:

Date de Fin du Controle: 21/06/2024

**DDETS**  
**185 BD MARECHAL LECLERC**  
**85020 LA ROCHE S/YON CEDEX**

## BLOCS

N° Ordre	Emplacement	Niveau	No. Client	Type	Marque	Vérifié	Conformité BAES	Bloc Défectueux	Défaut SATI	Remplacé	Observations
1	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+4	1	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
2	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+3	2	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
3	CIRCULATION BUREAU BAT B (PLAFOND)	R+3	3	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
4	PATIO BAT B / BAT C	R+3	4	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
5	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+4	5	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
6	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+4	6	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
7	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+4	7	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
8	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+4	8	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
9	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+4	9	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
10	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+4	10	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
11	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	11	BAES 45 lm / 1 h SATI	EATON	x	x				
12	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	12	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
13	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	13	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
14	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	14	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
15	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	15	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
16	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	16	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
17	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+3	17	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
18	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	18	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
19	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	19	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
20	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	20	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
21	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	21	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
22	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	22	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
23	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	23	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
24	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+2	24	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x			x		
25	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+2	25	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				

EXTINCTEURS NANTAIS - Parc Industriel - 34, rue de la Vertonne - 44120 VERTOU  
Tel: 02 40 80 08 90 - Fax: 02 40 34 67 77 - Email: extincteurs.nantais@ensi-incendie.fr



# RAPPORT DE VERIFICATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE NO. 248032EXT

Code Client / Agence: 0002532 - 0  
No. de Contrat: CONTRAT CN1600706

Type de Controle: Vérification Périodique  
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: BV2409890  
No. de BL:  
Nom du Technicien: PERRAUD YOANN  
Nom 2eme Technicien: HERVOUET JULIEN  
Nom du Signataire:

Date de Fin du Controle: 21/06/2024

**DDETS**  
**185 BD MARECHAL LECLERC**  
**85020 LA ROCHE S/YON CEDEX**

26	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+2	26	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
27	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+2	27	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
28	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+1	28	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
29	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+1	29	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
30	CIRCULATION BUREAU BAT A	R+1	30	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
31	CIRCULATION BUREAU BAT A	R+1	31	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
32	CIRCULATION BUREAU BAT A	R+1	32	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
33	CIRCULATION BUREAU BAT A	R+1	33	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
34	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	34	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
35	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	35	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
36	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	36	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
37	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	37	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
38	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	38	BAES 45 lm / 1 h SATI	EATON	x	x				REMPLACÉ CE JOUR VU AVEC MR HEURTEAUX
39	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	39	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
40	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	40	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
41	CIRCULATION BUREAU BAT C	R+1	41	BAES 45 lm / 1 h SATI	EATON	x	x				
42	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+1	42	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
43	CIRCULATION BUREAU BAT B	R+1	43	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
44	CIRCULATION ACCUEIL BAT B	RDC	44	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
45	CIRCULATION ACCUEIL BAT B (PLAFOND)	RDC	45	Bloc Ambiance 360 lm / 1 h SATI	EATON	x	x				
46	CIRCULATION ACCUEIL BAT B	RDC	46	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
47	ENTREE ACCUEIL BAT B (PLAFOND)	RDC	47	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
48	ENTREE BAT B	RDC	48	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
49	ENTREE BAT B	RDC	49	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
50	ENTREE ACCUEIL BAT B (PLAFOND)	RDC	50	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
51	ATTENTE ACCUEIL BAT B (PLAFOND)	RDC	51	Bloc Ambiance 360 lm / 1 h SATI	EATON	x	x				
52	CIRCULATION ACCUEIL BAT A	RDC	52	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				



# RAPPORT DE VERIFICATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE NO. 248032EXT

Code Client / Agence: 0002532 - O  
No. de Contrat: CONTRAT CN1600706

Type de Controle: Vérification Périodique  
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: BV2409890  
No. de BL:  
Nom du Technicien: PERRAUD YOANN  
Nom 2eme Technicien: HERVOUET JULIEN  
Nom du Signataire:

Date de Fin du Controle: 21/06/2024

**DDETS**  
**185 BD MARECHAL LECLERC**  
**85020 LA ROCHE S/YON CEDEX**

53	SALLE DE REUNION BAT A	RDC	53	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
54	SALLE DE REUNION BAT A (PLAFOND)	RDC	54	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
55	SALLE DE REUNION BAT A	RDC	55	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
56	CIRCULATION SALLE DE REUNION BAT A	RDC	56	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
57	CIRCULATION SALLE DE REUNION BAT A	RDC	57	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
58	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	58	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
59	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	59	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
60	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	60	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
61	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	61	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
62	SORTIE SECOURS BUREAUX BAT C	RDC	62	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
63	CIRCULATION BUREAU BAT C (PLAFOND)	RDC	63	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
64	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	64	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
65	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	65	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
66	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	66	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
67	SORTIE SECOURS BUREAU BAT C	RDC	67	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
68	CIRCULATION BUREAU BAT C	RDC	68	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
69	CIRCULATION BUREAU BAT B	RDC	69	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
70	CIRCULATION BUREAU BAT B	RDC	70	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
71	CIRCULATION BUREAU BAT B	RDC	71	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
72	ESCALIER BAT B	R+4	72	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
73	ESCALIER BAT B	R+4 / R+3	73	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
74	ESCALIER BAT B	R+3	74	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
75	ESCALIER BAT B	R+3 / R+2	75	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
76	ESCALIER BAT B	R+2	76	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
77	ESCALIER BAT B	R+2 / R+1	77	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
78	ESCALIER BAT B	R+1	78	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
79	ESCALIER BAT B	RDC	79	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
80	ESCALIER BAT B	RDC	80	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				

EXTINCTEURS NANTAIS - Parc Industriel - 34, rue de la Vertonne - 44120 VERTOU  
Tel: 02 40 80 08 90 - Fax: 02 40 34 67 77 - Email: extincteurs.nantais@ensi-incendie.fr



# RAPPORT DE VERIFICATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE NO. 248032EXT

Code Client / Agence: 0002532 - 0  
No. de Contrat: CONTRAT CN1600706

Type de Controle: Vérification Périodique  
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: BV2409890  
No. de BL:  
Nom du Technicien: PERRAUD YOANN  
Nom 2eme Technicien: HERVOUET JULIEN  
Nom du Signataire:

Date de Fin du Controle: 21/06/2024

**DDETS**  
**185 BD MARECHAL LECLERC**  
**85020 LA ROCHE S/YON CEDEX**

81	ESCALIER BAT C	R+ 4	81	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
82	ESCALIER BAT C	R+ 4 / R+ 3	82	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
83	ESCALIER BAT C	R+ 3	83	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
84	ESCALIER BAT C	R+ 3 / R+ 2	84	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
85	ESCALIER BAT C	R+ 2	85	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
86	ESCALIER BAT C	R+ 2 / R+ 1	86	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
87	ESCALIER BAT C	R+ 1	87	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
88	ESCALIER BAT C	R+ 1 / RDC	88	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
89	ESCALIER BAT C (PLAFOND)	RDC	88 BIS	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
90	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 4	89	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
91	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 4 / R+ 3	90	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
92	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 3	91	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
93	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 3 / R+ 2	92	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
94	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 2	93	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
95	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 2 / R+ 1	94	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
96	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 1	95	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
97	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	R+ 1 / RDC	96	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
98	ESCALIER BAT C COTE ASCENSEUR	RDC	97	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
99	ESCALIER ACCES SOUS-SOL BAT A	RDC	98	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
100	ESCALIER ACCES SOUS-SOL BAT A	RDC / R-1	99	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
101	ESCALIER ACCES SOUS-SOL BAT A	R-1	100	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
102	CIRCULATION -1 LOCAL INFORMATIQUE	R-1	101	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
103	TGBT	R-1	102	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
104	TGBT	R-1	103	Bloc Portatif	Luminox	x	x				
105	SAS ACCES VIDE SANITAIRE	R-1	104	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
106	VIDE SANITAIRE	R-1	105	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
107	VIDE SANITAIRE	R-1	106	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
108	VIDE SANITAIRE	R-1	107	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				

EXTINCTEURS NANTAIS - Parc Industriel - 34, rue de la Vertonne - 44120 VERTOU  
Tel: 02 40 80 08 90 - Fax: 02 40 34 67 77 - Email: extincteurs.nantais@ensi-incendie.fr



# RAPPORT DE VERIFICATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE NO. 248032EXT

Code Client / Agence: 0002532 - 0  
No. de Contrat: CONTRAT CN1600706

Type de Controle: Vérification Périodique  
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: BV2409890  
No. de BL:  
Nom du Technicien: PERRAUD YOANN  
Nom 2eme Technicien: HERVOUET JULIEN  
Nom du Signataire:

Date de Fin du Controle: 21/06/2024

**DDETS**  
**185 BD MARECHAL LECLERC**  
**85020 LA ROCHE S/YON CEDEX**

109	LOCAL INFORMATIQUE	R-1	108	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
110	LOCAL INFORMATIQUE	R-1	109	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
111	CIRCULATION -1 LOCAL INFORMATIQUE	R-1	110	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
112	CIRCULATION -1 LOCAL INFORMATIQUE	R-1	111	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
113	CIRCULATION -1 LOCAL INFORMATIQUE	R-1	112	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
114	CIRCULATION -1 LOCAL INFORMATIQUE	R-1	113	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
115	LOCAL CLIM	R-1	114	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
116	LOCAL CLIM	R-1	115	Bloc Portatif	Luminox	x	x				
117	CIRCULATION -1	R-1	116	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
118	CIRCULATION -1	R-1	117	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
119	LOCAL DDTES CS34/CS35	R-1	118	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
120	LOCAL (CLASSOTHEQUE MDPH)	R-1	119	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
121	LOCAL ARCHIVE DDAF	R-1	120	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
122	LOCAL ARCHIVE DDSV	R-1	121	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
123	LOCAL POUBELLES	R-1	122	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
124	CIRCULATION -1	R-1	123	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
125	CIRCULATION -1	R-1	124	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
126	CHAUFFERIE	R-1	125	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
127	CHAUFFERIE	R-1	126	Bloc Portable	Luminox	x	x				DÉBRANCHÉ À NOTRE ARRIVÉE : REMIS EN SERVICE CE JOUR
128	CIRCULATION -1	R-1	127	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
129	ATELIER	R-1	128	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				
130	SORTIE SECOURS -1	R-1	129	BAES 45 lm / 1 h SATI	Luminox	x	x				

## TELECOMMANDE

N° Ordre	Emplacement	Niveau	No. Client	Marque	Type	Vérifié	Efficacité Fonctionnement	Remplacé	Observations
1	TGBT	R-1	1	Luminox	TL 500	x	x		

EXTINCTEURS NANTAIS - Parc Industriel - 34, rue de la Vertonne - 44120 VERTOU  
Tel: 02 40 80 08 90 - Fax: 02 40 34 67 77 - Email: extincteurs.nantais@ensi-incendie.fr



## RAPPORT DE VERIFICATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE NO. 248032EXT

Code Client / Agence: 0002532 - 0  
No. de Contrat: CONTRAT CN1600706

Type de Controle: Vérification Périodique  
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: BV2409890  
No. de BL:  
Nom du Technicien: PERRAUD YOANN  
Nom 2eme Technicien: HERVOUET JULIEN  
Nom du Signataire:

Date de Fin du Controle: 21/06/2024

**DDETS**  
**185 BD MARECHAL LECLERC**  
**85020 LA ROCHE S/YON CEDEX**

### Synthèse des Opérations: BLOCS

Vérifié : **130**  
Bloc Défectueux : **0**  
Remplacé ce jour : **0**

#### NOTA:

\* COUP. ÉLEC. EN GAINÉ TECHNIQUE DE CHAQUE ÉTAGES DE CHAQUE BATIMENTS / TGBT -1 / ATELIER -1

### Nom et Signature du Client

### Signature du Technicien