








Nota général :

- Type de fondations :
- Superficielles : Semelles filantes et isolées
  - Plancher bas : dalle portée sur terre-plein ou sur vide sanitaire
- Horizon d'ancrage :
- Ancrage de 30cm dans la formation "2" - Arènes sableuses marron ocre moyennement compactes
- Profondeur hors gel : 50cm par rapport au terrain fini
- Contrainte admissible :  $Q_{eLS} = 0,2 \text{ MPa}$
- Sismique :
- Zone de sismicité : 2 (faible)
  - Classe de sol : A
  - Risque de liquéfaction : Non requis en zone 2
  - Classe de ductilité : DCL
  - Système de contreventement : Planchers diaphragme béton; voiles de stabilité en béton
  - Catégorie d'importance : III -  $\gamma = 1,2$
  - Coefficient de comportement :  $q = 1,5$

ce plan, propriété exclusive de L.E.A., est strictement confidentiel et ne peut être copié ou diffusé sans son autorisation écrite			
Maitre d'ouvrage :	Centre Hospitalier Esquirol 115 rue du Docteur Marcland 89170-87022 Limoges CEDEX Mareil-Marly Tel : 05 55 43 19 80 E-mail : directiontechniques@ch-esquirol-limoges.fr	 <b>LEA</b> LEA ESQUIROL LIMOGES	Dernière mise à jour : 23/12/2025
Maitre d'oeuvre :	LEA 8 Chemin des Groux de la Selle 78750 Mareil-Marly Tel : 01 39 73 00 47 - Fax : 01 39 73 00 48 E-mail : contact@lea-architecte.fr		
Opération :	Extension du Bâtiment Adrien DANY - Centre Hospitalier Esquirol		
Adresse :	2 Avenue Marlin Luther King		
Bureau d'étude Technique TCE :	NOVAM Ingénierie Pôle Actif Océan, 5 rue Copernic 85300 Challans Tel : 02 23 25 01 30 E-mail : contact@novam-ingenierie.com	 <b>NOVAM</b>	Description : Passage DCE
Economiste de la construction :	VANGUARD Construction 5 à 11, 5 rue Paul Bert 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine Tel : 01 80 89 99 60 E-mail : ch.esquirol@cabinetvanguard.com	 <b>VANGUARD</b>	Date : 23/12/2025
Bureau d'étude Développement durable :	LESENIR (VIZEA) 59 Avenue Augustin Dumont 92240 Malakoff Tel : 01 84 19 69 00 E-mail : contact@vizea.fr	 <b>VIZEA</b>	Ind : A
Bureau d'étude ACOUSTIQUE :	Groupe GAMBA 153 rue du Colombier 31670 LABEGE Tel : 05 62 24 36 76 E-mail : contact@gamba.fr	 <b>GAMBA</b>	
Bureau d'étude PAYSAGISTE :	Agence B - Jardins et Paysages Tonne 1 Chemin des Carreaux 31670 Labège Tel : 09 84 49 88 50 E-mail : agenceb.paysages@gmail.com	 <b>Agence B</b>	
Bureau de contrôle :	SCOCOTEC 5, place des Frères Mongeotier -CS 20732 Guyancourt 78152 St-Quentin-en-Yvelines Cedex		
Coordonnateur SPS :	Bureau Veritas		
			
Plan de référence			
COFFRAGE PH R+3 EST			
A0	Comme indiqué	YAN	
2424	DCE	NOV	MOE
STR	COF	ZBE	R+3
011	NOUVEAU	F. NUMERO	A
N. PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT
DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NOUVEAU
NOUVEAU	F. NUMERO	A	