

Bâtiment	Localisation	Marque	Caractéristique	Type	Numéro de série		Année	GAZ	Charge total de gaz	
									kg	1.eq.CO2
FROID										
Cuisine	Toiture Terrasse - Groupe d'eau glacée - CTA Préparation	LENNOX	L33620201	RE FAC/SA/TACO81SM	377C3879		2007	R 410-A	19,5	40,72
Cuisine	Local Technique Etage - Circuit eau Glacée - Maintien Pression	GITRAL	3 bars	MB50	429189					
Cuisine	Local Technique Etage - Circuit eau Glacée - Ballon Tampon	CHAROT	300litres	NC 3103	964636		1993			
Cuisine	Local Technique Etage - Circuit eau Glacée - Pompes Doubles	GRUNDFOSS	400v-1140w-2,30A-2800tr/mn	UPK50-180	Modèle A		1998			
Cuisine	Local Départ Chariot - Chambre Froide Positive (Chaussette)	GUNTNER	28bar/-1bar	S-GHF 040.1B/14-AW	400/566010.0001		2004			
Cuisine	Préparation Froide Positive 2 (Chaussette)	WOLF KLIMATECHNICK	0,48Kw-2,2A-220v	KG15/9163	536406/01					
Cuisine	Préparation Froide Positive 1 (Chaussette)	WOLF KLIMATECHNICK		KG15/9163	536406/02					
CHAMBRES FROIDES POSITIVES										
Cuisine	Chambre Froide Positive PCA N°1	EMBRACO		UP - 5E6018G5 - EAE00	102429005253		2025	R449-A	6,9	9,64
	Chambre Froide Positive PCA N°2	EMBRACO		UP - 5E6018G5 - EAE00	102506000624		2025	R449-A	6,9	9,64
Cuisine	Chambre froide positive 8ter	DANFOSS		OP-MPTM008DYP00G	205295CG2225		2025			
Cuisine	Chambre Froide Positive 8bis	DANFOSS		OP-MPTM008DYP00G	205285CG2225		2025			
Cuisine	Local Barquette Chambre Froide Positive BOF	TECUMSEK		TAGT 45612 HR	3H86030210		2025	R 449-A	5,525	7,72
Cuisine	Chambre Froide Positive Sas 7bis	TECUMSEK		CAE 8460Z - FZ	6B 88330200	53C271710155818		R 404-A	1,16	4,55
Cuisine	Chambre Froide Positive Sas 4bis	TECUMSEK			22G211925503B40430202			R 404-A	1,4	5,49
Cuisine	Chambre Froide Positive Fruits et Légumes (SAS Production)	MS34TB		AEZ9440Z	6497530200	77707/140/111140		R 404-A	2	7,84
CHAMBRES FROIDES NEGATIVES										
Cuisine	Chambre Froide Négative 4 (surgelés)	TECUMSEK WINTSYS	Mono 240v 50hz RLA=9,25A Ga	WINFH2480ZXC	20G29073309DK15030202 - OF:012789415		2021	R 404-A	3,5	13,73
Cuisine	Chambre Froide Négative 7 (surgelés) N7	TECUMSEK		SILFH 25 11 PTX	15240458		2025	R 452-A		
Cuisine	Circulation 5 - Chambre Froide Négative	HOSHIZAKI		HFE 140B	U00112K					
CELLULES DE REFROIDISSEMENT										
Cuisine	Cellule N°1	FRIGINOX					2024			
Cuisine	Cellule N°2	FRIGINOX					2024			