

HOPITAL MARIN - Annexe 1-E - Inventaire des installations : CLIMATISEURS liste non exhaustive

BATIMENT	LOCAUX	MARQUE	TYPE		N° SERIE	VOLT	PUISS.	AMP	ANNEE	GAZ	Charge total de gaz	
											kg	T.eq.CO2
PASTEUR+A5:N46C27A5:A5:L48	LIEU DE JOUR	Climatiseur MITSUBISHI		PUP3YGAA	4F0001284	400	3	5,23	2007	R407C	3,3	5,85
PASTEUR	BEBES	Climatiseur MITSUBISHI	MR SLIM	PUHZ-P100YKA.TH	1ZP00555	400		11,5	2023	R410A	3,5	7,31
RIBADEAU DUMAS	Atelier/Rééducation/Réserve/Salle Staff	Climatiseur DAIKIN		RXYSQ6P8V1B	3PW42239-36N	230	4	27	2013	R410A	4	8,35
RIBADEAU DUMAS	REEDUCATION	Climatiseur HITACHI	RAS 4HNVRNSE3E	4KE91302		230	2,5	11,3	2014	R410A	3,6	7,52
RIBADEAU DUMAS	ROUGE	Climatiseurs MITSUBISHI	MR SLIM	PUHZ-P140YHA.TH	1ZP00821	400		11,5	2023	R410A	4	8,35
RIBADEAU DUMAS	JAUNE	Climatiseurs MITSUBISHI	MR SLIM	PUHZ-P140YHA.TH	26P00231	400		11,5	2023	R410A	4	8,35
RIBADEAU DUMAS	BLEU	Climatiseurs MITSUBISHI	MR SLIM	PUHZ-P140YHA.TH	26P00251	400		11,5	2023	R410A	4	8,35
RIBADEAU DUMAS	VERT	Climatiseurs MITSUBISHI	MR SLIM	PUHZ-P140YHA.TH	26P00239	400		11,5	2023	R410A	4	8,35
RIBADEAU DUMAS	LOCAL ONDULEUR	Climatiseur MITSUBISHI		MUZ-SF50VE	5004546T	230	5	7,6	2015	R410A	1,55	
BERTIN ITSAS	LIEU DE JOUR+ SALON	Climatiseur HITACHI		RAS-6FSNME	4OE91690	400	6,9	16	2020	R410A	3,6	7,52
BERTIN ITSAS	CHAMBRE 11	Climatiseur HITACHI		RAC-25NPE	01711	230	3,5	6,9	2023	R32	0,86kg	
BERTIN AINARA	Local Technique combles	Climatiseur HITACHI		RAS-08FSXNME	80202B30201677	400	11,2	18	2023	R410A	8,77 t CO2 eq	
MORANCE	Local Technique combles	Climatiseur HITACHI		RAS-08FSXNME	80202B30201663	400	11,2	18	2023	R410A	8,77 t CO2 eq	
MORANCE	Local Technique combles	Climatiseur HITACHI		RAS-08FSXNME	80202B30201678	400	11,2	18	2023	R410A	8,77 t CO2 eq	
MORANCE	Local Technique combles	Climatiseur HITACHI		RAS-90NP5E	223222179088	400	10	11,75	2023	R32		
ADAMSKI	LIEU DE JOUR RDC	Climatiseur MITSUBISHI 1		PUH P200MYA	18UH0435	400	20,9	23,7	2006	R407C	6	10,64
ADAMSKI	LIEU DE JOUR ETAGE	Climatiseur MITSUBISHI 3		PUH P200MYA	18UH0463	400	20,9	23,7	2006	R407C	6	10,64
ROTONDE	SALLE D'ACTIVITE (coté mer - OUEST)	Climatiseur HITACHI		RAC - DJ60 PHAE	23C224146001	400	2			R32		
ROTONDE	SALLE D'ACTIVITE (coté mer - EST)	Climatiseur PANASONIC	INVERTER	CU RE24HKE	7543800261	230	3,2	14,6	févr-08	R410A		
ROTONDE	ATELIER (coté EST)	Climatiseur PANASONIC	INVERTER	CU RE9 JKE	7566301555	230		,	janv-09	R410A	3,44 t CO2eq	
ROTONDE	SALLE SNOEZELLEN (Coté OUEST)	Climatiseur PANASONIC	INVERTER	CU RE9 JKE	7566304748	230			janv-09	R410A		
BRETONNEAU	LIEU DE JOUR+ SALON RDC + étage	Climatiseur HITACHI		RAS-4HNC1E	4PE78190	400	9,63	15,5	2021	R410A	3,6	7,52
BRETONNEAU	lieu de vie étage - Toiture terrasse	Climatiseur HITACHI		RAM-90NP5E	2162303867	400	10	11,75	2023	R32		
MARFAN	LIEU DE JOUR Kaneta/Abbadia Etage	Climatiseur MITSUBISHI	CITY MULTI	PUMY P125YHMA	73U00395	400	12	6,83	2008/09	R410A	8,6	17,96
MARFAN	LIEU DE JOUR Txingudi/Jaizkibel RDC	Climatiseur MITSUBISHI	CITY MULTI	PUMY P100YHMA	84U00023	400	10	5,28	2008/04	R410A	8,5	17,75
COLBERT	SALLE DE SPORT1/LARRUN1/BELCENIA2/LOYA1	Climatiseur MITSUBISHI	DRV	PUHY P200YKB-A1-TH	73P00326	400	5,81	9,3	2019	R410A	6,5	13,57
COLBERT	SALLE DE SPORT2/LARRUN2/BELCENIA2	Climatiseur MITSUBISHI	DRV	PUHY P200YKB-A1-TH	73P00350	400	5,81	9,3	2019	R410A	6,5	13,57
GRANCHER	GROUPE 3 - Lieu de vie - Goxoki - 1er étage	Climatiseur MIDEA	SPLIT	MO-48N8-R-1		400	12	14	2025	R32	2,9	
GRANCHER	GROUPE 1 - Lieu de vie - Etxola - RDC	Climatiseur MITSUBISHI 2		PU P125YHA	6D0000058	400	12	15,1	2006	R410A	5	10,44
GRANCHER	GROUPE 4 - Lieu de vie - Iduskia - 1er étage	Climatiseur HITACHI R410A	RAS 4HNVE		4FE65594	230	4,8	24,3	2007	R410A	3,6	7,52
GRANCHER	GROUPE 2 - Lieu de vie - Kabia - RDC	Climatiseur HITACHI	RAS 4HNVE		4FE65568	230	4,8	24,3	2007	R410A	3,6	7,52
TROUSSEAU	Lieu de vie	Climatiseur MITSUBISHI 3	MR SLIM	PU P100YHA	6D0000213	400	10	11,3	2006	R410A	5	10,44
TROUSSEAU	Lieu de vie - BELCENIA	Climatiseur MITSUBISHI 3		PUH P200MYA	18UH0447	400	20	18,5	2006	R407C	6	10,64
TROUSSEAU	Lieu de vie - LOYA	Climatiseur MITSUBISHI 3		PU P140YHA	6D0000176	400	14	18,7	2006	R410A	5	10,44
POLE ADMINISTRATIF	LOCAL INFORMATIQUE	Climatiseur MITSUBISHI ELECTRIC		MXZ-3E68VA	81P00851	400	2,38	18	2018/01	R410A	2,7	5,64
POLE ADMINISTRATIF	LOCAL INFORMATIQUE	Climatiseur DAIKIN	INVERTER	RXS20G2V1B	J019724	230		8	2009	R410A	0,8	1,67
PUI	Local Technique extérieur - locaux intérieurs	Climatiseur HITACHI		RAS-10FSXNME	4PE52639	400	11,8	19	2020	R410A	5,5	11,48
PUI	Local Technique extérieur - L.T. compresseur	Climatiseur HITACHI		RAC-50WEF	6402	230	2,2	5,6	2020	R32		
BLANCHISSERIE	salle détente	Climatiseur MITSUBISHI		MUZ-AP25VG	97C13703TR	230	3,2	3,6	2019	R32		
CUISINE	3 salles de réunion étage	Climatiseur HITACHI	173kg	RAS-8FSXNME	80202L30317315	400	11,2	18	2023	R410A	4,2 - 6,2 -10,4 kg	
Loge	Salle RGT/RGI	Climatiseur TOSHIBA		RAV - GM 561 ATP-E	22400481	400	3		2022	R32		
climatiseurs mobiles												