

HÔPITAL MARIN Marché CVCD Annexe 3 Détail des prestations
HOPITAL MARIN Chaufferies production chauffage

Détails des prestations	Fréquences							Observations
Chaudières C1 et C2	J	H	M	T	S	A	B	
Mise en service des installations						X		
Mise à l'arrêt des installations						X		
Vérification du fonctionnement		X						
Ramonage des chaudières						X		
Ramonage des carneaux						X		
Ramonage des conduits de fumées						X		
Contrôles de combustion (CO, CO ² , O ² , T°, rendements)				X				Mesures non limitatives, établissement d'une fiche à remettre aux ST
Nettoyage et contrôle brûleurs, dispositifs de détection et contrôle de la flamme, inspection tête brûleurs, réglages				X				
Graissage biellettes et articulations						X		
Démontage, nettoyage et réglage complet des brûleurs						X		
Essais de fonctionnement des sécurités			X					
Manœuvre des soupapes sur les chaudières					X			
Contrôle des soupapes sur les chaudières						X		
Permutation chaudières			X					
Préparation et assistance pour visites réglementaires					X			
Pompes de circulation	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification du fonctionnement		X						
Contrôle échauffement moteurs			X					
Contrôle échauffement paliers			X					
Contrôle presses étoupes			X					
Réfection presses étoupes							X	
Vérification accouplements			X					
Vérification et graissage paliers			X					
Permutation des pompes			X					
Maintien de pression	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification du fonctionnement		X						
Contrôle hauteur manométrique			X					
Contrôle niveau bache			X					
Contrôle pompes alimentaires			X					
Contrôle des dispositifs pression maxi/mini			X					
Manœuvre de la soupape					X			
Contrôle de la soupape						X		
Essais de fonctionnement des sécurités			X					
Permutation des pompes			X					
Vannes 2 voies, Régulation chaudières	J	H	M	T	S	A	B	
Contrôle de fonctionnement automatique et manuel des vannes		X						
Contrôle des programmes			X					
Contrôle de fonctionnement des régulations		X						
Réglage et optimisation des points de consigne		X						
Contrôle de l'étanchéité des vannes			X					
Vérification des valeurs des sondes					X			
Contrôle fonctionnement servo-moteurs			X					
Contrôle des températures de départ en fonction des points de consigne		X						
Graissage biellettes et articulations						X		
Vannes et robinetteries	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification étanchéité des vannes et robinets				X				
Resserrage joints et presse-étoupes				X				
Réfection joints et presse-étoupes							X	
Graissage vannes et robinets						X		
Resserrage boulonnerie des brides							X	
Recherche fuites et réparations			X				X	
Permutation et manœuvre des vannes et robinets			X					
Contrôle et entretien des purgeurs						X		
Contrôle manchons antivibratiles			X					
Remplacement manchons antivibratiles							X	
Elimination des dépôts, nettoyage et brossage			X					
Adoucisseur	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification et remplissage du niveau du bac de produit de sel		X						

Contrôle du bon fonctionnement de l'appareil			X					
Réglage de l'appareil							X	
Vidange du bac à saumure					X			
Nettoyage canne d'aspiration					X			
Vérifications et réglages de la vanne VPREG			X					
Remplacement filtre circuit d'alimentation							X	
Electricité	J	H	M	T	S	A	B	
Contrôle tension et intensité de tous les matériels						X		Suivant données constructeur
Contrôle et resserrage de toutes les connections						X		
Contrôle des contacteurs et discontacteurs						X		
Contrôle d'échauffements			X					
Remplacement lampes de signalisation							X	
Contrôle des sécurités, des alarmes et protections			X					
Contrôle d'isolement des différents équipements : moteurs...						X		
Vérification de la tenue des mises à la terre						X		
Dépoussiérage armoires							X	
Gaz	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification des vannes manuelles coupures générales chaufferie et blanchisserie				X				Vannes situées sous coffres entrée chaufferie
Vérification des vannes motorisées				X				
Vérification étanchéité des vannes et robinets				X				
Resserrage joints et presse-étoupes				X				
Resserrage boulonnerie des brides						X		
Recherche fuites et réparations			X				X	
Vérification sécurités et détection gaz étalonnage détecteurs, suivant réglementation						X		Remise aux ST d'un certificat de contrôle
Chaudières C3 et C4	J	H	M	T	S	A	B	
Mise en service des installations						X		
Mise à l'arrêt des installations						X		
Vérification du fonctionnement		X						
Essais de fonctionnement des sécurités					X			
Ramonage des conduits de fumées						X		
Contrôles de combustion (CO, CO ² , O ² , T°, rendements)				X				Mesures non limitatives, établissement d'une fiche à remettre aux ST
Nettoyage et contrôle brûleurs, dispositifs de détection et contrôle de la flamme, inspection tête brûleurs, réglages						X		
Démontage, nettoyage et réglage complet des brûleurs						X		
Manœuvre des soupapes sur les chaudières					X			
Contrôle des soupapes sur les chaudières						X		
Générique	J	H	M	T	S	A	B	
Nettoyage des locaux et enlèvement des déchets			X					
Contrôle des divers thermomètres, manomètres, pressostats...			X					
Vérification des circuits hydrauliques						X		
Dépannages des installations							X	Tous les jours de la semaine, samedis, dimanches et jours fériés 24h/24
Révision générale de tout le matériel						X		
Présence d'un technicien lors des visites réglementaires par un organisme de contrôle							X	
Suivi du carnet de chaufferie	X	X	X	X	X	X	X	A chaque intervention
Signalement de la présence du technicien aux ST	X	X	X	X	X	X	X	A chaque intervention avec remise d'une feuille d'intervention aux ST
J : journalier H : hebdomadaire M : mensuel T : trimestriel S : semestriel A : annuel B : autant que de besoins								