

HOPITAL MARIN Chaufferie production vapeur

Détails des prestations	Fréquences							Observations
Chaudières vapeur	J	H	M	T	S	A	B	
Mise en service des installations							X	
Mise à l'arrêt des installations							X	
Vérification du fonctionnement		X						
Nettoyage des niveaux		X						
Ramonage de la chaudière						X		
Ramonage du conduit de fumées						X		
Contrôles de combustion (CO, CO², O², T°, rendements)				X				Mesures non limitatives, établissement d'une fiche à remettre aux ST
Nettoyage et contrôle brûleur, dispositif de détection et contrôle de la flamme, inspection tête brûleur, réglages				X				
Graissage biellettes et articulations						X		
Démontage, nettoyage et réglage complet du brûleur						X		
Essais de fonctionnement des sécurités		X						
Vérification des automates d'autocontrôle, alarmes		X						
Manœuvre des soupapes sur la chaudière					X			
Contrôle des soupapes sur la chaudière						X		
Préparation et assistance pour visites réglementaires						X		
Détartrage							X	
Pompe alimentaire chaudière	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification du fonctionnement		X						
Contrôle échauffement moteur		X						
Contrôle échauffement paliers		X						
Contrôle presse étoupe		X						
Réfection presses étoupes							X	
Vérification accouplements			X					
Vérification et graissage paliers			X					
Bâche alimentaire chaudière	J	H	M	T	S	A	B	
Contrôle niveaux maxi/mini		X						
Contrôle alimentation		X						
Contrôle des divers manomètres et pressostats			X					
Essais de fonctionnement des sécurités			X					
Vidange et nettoyage de la bâche						X		
Contrôle annuel du disconnecteur sur alimentation EF suivant réglementation						X		Remise aux ST d'un certificat de contrôle
Adoucisseur	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification et remplissage du niveau du bac de produit de sel		X						
Contrôle du bon fonctionnement de l'appareil			X					
Réglage de l'appareil							X	
Vidange du bac à saumure					X			
Nettoyage canne d'aspiration					X			
Vérifications et réglages de la vanne VPREB			X					
Remplacement filtre circuit d'alimentation							X	
Pompe doseuse	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification et remplissage du niveau du bac de produit		X						
Vérification et contrôle du dosage		X						
Réglage du doseur		X						
Entretien et contrôle des garnitures du clapet d'aspiration et de refoulement			X					
Vérification et nettoyage de la crépine d'aspiration			X					
Purge et nettoyage du kit d'injection			X					
Suivi du traitement d'eau	J	H	M	T	S	A	B	
Analyse de l'eau de chaudière		X						
Purges et extractions		X						
Analyse des eaux de la bâche alimentaire		X						
Analyse de l'eau brute et traitée de l'adoucisseur		X						
Contrôle du régulateur automatique d'alimentation		X						

Assistance technique au fournisseur en traitement							X	Produits de traitement fournis par l'Hôpital Marin
---	--	--	--	--	--	--	---	--

Vannes et robinetteries	J	H	M	T	S	A	B	Sur l'ensemble du réseau vapeur chaufferie, distributions et alimentations machines
Vérification étanchéité des vannes et robinets				X				
Resserrage joints et presse-étoupes				X				
Réfection joints et presse-étoupes							X	
Graissage vannes et robinets						X		
Resserrage boulonnerie des brides							X	
Recherche fuites et réparations			X				X	
Manceuvre des vannes et robinets			X					
Contrôle et entretien des purgeurs					X			
Elimination des dépôts, nettoyage et brossage			X					

Electricité	J	H	M	T	S	A	B	
Contrôle tension et intensité de tous les matériels						X		Suivant données constructeur
Contrôle et resserrage de toutes les connections						X		
Contrôle des contacteurs et discontacteurs						X		
Contrôle d'échauffement			X					
Remplacement lampes de signalisation							X	
Contrôle des sécurités, des alarmes et protections			X					
Contrôle d'isolement des différents équipements : moteurs...						X		
Vérification de la tenue des mises à la terre						X		
Dépoussiérage armoires							X	

Gaz	J	H	M	T	S	A	B	
Vérification vanne manuelle coupure générale				X				
Vérification des vannes motorisées				X				
Vérification étanchéité des vannes et robinets				X				
Resserrage joints et presse-étoupes				X				
Resserrage boulonnerie des brides						X		
Recherche fuites et réparations			X				X	
Vérification sécurités et détection gaz suivant réglementation					X			Remise aux ST d'un certificat de contrôle

Générique	J	H	M	T	S	A	B	
Nettoyage des locaux et enlèvement des déchets			X					
Contrôle des divers thermomètres, manomètres, pressostats...			X					
Vérification des circuits hydrauliques					X			
Dépannages des installations							X	Tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 8h à 18h
Révision générale de tout le matériel						X		
Présence d'un technicien lors des visites réglementaires par un organisme de contrôle						X		1 visite chaudières, 1 visite sécurités auto-contrôle (conduite sans présence humaine)
Suivi du carnet de chaufferie	X	X	X	X	X	X	X	A chaque intervention
Signalement de la présence du technicien aux ST	X	X	X	X	X	X	X	A chaque intervention avec remise d'une feuille d'intervention aux ST
J: journalier H: hebdomadaire M: mensuel T: trimestriel S: semestriel A: annuel B: autant que de besoins								