

8. MATERIELS CONCERNES

UC 1			
Type de matériel	Marque	Modèle	Fonction
Compresseur	Atlas Copco	GA15+	
Sécheur Adsorption	Atlas Copco	MED25	
Cuve	SCO	500L	

UC 1			
Type de matériel	Marque	Modèle	Fonction
Compresseur	Atlas Copco	GA15+	
Sécheur Adsorption	Atlas Copco	MED25	
Cuve	SCO	500L	

UC 3			
Type de matériel	Marque	Modèle	Fonction
Compresseur	Atlas Copco	GA15+	
Sécheur Adsorption	Atlas Copco	MED25	
Cuve	Pauchard	500L	

UC 4			
Type de matériel	Marque	Modèle	Fonction
Compresseur	Atlas Copco	GA15VSD+	
Sécheur Adsorption	Atlas Copco	MED25+	
Cuve	Pauchard	500L	

Cuves tampon réseaux				
Type matériel	Marque	Volume	N° de série	Date de fabrication
Cuve	X Pauchard	1000 L	V4861	1995

Compresseur HP	
Marque	Modèle
Bauer	GIB 12.2-5.5MV

EM-PM-0410241515-B	
CHU DE BORDEAUX	Page 15 sur 41

Ce document est la propriété de DUFFAU et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.

DUFFAU | 11 avenue Pierre Corneille | Z.A Thouars | 33400 TALENCE | Tél. : 05 57 35 49 49 | Fax : 05 57 35 49 40

N° TVA intracommunautaire FR 02 377 970 132 – SIRET 377 970 132 00017 – 377 970 132 RCS BDX – APE 4669 B – SAS DUFFAU – Capital 1 308 000 Euros

	Cadre secours	
	Cadre N° 1	Cadre N° 2
Marque constructeur	EM - Anzin	EM - Anzin
Capacité	235 m ³	240m3
Pression de service	200 bars	200 bars

	Marque	Nombre
Poste de détente	Novair	1
Automate programmable	Atlas Copco	1
Terminal d'exploitation	Schneider Magélis XBT F 024 110	1
Traitements condensats	Owamat N° 4	UC1 à UC4

	Marque	Nombre
Contrôleur de débit	Krohne H250/FM40/ESK	1
Contrôleur de CO	Drager Polytron	1
Contrôleur de CO2	Drager Polytron	1