

Organisation fonctionnelle du C.M.S.I.

ENSM Marseille - Marseille - CNB

Zones de détection	Zones de sécurité	Fonctions	MC20	Voyant	DCT commandés	
Bat D RDC Circulation Bat D RDC Circulation (1:1240) Bat D 1er Etage Circulation Bat D 1er Etage Circulation (1:1316) Bat D Déclencheurs Manuel Bat D Déclencheurs Manuel (1:1455)	UGA	ZC Bat D.	1	1	[1.01.102.30] PCF Bat D	
<div>Temporisation avant commande : 0 sec</div> <div>Autoriser la commande manuelle : Oui</div> <div>Verrous : Aucuns</div>						

Bat J RDC Locaux à risques Bat J RDC Locaux à risques (1:1666) Bat J RDC Circulation Bat J RDC Circulation (1:1671) Bat K RDC Circulation Bat K RDC Circulation (1:1690) Bat K 1er Etage Circulation Bat K 1er Etage Circulation (1:1700) Bat J 1er Etage Circulation Bat J 1er Etage Circulation (1:1711) Bat I 1er Locaux à risques Bat I 1er Locaux à risques (1:1716) Bat I 1er Etage Circulation Bat I 1er Etage Circulation (1:1736) Bat I RDC Circulation Bat I RDC Circulation (1:1747) Bat J RDC Déclencheurs Manuel Bat J RDC Déclencheurs Manuel (1:1864) Bat K RDC Déclencheur Manuel Bat K RDC Déclencheur Manuel (1:1870) Bat K R-1 Déclencheur Manuel Bat K R-1 Déclencheur Manuel (1:1874) Bat K 1er Etage Déclencheur Manuel Bat K 1er Etage Déclencheur Manuel (1:1878) Bat J 1er Etage Déclencheurs Manuel Bat J 1er Etage Déclencheurs Manuel (1:1882) Bat I Declencheurs Manuel Bat I Declencheurs Manuel (1:1888) Bat K 1er Etage Locaux Bat K 1er Etage Locaux (1:2241) BAT I RDC Locaux à Risques BAT I RDC Locaux à Risques (1:2274) BAT K R-1 Locaux à Risques BAT K R-1 Locaux à Risques (1:2276)	UGA	ZC Bat I/J/K	1	2	[1.01.102.40] PCF Bat I/J/k [1.01.103.20] PCF Bat.K R+1 / Rdc	
<div>Temporisation avant commande : 0 sec</div> <div>Autoriser la commande manuelle : Oui</div> <div>Verrous : Aucuns</div>						

Organisation fonctionnelle du C.M.S.I.

ENSM Marseille - Marseille - CNB

Zones de détection	Zones de sécurité	Fonctions	MC20	Voyant	DCT commandés	
Bat F 1er Locaux à risques Bat F 1er Locaux à risques (1:1432)	UGA	ZC Bat F	1	3	[1.01.102.10] PCF Bâtiment F Rdc	
BAT F 1er Etage Déclencheurs Manuel BAT F 1er Etage Déclencheurs Manuel (1:1495)						
Bat F RDC Bat F RDC (1:2459)						
Bat F RDC Déclencheurs Manuel Bat F RDC Déclencheurs Manuel (1:2460)						
Temporisation avant commande : 0 sec						
Autoriser la commande manuelle : Oui						
Verrous : Aucuns						