ETAGE 1 NIV. +2.10 = 142.10
DETECTEUR DE FUMEES DE TYPE OPTIQUE LINEAIRE
VIDE
VIDE
Dépose des VTC existants (à ré-fixer/ouvrage-support sur rideau) + trous forés ⌀ 16 cm
Ouverture à créer dans le GT existant 550 x 700 mm ht
Réservation/trous-fileaurage incendie optique (incendie circulaire calibrage), tous passages confinés
Châssis GT 350 x 350 mm, avec soufflage (y compris trappe) + asservissement marche
Dépose/repose/remplacement Gaine Textile(s) existante(s) par neuve, y compris remplacement diffuseur EG (de/vers) :
- Manchon PC DN500 ht
- Manchon TEE DN500 HV x12
- Manchon Piquage/Buses x8
- TE PVC ⌀160
Dépose/repose/remplacement FP faux plafond (type) Dalle
Réservation/trous Faux plafond 600 x 600 mm (~4,3 m²)
Réservation/trous Faux plafond 600 x 600 mm (~4,3 m²)
Réservation/trous Faux plafond 600 x 600 mm (~4,3 m²)
Réservation/trous Faux plafond 600 x 600 mm (~20,4 m²)
- Trous ⌀ 16 ct
- Trous ⌀ 25 ct
- Réservation incendie (2 ct)
- Détecteur de présence (2 ct)
Réservation/trous (à créer) pour passage mousse+plâtre + calorifugeage
Calorifugeage étanchéité tuyau + manchette
Dépose/repose/remplacement Grille de soufflage/reprise 600x600 ht
Dépose/repose/remplacement Grille de soufflage/reprise 600x600, etc. + chapeau 1 300 x 600 ht
Grille de transfert à 35 dB(A) (par 17 ct)
Ventilateur à construire Voir détail coupe
Réservation/trous (à créer) pour passage mousse+plâtre + calorifugeage
Limite électrique
Z
Aile Sud
Aile Nord
Aile Ouest
Aile Est
Cour d'honneur
Cour N 2
Cour N 3
Cour N 4
Cour N 5
Cour N 6
Cour N 7
Cour N 8
Cour N 9
Cour N 10
Cour N 11
Cour N 12
Cour N 13
Cour N 14
Cour N