

PRINCIPE DE REPERAGE - ASSERVISSEMENT	
NATURE DU D.A.S.	NATURE DE L'ELEMENT DEPORTE
INITIALE DU BATIMENT	INITIALE DU BATIMENT
NIVEAU D'IMPLANTATION DU D.A.S.	NIVEAU D'IMPLANTATION DE L'ELEMENT DEPORTE
XXXX XXXX XXXX	XXXX XXX XXXX
EXE1	EXE1
NUMERO CHRONO DU D.A.S.	NUMERO CHRONO DE L'ELEMENT DEPORTE
XXXX.XXX.EDX.XX.XX	XXXX.XXX.XXXX
ORDRE DE CABLAGE DU DAS	ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE
LIGIERELIAS DE CABLAGE DU DAS	NUMERO DE BOULE DE L'ELEMENT DEPORTE
ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE ASSOCIE	NUMERO DE L'ELEMENT DEPORTE
NUMERO DE BOUCLE DU DAS	NUMERO DE CENTRALE
NUMERO DU MODULE DU DAS	
NUMERO DE CENTRALE	

PRINCIPE DE REPERAGE - DETECTION INCENDIE

Diagram illustrating the addressing principle for fire detection:





- NUMERO DE CENTRALE DU POINT
- NUMERO DE LIGNE DU POINT
- NUMERO DE MODULE DU POINT
- X.X.X
- A : Adressable
- ZKXXXX
- ADRESSE DU POINT (ADRESSABLE)
- NUMERO D'ADRESSE DU ZONE

Technology



MAITRE D'OUVRAGE
CAISSE DES DEPOTS
Secrétariat général du groupe
SDAULO Achats Immobilier / Logistique
56 rue de Lille
75356 PARIS 07

REPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET DESENFUMAGE NATUREL DES COMPARTIMENTS DE L'Immeuble 15 Quai Anatole France - 75007 PARIS

<div> <div>DOE</div> </div>		<div> <div>PLAN INCENDIE</div> <div>DETECTION</div> <div>NIVEAU R+1</div> </div>	
<div> <div>Fichier : 124 - SSI - DETECTION - DOE-Niveau R+1.dwg</div> </div>		<div> <div>Echelle = 1:100</div> </div>	
<div> <div>INSCRI</div> <div>0</div> </div>	<div> <div>DATE</div> <div>02/05/2016</div> </div>	<div> <div>MODIFICATIONS</div> <div>Recolement</div> </div>	<div> <div>N° PLAN</div> <div>124</div> </div>
COORDINATEUR SSI		MAITRE D'OEUVRE	
<div> <div>  </div> <div> <div>QUASSI le de france</div> <div>1, Bis Rue du petit daniard</div> <div>VELUY LES BAINS, SATE</div> <div>78841 VELUY CEDEX</div> </div> </div>		<div> <div>  </div> <div> <div>12 Avenue d'Italie</div> <div>75013 PARIS</div> <div>Tel: 01 53 79 04 00 - Fax: 01 53 79 06 53</div> <div>E-mail: alternat@alternat-consulting.com</div> </div> </div>	
BUREAU DE CONTROLE		<div> <div>  </div> <div> <div>1 rue Le Corbusier</div> <div>SAINT-REMY-DE-CEDEX</div> <div>Tel: 01 75 37 71 34 - Fax: 01 55 89 67 89</div> <div>E-mail: rey@alpes-controles.fr</div> </div> </div>	
ENTREPRISE			
<div> <div>  </div> </div>		<div> <div> <div>24 RUE GERMAIN L'ETOILE</div> <div>105 Boulevard de Vaux 92700 Colombes</div> <div>Tel: 01 46 25 84 00 - Fax: 01 46 25 84 20</div> <div>E-mail: am@amica.fr</div> </div> </div>	