


LEGENDE INCENDIE				
Type	Symbole	Description	Pose	Hauteur
CA		Baie SDI+CMSI+AES	Saillie	sol
CB				
CC		Déclencheur manuel rouge avec ICC	saillie	AS=1.30M
CD		Détecteur optique de fumé avec ICC	saillie	plafond
CE		Détecteur optique de fumé avec ICC	saillie	
CF		Indicateur d'action	saillie	sous FP
CG				
CH		Sirène 90 dB + Flash lumineux	saillie	sous FP
CI		Sirène à massage parlé	saillie	sous FP
CJ		Flash lumineux	saillie	sous FP
CK		Panneau d'interdiction lumineux	saillie	sous FP
CL		Boitier de réarmement	saillie	AS=1.30M
CM		Porte Coupe Feu		
CN		Volet Coupe Feu		
CO		Clapet Coupe Feu T= télécommande ; A=autocommandé		
CP		Arrêt d'Installation Technique		
CQ		Dispositif Adaptateur de Commande - déverrouillage du contrôle d'accès	saillie	dans FP
CR				
CS		Module déporté 4 lignes - commande 4 DAS	saillie	dans FP
CT		Module déporté 4 lignes - commande 4 contacts secs	saillie	dans FP
CU		Module déporté 1 lignes - commande 1 DAS	saillie	dans FP
CV		Module déporté 1 lignes - commande 1 contact sec	saillie	dans FP
CW				
CY		Armoire électrique	Saillie	AS=1.70M
CZ				
DA				
DB				

PRINCIPE DE REPERAGE - ASSERVISSEMENT	
NATURE DU D.A.S. INITIALE DU BATIMENT NIVEAU D'IMPLANTATION DU D.A.S. XXXXXX-XXX-XXX — NUMERO CHRONO DU D.A.S. [D.A.S.] XX.XX.XX.EDX.X-XX — ORDRE DE CABLAGE DU DAS LIGNIERELAIS DE CABLAGE DU DAS ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE ASSOCIE NUMERO DE BOUCLE DU DAS NUMERO DU MODULE DU DAS NUMERO DE CENTRALE	NATURE DE L'ELEMENT DEPORTE INITIALE DU BATIMENT NIVEAU D'IMPLANTATION DE L'ELEMENT DEPORTE XXX.XX.XX-XXX-XXX — NUMERO CHRONO DE L'ELEMENT DEPORTE [ED] XX.XX.XX-XXX-XXX — ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE NUMERO DE BOUCLE DE L'ELEMENT DEPORTE NUMERO DE L'ELEMENT DEPORTE NUMERO DE CENTRALE

PRINCIPE DE REPERAGE - DETECTION INCENDIE	
Technologie X X X ZXX-XXX-XXX — ADRESSE DU POINT (ADRESSABLE) NUMERO D'ADRESSE DU ZONE	NUMERO DE CENTRALE DU POINT NUMERO DE LIGNE DU POINT NUMERO DE MODULE DU POINT X X X A - Adressable ZXX-XXX-XXX — ADRESSE DU POINT (ADRESSABLE) NUMERO D'ADRESSE DU ZONE

Nota : Tous le câblage pour les bus de détection sont prévus en CR1 1P 8/10 Ecranté



MAITRE D'OUVRAGE
CAISSE DES DEPOTS
Secrétariat général du groupe
SDAIO Achats Immobilier / Logistique
56 rue de Lille
75356 PARIS 07

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ET DESENFUMAGE NATUREL DES COMPARTIMENTS DE
L'Immeuble 15 Quai Anatole France - 75007 PARIS


DOE

**PLAN INCENDIE
DETECTION
NIVEAU R+2**


Fichier : I25 - SSI - DETECTION - DOE-Niveau
R+2.dwg

Echelle = 1:100

INDRE	DATE	MODIFICATIONS	N° PLAN
0	02/05/2016	Recolement	125



QUASSI Ile de France
1, Bis Rue du petit clerc
VELIZY PLUS, BÂTE
78941 VELIZY CEDEX




ATECH
1 rue La Courbe
75019 PARIS
Tél: 01 53 75 14 40 - Fax: 01 53 75 06 03
Email: athen@attech-consulting.com

COT 08 15 - valdeloup@attech.com

1 rue La Courbe
94018 RUNGIS CEDEX
Tél: 01 75 37 71 34 - Fax: 01 55 86 87 89
Email: rony@attech-consulting.com

ENTREPRISE



AMICA
240 RUE BATAILLON
105 Boulevard de la République
93 114 25 80 - Tel: 11 42 54 50
Email: amica@amica.fr