



PRINCIPE DE REPERAGE - ASSERVISSEMENT	
<p>NATURE DU D.A.S.</p> <p>INITIALE DU BATIMENT</p> <p>NIVEAU D'IMPLANTATION DU D.A.S.</p> <p>XXXX XXX XXXX — NUMERO CHRONO DU D.A.S.</p> <p>EX2</p> <p>XXXXXX XXXX.XXX.XXX — ORDRE DE CABLAGE DU DAS</p> <p>LIGIERELIAS DE CABLAGE DU DAS</p> <p>ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTIE ASSOCIE</p> <p>NUMERO DE BOUCLE DU DAS</p> <p>NUMERO DU MODULE DU DAS</p> <p>NUMERO DE CENTRALE</p>	<p>NATURE DE L'ELEMENT DEPORTE</p> <p>INITIALE DU BATIMENT</p> <p>NIVEAU D'IMPLANTATION DE L'ELEMENT DEPORTE</p> <p>XXXX XXX XXXX — NUMERO CHRONO DE L'ELEMENT DEPORTE</p> <p>XXXXXX XXXX.XXX.XXX — ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE</p> <p>NUMERO DE BOUCLE DE L'ELEMENT DEPORTE</p> <p>NUMERO DE L'ELEMENT DEPORTE</p> <p>NUMERO DE CENTRALE</p>

Nota : Tous le câblage pour les bus de détection sont prévus en CR1 1P 8/10 Ecranté



**Caisse
des Dépôts**

MAITRE D'OUVRAGE
CAISSE DES DEPOTS
Secrétariat général du groupe
SDAULO Achats Immobilier / Logistique
56 rue de Lille
75356 PARIS 07

REPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET DESENFUMAGE NATUREL DES COMPARTIMENTS DE L'immeuble 15 Quai Anatole France - 75007 PARIS

DOE	PLAN INCENDIE DETECTION NIVEAU R+7
------------	---

Fichier : 130 - Plan d'implantations SSI -
DETECTION - DOE-Niveau R+7.dwg

Echelle = 1:100

[illegible]

COORDINATEUR SSI		MAITRE D'OEUVRE	BUREAU DE CONTROLE
	QUASSI Ile de France 1, Bis Rue du petit diamant VELIZY 45190 SAINT 78841 VELIZY CEDEX	 ALTERNATIF 12 Avenue de l'Isère 79019 PARIS Tél: 01 83 79 06 00 - Fax: 01 83 79 06 53 Email: alternatif@alternatif-consulting.com	 ALPES CONTROLES 1 rue Le Corbusier 46318 RONS CEDEX Tél: 05 57 37 11 34 - Fax: 05 56 67 69 Email: rcv@alpes-controles.com

ENTREPRISE



AMICA