























LEGENDE INCENDIE				
Type	Symbole	Description	Pose	Hauteur
CA		Baie SDI+CMSI+AES	Saillie	sol
CB				
CC		Déclencheur manuel rouge avec ICC	saillie	AS=1.30M
CD		Détecteur optique de fumé avec ICC	saillie	plafond
CE		Détecteur optique de fumé avec ICC	saillie	
CF		Indicateur d'action	saillie	sous FP
CG				
CH		Sirène 90 dB + Flash lumineux	saillie	sous FP
CI		Sirène à massage parlé	saillie	sous FP
CJ		Flash lumineux	saillie	sous FP
CK		Panneau d'interdiction lumineux	saillie	sous FP
CL		Boitier de réarmement	saillie	AS=1.30M
CM		Porte Coupe Feu		
CN		Volet Coupe Feu		
CO		Clapet Coupe Feu T=télécommande : A=autocommandé		
CP		Arrêt d'Installation Technique		
CQ		Dispositif Adaptateur de Commande - déverrouillage du contrôle d'accès	saillie	dans FP
CR		Coffret de relayage		
CS		Module déporté 4 lignes - commande 4 DAS	saillie	dans FP
CT		Module déporté 4 lignes - commande 4 contacts secs	saillie	dans FP
CU		Module déporté 1 lignes - commande 1 DAS	saillie	dans FP
CV		Module déporté 1 lignes - commande 1 contact sec	saillie	dans FP
CW		Dispositif intermédiaire de commande	saillie	dans FP
CY		Armoire électrique	Saillie	AS=1.70M
CZ				
DA				
DB				

PRINCIPE DE REPERAGE - ASSERVISSEMENT	
NATURE DU D.A.S.	NATURE DE L'ELEMENT DEPORTE
INITIALE DU BATHMET	INITIALE DU BATHMET
NIVEAU D'IMPLANTATION DU D.A.S.	NIVEAU D'IMPLANTATION DE L'ELEMENT DEPORTE
XXX XX XXX XXX ——— NUMERO CHRONO DU D.A.S.	XXX XX XXX XXX ——— NUMERO CHRONO DE L'ELEMENT DEPORTE
(E)E	XX XX XX (XXX) ——— ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE
XX XX XX EEDX X.C.X ——— ORDRE DE CABLEAGE DU D.A.S.	NUMERO DE BOULE DE L'ELEMENT DEPORTE
LIGNE/RELAIS DE CABLEAGE DU D.A.S.	NUMERO DE L'ELEMENT DEPORTE
ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE ASSOCIE	NUMERO DE CENTRALE
NUMERO DE BOULE DU D.A.S.	
NUMERO DU MODULE DU D.A.S.	
NUMERO DE CENTRALE	

PRINCIPE DE REPERAGE - DETECTION INCENDIE

NUMERO DE CENTRALE DU POINT
 NUMERO DE LIGNE DU POINT
 NUMERO DE MODULE DU POINT

Technologie

X X X A - Adressable

X X X X X X X X X X - ADRESSE DU POINT (ADRESSABLE)

NUMERO D'ADRESSE DU ZONE

MAITRE D'OUVRAGE
CAISSE DES DEPOTS
Secrétariat général du groupe
SDAIO Achats Immobilier / Logistique
56 rue de Lille
75356 PARIS 07

**REPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ET DESENFUMAGE NATUREL DES COMPARTIMENTS DE
L'immeuble 15 Quai Anatole France - 75007 PARIS**

[illegible]

COORDINATEUR SSI	MAITRE D'OEUVRE	BUREAU DE CONTROLE
 <p>QUASSI Ile de France 1, Bis Rue du petit damier VELIZY PLUS, BAT E 78941 VELIZY CEDEX</p>	 <p>ALTERNATIF INSTITUT DE LAITIER 12 Avenue d'Italie 75013 PARIS Tél: 01.53.79.04.00 - Fax: 01.53.79.06.53 E-mail: contact@alternatif-laitier.com</p>	 <p>ALPES CONTROLES 1 rue Le Comteur 94518 RUNGIS CEDEX Tél: 01.75.37.71.34 - Fax: 01.55.89.67.89 E-mail: contact@alpescontroles.com</p>

ENTREPRISE

AMICA

ZAC KLEBER-BATIMENT ELLINGTON
165 Boulevard de Valmy, 93700 Colombes
Tel : 01.46.25.94.10 - Fax : 01.46.25.94.29
Email : amica@amica.fr