






















LEGENDE INCENDIE				
Type	Symbole	Description	Pose	Hauteur
CA		Baie SDI+CMSI+AES	Saillie	sol
CB				
CC		Déclencheur manuel rouge avec ICC	saillie	AS=1.30M
CD		Détecteur optique de fumé avec ICC	saillie	plafond
CE		Détecteur optique de fumé avec ICC	saillie	
CF		Indicateur d'action	saillie	sous FP
CG				
CH		Sirène 90 dB + Flash lumineux	saillie	sous FP
CI		Sirène à massage parlé	saillie	sous FP
CJ		Flash lumineux	saillie	sous FP
CK		Panneau d'interdiction lumineux	saillie	sous FP
CL		Boîtier de réarmement	saillie	AS=1.30M
CM		Porte Coupe Feu		
CN		Volet Coupe Feu		
CO		Clapet Coupe Feu T=télécommande ; A=autocommandé		
CP		Arrêt d'Installation Technique		
CQ		Dispositif Adaptateur de Commande - déverrouillage du contrôle d'accès	saillie	dans FP
CR		Coffret de relayage		
CS		Module déporté 4 lignes - commande 4 DAS	saillie	dans FP
CT		Module déporté 4 lignes - commande 4 contacts secs	saillie	dans FP
CU		Module déporté 1 lignes - commande 1 DAS	saillie	dans FP
CV		Module déporté 1 lignes - commande 1 contact sec	saillie	dans FP
CW				
CY		Armoire électrique	Saillie	AS=1.70M
CZ				
DA				
DB				

PRINCIPE DE REPERAGE - ASSERVISSEMENT	
NATURE DU D.A.S.	NATURE DE L'ELEMENT DEPORTE
INITIALE DU BATIMENT	INITIALE DU BATIMENT
NIVEAU D'IMPLANTATION DU D.A.S.	NIVEAU D'IMPLANTATION DE L'ELEMENT DEPORTE
XXXX XXXX XXXX	XXXX XXX XXXX
EXE1	EXE1
NUMERO CHRONO DU D.A.S.	NUMERO CHRONO DE L'ELEMENT DEPORTE
XXXX.XXX.EDX.XX.XX	XXXX.XXX.XXX.XX
ORDRE DE CABLAGE DU DAS	ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE
LIGIERELIAS DE CABLAGE DU DAS	NUMERO DE BOULE DE L'ELEMENT DEPORTE
ADRESSE DE L'ELEMENT DEPORTE ASSOCIE	NUMERO DE L'ELEMENT DEPORTE
NUMERO DE BOUCLE DU DAS	NUMERO DE CENTRALE
NUMERO DU MODULE DU DAS	
NUMERO DE CENTRALE	

## PRINCIPE DE REPERAGE - DETECTION INCENDIE

Technologie

NUMERO DE CENTRALE DU POINT  
NUMERO DE LIGNE DU POINT  
NUMERO DE MODULE DU POINT

X.X.X A : Adressable

ZXX/XXX ADRESSE DU POINT (ADRESSABLE)

NUMERO D'ADRESSE DU ZONE

**MAITRE D'OUVRAGE**  
**CAISSE DES DEPOTS**  
Secrétariat général du groupe  
SDAIO Achats Immobilier / Logistique  
56 rue de Lille  
75356 PARIS 07

# REPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET DESENFUMAGE NATUREL DES COMPARTIMENTS DE L'immeuble 15 Quai Anatole France - 75007 PARIS

<b>DOE</b>	PLAN INCENDIE ASSERVISSEMENT NIVEAU R+1
------------	---

[illegible]

COORDINATEUR SSI	MAITRE D'OEUVRE	BUREAU DE CONTROLE
 <p>QUASSI Ile de France 1, Bis Rue du petit daniard VELIZY PLUS, BAT E 78941 VELIZY CEDEX</p>	 <p>ALTERNATIF 12 Avenue d'Italie 75013 PARIS Tél: 01.53.79.04.00 - Fax: 01.53.79.06.03 e-mail: albert@alternatif-construction.com</p>	 <p>ALPES CONTROLES 1 rue Le Corbusier 94518 RUNGIS CEDEX Tél: 01.76.37.71.34 - Fax: 01.65.88.67.89 e-mail: controle@alpes-controles.com</p>

ENTREPRISE

**AMICA**

24C ALCEGA-BATMENT ELLINGTON  
165 Boulevard de l'Unité, 60700 Compiègne  
Tél. 01.49.25.54.00 - Fax 01.49.25.54.25  
Email: amica@amica.fr