

Nom fichier : A\_CAISSE DES DEPOTS.SEF  
Nom du site : PARIS  
Indice DDS : A  
Nom éditeur : MORVAN THIERRY

## Centrale 1 PARAMETRES GENERAUX

Version 3.10  
Imprimé le 17/05/2016

### INFORMATION SITE

Nom éditeur : **MORVAN THIERRY**  
Nom du site : **PARIS**  
Indice base : **A**  
Remarques

### PARAMETRES DU TABLEAU

Numero : **1**  
Localisation : **N1**  
Type de centrale : **ECS**  
Module de base (Adr.0) : **Orion boucles 256**  
Module de détection 2 (Adr.1) : **Orion boucles 256**  
Remarques

Réseau : **Oui**  
Code d'accès niveau 2 : **123**  
Code d'accès niveau 3 : **456**

### Face avant N° 1

Libellé : **CAISSE DES DEPOTS**  
Type : **Fortès S**  
Ecran de veille : **Fil de l'eau**  
Type d'imprimante : **Normale**  
Mode d'impression : **Impression sur demande**  
Vitesse d'impression : **9600**  
Surveillance : **Non**  
Entrée N° 1  
Libellé :  
Type : **Inutilisée**  
Surveillance : **Non**

Entrée N° 2  
Libellé :  
Type : **Inutilisée**  
Surveillance : **Non**

#### Profil 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TA
X	X															

#### Profil 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TA
X	X															

### Voie JBUS N° 1

Numero d'esclave : **1**  
Vitesse : **9600 bps**  
Type : **JBUS Esclave Standard**

### Voie JBUS N° 2

Numero d'esclave : **1**  
Vitesse : **9600 bps**  
Type : **JBUS Esclave Standard**  
Carte ISO-RS : **Oui**

### ENTREE DE CARTE MERE N° 1 : Inutilisée

### ENTREE DE CARTE MERE N° 2 : Inutilisée

### SORTIE DE CARTE MERE N° 1

Fonction : **Alarme Feu Général**

Retard : **0** Secondes  
Durée : **Infinie**

### SORTIE DE CARTE MERE N° 2

Fonction : **Dérangement Général**

Retard : **0** Secondes  
Durée : **Infinie**

Module 1 (Adr.0)   Ligne 1			Type	Zone
Adr.	Libellé			
001	15AF Q 7 LB B740 DOF/72/001		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
002	15AF H 7 PIECE A712 DOF/72/002		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
003	15AF H 7 PIECE A713 DOF/72/003		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
006	15AF H 7 SORTIE ESC C DM/70/006		Déclencheur manuel à LED	70 : DM N7
007	15AF H 7 C07 DOF/71/007		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
008	15AF H 7 PIECE A714 DOF/72/008		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
009	15AF H 7 CIR 03 FACE P A711 DOF/71/009		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
010	15AF H 7 CIR 03 FACE P A709 DOF/71/010		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
011	15AF H 7 PIECE A708 DOF/72/011		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
012	15AF H 7 CIR 03 SORTIE ESC B DM/71/012		Déclencheur manuel à LED	70 : DM N7
013	15AF H 7 CIR 03 FACE P A705 DOF/71/013		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
014	15AF H 7 CIR 03 FACE P A702 DOF/71/014		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
015	15AF H 7 CIR 03 FACE P A701 DOF/71/015		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
016	15AF LI 7 CIR1 SORTIE ESC A DM/70/016		Déclencheur manuel à LED	70 : DM N7
017	15AF LI 7 CIR1 PALIER ASC DOF/74/017		Optique interactif	74 : DI N7 PALIER REFUGE QUAI
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
018	15AF Q 7 PIECE B717 DOF/72/018		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
019	15AF Q 7 FACE B702 DOF/71/019		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
020	15AF LI 7 CIR1 SORTIE ESC A DOF/72/020		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
021	15AF LI 7 CIR1 SORTIE ESC A DOF/72/021		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
022	15AF LI 7 CIR1 SORTIE ESC A DOF/72/022		Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
023	15AF Q 7 FACE B717 DOF/71/023		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
024	15AF Q 7 CIR02 FACE REPRO DOF/71/024		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
025	15AF Q 7 CIR02 FACE B713 DOF/71/025		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
026	15AF Q 7 CIR02 FACE B716 DOF/71/026		Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
027	15AF Q 7 CIR02 SORTIE ESC E DM/70/027		Déclencheur manuel à LED	70 : DM N7

Module 1 (Adr.0)		Ligne 1	
Adr.	Libellé	Type	Zone
028	15AF LI 7 CIR05 FACE B726 DOF/71/028	Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
032	15AF LI 7 CIR05 FACE B730 DOF/71/032	Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
033	15AF LI 7 CIR05 FACE B734 DOF/71/033	Optique interactif	71 : DI N7 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
034	15AF LI 7 CIR06 PALIER ASC DOF/73/034	Optique interactif	73 : DI N7 PALIER REFUGE LILLE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
035	15AF LI 7 PIECE B739 DOF/72/035	Optique interactif	72 : DI N7 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
036	15AF LI 7 CIR06 SORTIE ESC D DM/70/036	Déclencheur manuel à LED	70 : DM N7
037	15AF LI 6 CIR07 FACE B639 DOF/61/037	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
038	15AF LI 6 PALIER ESC D DM/60/038	Déclencheur manuel à LED	60 : DM N6
039	15AF LI 6 LT B642 DOF/62/039	Optique interactif	62 : DI N6 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
040	15AF LI 6 PALIER ESC DOF/63/040	Optique interactif	63 : DI N6 PALIER REFUGE LILLE
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
041	15AF LI 6 CIR05 FACE B636 DOF/61/041	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
042	15AF LI 6 CIR05 FACE B633 DOF/61/042	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
043	15AF LI 6 CIR05 FACE B623 DOF/61/043	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
046	15AF LI 6 CIR05 FACE B621 DOF/61/046	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
047	15AF Q 6 SORTIE ESC E DM/60/047	Déclencheur manuel à LED	60 : DM N6
048	15AF Q 6 FACE B618 DOF/61/048	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
049	15AF Q 6 FACE B617 DOF/61/049	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
050	15AF Q 6 FACE B610 DOF/61/050	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
051	15AF Q 6 FACE B609 DOF/61/051	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
052	15AF Q 6 FACE B607 DOF/61/052	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
053	15AF Q 6 FACE B602 DOF/61/053	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
054	15AF Q 6 FACE B606 DOF/61/054	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
056	15AF Q 6 PALIER ASC DOF/64/056	Optique interactif	64 : DI N6 PALIER REFUGE QUAI
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
057	15AF Q 6 ASC SORTIE ASC A DM/60/057	Déclencheur manuel à LED	60 : DM N6
058	15AF H 6 CIR03 FACE A 608 DOF/61/058	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Module 1 (Adr.0)		Ligne 1	
Adr.	Libellé	Type	Zone
059	15AF H 6 CIR03 SORTIE ESC B DM/60/059	Déclencheur manuel à LED	60 : DM N6
060	15AF H 6 CIR03 FACE A604 DOF/61/060	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
061	15AF H 6 CIR03 FACE A609 DOF/61/061	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
062	15AF H 6 CIR03 FACE A612 DOF/61/062	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
063	15AF H 6 CIR03 SORTIE ESC C DM/60/063	Déclencheur manuel à LED	60 : DM N6
064	15AF H 6 CIR03 FACE A617 DOF/61/064	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
065	15AF H 6 CIR03 FACE A615 DOF/61/065	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
066	15AF H 6 CIR03 FACE A614 DOF/61/066	Optique interactif	61 : DI N6 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
067	15AF Q 6 PIECE B643DOF/62/067	Optique interactif	62 : DI N6 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
068	15AF Q 5 LTB B547 DOF/52/068	Optique interactif	52 : DI N5 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
069	15AF H 5 CIR04 FACE A 512 DOF/51/069	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
070	15AF H 5 CIR04 FACE A 513 DOF/51/070	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
071	15AF H 5 CIR04 FACE A 515 DOF/51/071	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
072	15AF H 5 CIR04 SORTIE ESC B DM/50/072	Déclencheur manuel à LED	50 : DM N5
073	15AF H 5 CIR02 FACE A510 DOF/51/073	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
074	15AF H 5 CIR03 FACE A 501 DOF/51/074	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
075	15AF H 5 CIR03 PIECE A 508 DOF/52/075	Optique interactif	52 : DI N5 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
076	15AF H 5 CIR03 FACE A 502 DOF/51/076	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
077	15AF H 5 CIR03 SORTIE ESC B DM/50/077	Déclencheur manuel à LED	50 : DM N5
078	15AF H 5 CIR04 SORTIE E03 DOF/51/078	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
079	15AF Q 5 ASC SORTIE ESC A DM/50/079	Déclencheur manuel à LED	50 : DM N5
080	15AF Q 5 PALIER ASC E01 DOF/54/080	Optique interactif	54 : DI N5 PALIER REFUGE QUAI
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
082	15AF Q 5 CIR02 FACE B502 DOF/51/082	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
083	15AF Q 5 CIR02 FACE B506 DOF/51/083	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
084	15AF Q 5 CIR02 FACE B508 DOF/51/084	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Module 1 (Adr.0)		Ligne 1		
Adr.	Libellé		Type	Zone
085	15AF Q 5 CIR02	FACE PAL ASC DOF/51/085	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
086	15AF Q 5 CIR02	FACE B510 DOF/51/086	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
087	15AF Q 5 CIR02	FACE B516 DOF/51/087	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
088	15AF Q 5 CIR02	FACE B514 DOF/51/088	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
089	15AF Q 5 CIR02	SORTIE ESC E DM/50/089	Déclencheur manuel à LED	50 : DM N5
090	15AF LI 5 CIR05	FACE B520 DOF/51/090	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
092	15AF LI 5 CIR05	FACE B529 DOF/51/092	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
093	15AF LI 5 CIR05	FACE B532 DOF/51/093	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
094	15AF LI 5 CIR05	FACE B533 DOF/51/094	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
095	15AF LI 5 CIR05	FACE B537 DOF/51/095	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
096	15AF LI 5 CIR06	PALIER ASC DOF/53/096	Optique interactif	53 : DI N5 PALIER REFUGE LILLE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
097	15AF LI 5 CIR07	LT B546 DOF/52/097	Optique interactif	52 : DI N5 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
098	15AF LI 5 CIR06	SORTIE ESC D DM/50/098	Déclencheur manuel à LED	50 : DM N5
099	15AF LI 5 CIR07	FACE B542 DOF/51/099	Optique interactif	51 : DI N5 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Module 1 (Adr.0)		Ligne 2		
Adr.	Libellé		Type	Zone
001	15AF LI 4 CIRC06	SORTIE ESC D DM/40/001	Déclencheur manuel à LED	40 : DM N4
007	15AF LI 4 CIRC10	LT B448 DOF/42/007	Optique interactif	42 : DI N4 LOCAUX DIVERS
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
008	15AF LI 4 CIRC06	PALIER ASC DOF/43/008	Optique interactif	43 : DI N4 PALIER REFUGE LILLE
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
009	15AF LI 4 LOCAL	REPRO DOF/41/009	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
010	15AF LI 4 CIR05	FACE B437 DOF/41/010	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
013	15AF LI 4 CIR05	FACE B433 DOF/41/013	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
017	15AF LI 4 CIR05	FACE B429 DOF/41/017	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
018	15AF LI 4 CIR05	FACE B431 DOF/41/018	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
			Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
019	15AF Q 4 CIR02	SORTIE ESC E DM/40/019	Déclencheur manuel à LED	40 : DM N4

Module 1 (Adr.0)		Ligne 2	
Adr.	Libellé	Type	Zone
020	15AF Q 4 CIR02 FACE B415 DOF/41/020	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
021	15AF Q 4 CIR02 FACE B417 DOF/41/021	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
022	15AF Q 4 CIR02 FACE B410 DOF/41/022	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
023	15AF Q 4 CIR02 FACE PAL ASC DOF/41/023	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
024	15AF Q 4 CIR02 FACE B406 DOF/41/024	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
025	15AF Q 4 CIR02 FACE B403 DOF/41/025	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
026	15AF Q 4 CIR02 FACE B403 DOF/41/026	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
028	15AF Q 4 CIR01 PALIER ASC DOF/44/028	Optique interactif	44 : DI N4 PALIER REFUGE QUAI
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
029	15AF Q 4 ASC SORTIE ESC A DM/40/029	Déclencheur manuel à LED	40 : DM N4
032	15AF H 4 CIR03 FACE P406 DOF/41/032	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
033	15AF H 4 CIR03 SORTIE ESC B DM/40/033	Déclencheur manuel à LED	40 : DM N4
034	15AF H 4 CIR03 FACE P406 DOF/41/034	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
035	15AF H 4 CIR03 FACE A401 DOF/41/035	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
036	15AF H 4 CIR03 FACE P401 DOF/41/036	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
037	15AF H 4 CIR02 FACE A411 DOF/41/037	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
038	15AF H 4 CIR04 SORTIE ESC C DM/40/038	Déclencheur manuel à LED	40 : DM N4
039	15AF H 4 CIR04 FACE A417 DOF/41/039	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
040	15AF H 4 CIR04 FACE A415 DOF/41/040	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
041	15AF H 4 CIR04 FACE A414 DOF/41/041	Optique interactif	41 : DI N4 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
042	15AF Q 4 LTB B419 DOF/42/042	Optique interactif	42 : DI N4 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
043	15AF Q 3 PIECE B349 DOF/32/043	Optique interactif	32 : DI N3 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
044	15AF H 3 CIR04 FACE A310 DOF/31/044	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
045	15AF H 3 CIR04 FACE A311 DOF/31/045	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
046	15AF H 3 CIR04 FACE A314 DOF/31/046	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
047	15AF H 3 CIR04 SORTIE ESC C DM/30/047	Déclencheur manuel à LED	30 : DM N3

Module 1 (Adr.0)		Ligne 2	
Adr.	Libellé	Type	Zone
048	15AF H 3 CIR02 FACE A 308 DOF/31/048	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
049	15AF H 3 PIECE A307 DOF/32/049	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	32 : DI N3 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
050	15AF H 3 CIR03 FACE A302 DOF/31/050	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
051	15AF H 3 CIR03 SORTIE ESC B DM/30/051	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Déclencheur manuel à LED	30 : DM N3
052	15AF H 3 CIR03 FACE A303 DOF/31/052	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
055	15AF H 3 CIR03 FACE A307 DOF/31/055	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
056	15AF Q 3 CIR01 ASC ESC A DM/30/056	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Déclencheur manuel à LED	30 : DM N3
057	15AF Q 3 CIR01 PALIER ASC DOF/34/057	Optique interactif	34 : DI N3 PALIER REFUGE QUAI
059	15AF Q 3 CIR02 FACE B303 DOF/31/059	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
060	15AF Q 3 CIR02 FACE B302 DOF/31/060	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
061	15AF Q 3 CIR02 FACE B308 DOF/31/061	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
062	15AF Q 3 CIR02 FACE PAL ASC DOF/31/062	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
063	15AF Q 3 CIR02 FACE B313 DOF/31/063	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
064	15AF Q 3 CIR02 FACE B318 DOF/31/064	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
065	15AF Q 3 CIR02 FACE B313 DOF/31/065	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
066	15AF Q 3 CIR02 SORTIE ESC E DM/30/066	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	30 : DM N3
067	15AF LI 3 CIR05 FACE B322 DOF/31/067	Déclencheur manuel à LED	31 : DI N3 CIRCULATION
072	15AF LI 3 CIR05 FACE B324 DOF/31/072	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
073	15AF LI 3 CIR05 FACE B340 DOF/31/073	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
074	15AF LI 3 REPRO DOF/31/074	Optique interactif	31 : DI N3 CIRCULATION
075	15AF LI 3 CIR06 PALIER ASC DOF/33/075	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	33 : DI N3 PALIER REFUGE LILLE
076	15AF LI 3 LT B348 DOF/32/076	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Optique interactif	32 : DI N3 LOCAUX DIVERS
082	15AF LI 3 CIR06 ASC ESC D DM/30/082	Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
		Déclencheur manuel à LED	30 : DM N3

Module 2 (Adr.1)   Ligne 1						
Adr.	Libellé			Type	Zone	
002	15AF LI 2	CIR05	FACE B240	DOF/21/002	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
005	15AF LI 2	CIR05	PIECE LT B246	DOF/22/005	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	22 : DI N2 LOCAUX DIVERS
006	15AF LI 2	CIR04	PALIER ASC	DOF/23/006	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	23 : DI N2 PALIER REFUGE LILLE
007	15AF LI 2	CIR03	FACE B238	DOF/21/007	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
008	15AF LI 2	CIR03	FACE B232	DOF/21/008	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
010	15AF LI 2	CIR03	FACE B221	DOF/21/010	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
011	15AF Q 2	CIR02	SORTIE ESC E	DM/20/011	Déclencheur manuel à LED	20 : DM N2
012	15AF Q 2	CIR02	FACE B213	DOF/21/012	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
013	15AF Q 2	CIR02	FACE B217	DOF/21/013	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
014	15AF Q 2	CIR02	FACE B211	DOF/21/014	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
015	15AF Q 2	CIR02	FACE B207	DOF/21/015	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
016	15AF Q 2	CIR02	FACE B204	DOF/21/016	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
017	15AF Q 2	CIR02	FACE B202	DOF/21/017	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
018	15AF Q 2	PALIER ASC S	ESC A	DM/20/018	Déclencheur manuel à LED	20 : DM N2
019	15AF Q 2	CIR01	PALIER ASC	DOF/24/019	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	24 : DI N2 PALIER REFUGE QUAI
021	15AF Q 2	CIR02	FACE B200	DOF/21/021	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	21 : DI N2 CIRCULATION
022	15AF Q 2	PIECE	200	DOF/22/022	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	22 : DI N2 LOCAUX DIVERS
023	15AF Q 2	PIECE	B247	DOF/22/023	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	22 : DI N2 LOCAUX DIVERS
024	15AF Q 1	LTB	B135	DOF/12/024	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
025	15AF H 1	CIR 04	A114	DOF/11/025	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	11 : DI N1 CIRCULATION
026	15AF H 1	CIR 04	A115	DOF/11/026	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	11 : DI N1 CIRCULATION
027	15AF H 1	CIR 04	A117	DOF/11/027	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	11 : DI N1 CIRCULATION
028	15AF H 1	CIR 04	SORTIE ESC C	DM/10/028	Déclencheur manuel à LED	10 : DM N1
029	15AF Q 1	CIR02	FACE A112	DOF/11/029	Optique interactif Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	11 : DI N1 CIRCULATION



Module 2 (Adr.1)   Ligne 1		Libellé		Type	Zone
Adr.					
030	15AF H 1 PIECE A 110	DOF/12/030		Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
031	15AF H 1 CIR 03 FACE A112	DOF/11/031		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
				Déclencheur manuel à LED	
032	15AF H 1 CIR 03 SORTIE ESC B	DM/10/032		Optique interactif	10 : DM N1
033	15AF H 1 CIR 03 FACE A108	DOF/11/033		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
034	15AF H 1 CIR 03 FACE A105	DOF/11/034		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
037	15AF H 1 CIR 03 FACE A103	DOF/11/037		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
038	15AF H 1 CIR 03 FACE A110	DOF/11/038		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
				Déclencheur manuel à LED	
039	15AF Q 1 CIR 01 SORTIE ESC A	DM/10/039		Optique interactif	10 : DM N1
040	15AF Q 1 PALIER ASC	DOF/14/040		Optique interactif	14 : DI N1 PALIER REFUGE QUAI
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
041	15AF Q 1 LT PALIER ASC	DOF/12/041		Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
045	15AF Q 1 CIR 02 FACE B102	DOF/11/045		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
046	15AF Q 1 CIR 02 FACE B102	DOF/11/046		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
047	15AF Q 1 CIR 02 FACE B107	DOF/11/047		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
050	15AF Q 1 CIR 05 PAL TERRASSE	DOF/11/050		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
054	15AF LI 1 CIR 05 FACE B113	DOF/11/054		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
055	15AF LI 1 CIR 05 FACE B114	DOF/11/055		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
056	15AF LI 1 CIR06 PIECE B118	DOF/12/056		Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
057	15AF LI 1 CIR06 PIECE B118	DOF/12/057		Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
058	15AF LI 1 CIR 05 FACE B128	DOF/11/058		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
059	15AF LI 1 CIR 05 FACE B132	DOF/11/059		Optique interactif	11 : DI N1 CIRCULATION
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
060	15AF LI 1 CIR06 PALIER ASC	DOF/13/060		Optique interactif	13 : DI N1 PALIER REFUGE LILLE
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
061	15AF LI 1 CIR06 LT B13	DOF/12/061		Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
062	15AF LI 1 CIR06 SORTIE ESC D	DM/10/062		Déclencheur manuel à LED	10 : DM N1
065	15AF LI 1 PIECE B132	DOF/12/065		Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
				Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Module 2 (Adr.1)		Ligne 1	
Adr.	Libellé	Type	Zone
066	15AF LI 1 PIECE B132 DOF/12/066	Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
067	15AF LI 1 PIECE B132 DOF/12/067	Optique interactif	12 : DI N1 LOCAUX DIVERS
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	
068	15AF Q 1 ESC 05 SORTI TERRASSE DM/10/068	Déclencheur manuel à LED	10 : DM N1
069	15AF Q 1 CIR 05 SORTI TERRASSE DM/10/069	Déclencheur manuel à LED	10 : DM N1
087	15AF LI 1 VIDE SUR RAMPE DOF/123/087	Optique interactif	124 : DI N1
		Sensibilité alarme : 3 : Sensibilité 3	

Nom fichier : A_CAISSE DES DEPOTS.SEF Nom du site : PARIS Indice DDS : A Nom éditeur : MORVAN THIERRY	<b>Centrale 1</b> <b>POINTS</b> Inventaire des points	Version 3.10 Imprimé le 17/05/2016
--	---	---------------------------------------

<u>Inventaire des points</u>
Optique interactif : <b>166</b>
Déclencheur manuel à LED : <b>34</b>

Nom fichier : A\_CAISSE DES DEPOTS.SEF  
 Nom du site : PARIS  
 Indice DDS : A  
 Nom éditeur : MORVAN THIERRY

## Centrale 1 ZONES

Version 3.10  
 Imprimé le 17/05/2016

Num.	Libellé	Mode	Gestion Horaire	ST	Filtre
10	DM N1	Alarme Feu		-	30
11	DI N1 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
12	DI N1 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
13	DI N1 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
14	DI N1 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
20	DM N2	Alarme Feu		-	30
21	DI N2 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
22	DI N2 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
23	DI N2 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
24	DI N2 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
30	DM N3	Alarme Feu		-	30
31	DI N3 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
32	DI N3 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
33	DI N3 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
34	DI N3 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
40	DM N4	Alarme Feu		-	30
41	DI N4 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
42	DI N4 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
43	DI N4 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
44	DI N4 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
50	DM N5	Alarme Feu		-	30
51	DI N5 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
52	DI N5 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
53	DI N5 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
54	DI N5 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
60	DM N6	Alarme Feu		-	30
61	DI N6 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
62	DI N6 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
63	DI N6 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
64	DI N6 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
70	DM N7	Alarme Feu		-	30
71	DI N7 CIRCULATION	Alarme Feu		-	30
72	DI N7 LOCAUX DIVERS	Alarme Feu		-	30
73	DI N7 PALIER REFUGE LILLE	Alarme Feu		-	30
74	DI N7 PALIER REFUGE QUAI	Alarme Feu		-	30
124	DI N1	Alarme Feu		-	30