



## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

# Certificat

## Certificate

### COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 7 novembre 2014
N° d'identification : L H 003 A1

<i>Date de fin de validité du</i>
31 décembre 2017

La Société :  
FARE  
ZA de la Guinette  
Rue Duhamel de Monceau  
45300 DADONVILLE  
France

Pour son usine de :  
DADONVILLE - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com), selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : Détecteur de fumée – Détecteur ponctuel fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation - utilisant des liaisons radioélectriques  
Référence commerciale : OAO-W  
Marque commerciale : DEF  
Type de produit : Optique

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF EN 54-7:2001+A1:2002+A2:2006, NF EN 54-25:2008 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

#### Caractéristiques certifiées :

- |  |            |
|--|------------|
| - Mode de fonctionnement :             | Adressable |
| - Indicateur d'action externe :        | Non        |
| - Sensibilité réglable :               | Oui        |
| - Type de liaison au système :         | Hertzienne |
| - Isolateur de court-circuit intégré : | Non        |
| - Divers :                             | Néant      |

La conformité à l'annexe ZA des normes NF EN 54-7:2001+A1:2002+A2:2006 et NF EN 54-25:2008 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE



Ce certificat est constitué de 1 page

