



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Maintien du 7 novembre 2014
N° d'identification : DL 015 A-A2

<i>Date de fin de validité du</i>
31 décembre 2017

La Société :
DEF
9, rue du Saule Trapu
Parc d'activités du Moulin de Massy
91300 MASSY
France
Pour son usine de :
MASSY - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : Dispositif visuel d'alarme feu
Référence commerciale : RADIANCE
Marque commerciale : DEF
Protection : Type A
Catégorie : RADIANCE-BCW : C-6-6,5 / C-3-9,4 / W-3,3-6,7 / W-2,4-7
RADIANCE-RCW : C-3-8,4 / W-3,3-4,8 / W-2,4-5,4
RADIANCE-BO : O
RADIANCE-RO : O

Ce certificat, réédité le 18 novembre 2014, annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF EN 54-23:2010 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Fréquence de clignotement : 0,6 Hz
- Couleur de clignotement : Blanche (RADIANCE-BCW,RADIANCE-BO) / Rouge (RADIANCE-RCW,RADIANCE-RO)
- Tension d'alimentation : 24 V / 48 V (plage d'alimentation de 16 à 58V)
- Synchronisation : Non
- Divers : Néant

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-23:2010 attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE



Ce certificat est constitué de 1 page