

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° appaiei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781641	Bon état		Etage: 7 EXT-0246/7E ET HALL ASCENSEUR DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781651	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 7 EXT-0242/7 ET PROXIMITE BUREAU A 712 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781652	Bon état		Etage: 7 EXT-0241/7 ET PROXIMITE BUREAU A 712 N°241 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/07/2018	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781654	Bon état		Etage: 7 EXT-0239/7 ET PROXIMITE BUREAU A 703 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781655	Inutilisable en l'état (Ext.non-conforme à la réglementation.)		Etage: 1 EXT-2583/ réserve extincteurs DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2015	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute correspon-

N° Code Barre	n° appa- reil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781656		Bon état	Etage: 6 EXT-0263/ 6ET PROXIMITE BUREAU B616 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781657		Appareil sorti	Etage: 6 EXT-1776/6ET CIRCULATION B 609 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781658		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: rdc EXT-0262/RDC/CAFETERIA DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781659		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 6 EXT-0254/6ET ASCENSEUR COFFRET DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					27/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781660		Bon état	Etage: 6 EXT-0264/6ET PROXIMITE BUREAU B604 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781642	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 7 EXT-0244/7E ET PROXIMATE BUREAU 702 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781661	Bon état		Etage: 6 EXT-266/6ET FACE BUREAU B616 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781662	Bon état		Etage: 6 EXT-0265/6ET PROXIMATE BUREAU B615 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2016	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781664	Bon état		Etage: 6 EXT-1757/6ET PROXIMATE BUR B629 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781665	Bon état		Etage: 6 EXT-0272/6ET LOCAL PROXIMATE BUREAU B 639 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781666	Bon état		Etage: 6 EXT-0271/6ET LOCAL TECHNIQUE LTB L6 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/04/2018	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781667	Bon état		Etage: 6 EXT-0259/6ET REPRO COTE BURDCBC 22 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/04/2018	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781668	Bon état		Etage: 6 EXT-0258/6ET PROXIMATE BUREAU A613 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781669	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 6 EXT-0260/6ET PROXIMATE BUREAU A617 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781670	Bon état		Etage: 6 EXT-0255/6ET PROXIMATE BUREAU A601 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781671	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 6 EXT-0257/ 6ET PROXIMATE BUREAU A611 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781643		Bon état	Etage: 7 EXT-0245/ 7E ET PROXIMITE BUREAU 713 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781672		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 6 EXT-0256/6ET PROXIMITE BUREAU A606 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781673		Bon état	Etage: 5 EXT-0280/5ET PROXIMITE BUREAU B508 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781674		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 5 EXT-0281/ 5ET PROXIMITE BUREAU B508 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781675		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 5 EXT-0274/5ET PROXIMITE HALL ASC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					27/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781676		Bon état	Etage: -1 Ext-0384/local frigos agr DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	13/04/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781677		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 5 EXT-0283/ 5ET PROXIMITE BUREAU B511 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781678		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 5 EXT-0282/ 5E ET APROXIMITE BUR B512 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781679		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 5 EXT-0288/ 5E ET PROXIMITE BUREAU 1759 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781680		Bon état	Etage: 5 EXT-0286/ 5E ET PROXIMITE BUREAU B521 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781681	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 5 EXT-0287/5E ET PROXIMATE BUREAU B527 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781644	Appareil sorti		EXT-0247/7E ET PROXIMATE BUREAU 713 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
2018781682	Bon état		Etage: 5 EXT-0288/5E ET PROXIMATE BUREAU B527 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781683	Appareil sorti		Etage: 5 EXT-1758/5E ET PROXIMATE BUREAU B 542 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781684	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 5 EXT-0290/5E ET PROXIMATE BUREAU B 542 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781685	Bon état		Etage: 5 EXT-0276/5E ET PROXIMATE BUREAU A501 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781686		Bon état	Etage: 5 EXT-0277/5E ET/ RESERVE COTE PC DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781688	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 5 EXT-0279/5E ET PROXIMATE BUREAU A516 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781689		Bon état	Etage: 5 EXT-0275/5E ET PROXIMATE BUREAU A504M DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781690	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-1763/4E ET PROXIMATE BUREAU B408 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781691		Bon état	Etage: 4 EXT-0300/4E ET PROXIMATE BUREAU B408 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781692	Bon état		Etage: 4 EXT-0301/4E ET PROXIMATE BUREAU B416 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781693	Bon état		Etage: 4 EXT-0298/4E ET PROXIMATE BUREAU B411 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781694	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-0302/4E ET PROXIMATE BUREAU B403 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781695	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-0303/4E ET PROXIMATE HALL ASC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					27/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781696	Bon état		Etage: 4 EXT-0295/4E ET PROXIMATE BUREAU B428 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781697	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-0297/4E ET PROXIMATE BUREAU B421 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781698	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 4 EXT-0296/4E ET PROXIMITE BUREAU B428 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA		Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781699	Bon état	Etage: 4 EXT-0294/4E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBL 4 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2018	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP		Oui	
2018781700	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 4 EXT-0292/4E ET PROXIMITE BUREAU B440 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA		Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781701	Bon état	Etage: 4 EXT-0293/4E ET PROXIMITE BUREAU B440 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP		Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781646	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 7 EXT-0250/7E ET PROXIMATE BUREAU B722 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781702	Bon état		Etage: 4 EXT-0304/4E ET PROXIMATE BUREAU B411 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781703	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-1760/4E ET PROXIMATE BUREAU A411 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781704	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-1762/4E ET PROXIMATE BUREAU A418 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781705	Bon état		Etage: 4 EXT-0306/4E ET PROXIMATE BUREAU A405 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appaiei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781706	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-1761/4E ET PROXIMATE BUREAU A401 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781707	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 4 EXT-0307/4E ET PROXIMATE BUREAU A405 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781708	Bon état		Etage: 3 EXT-0322/3E ET PROXIMATE BUREAU B308 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781709	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 3 EXT-1768/3E ET PROXIMATE BUREAU B308 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781710	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 3 EXT-0310/3E ET HALL ASCENSEUR B1767 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					27/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781711	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etag: 3 EXT-0323/3E ET PROXIMATE BUREAU B1767 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781647	Appareil sorti		Etag: 7 EXT-0249/7E ET PROXIMATE BUREAU B722 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781714	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etag: 3 EXT-0323/3E ET PROXIMATE BUREAU B303 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781715	Bon état		Etag: 3 EXT-0316/3 ET PROXIMATE BUREAU B320 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781718	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etag: 3 EXT-1766/3 ET PROXIMATE BUREAU B 112 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781717	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 3 EXT-1765/3 ET PROXIMITE BUREAU B341 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL		01/09/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2018781718	Bon état	Etage: 3 EXT-0314/3E ET PROXJMITE BUREAU B341 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL		01/03/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781719	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-0312/circulation chauffeurs DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL		01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781720	Appareil sorti	Etage: 3 EXT-1764/3 ET PROXIMITE BUREAU B347 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL		01/09/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781721	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-1751/ 1ER ET/RESERVE L,T COTE PC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL		01/09/2014	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781722	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 3 EXT-1526/3 ET PROXIMITE BUREAU A307 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL		01/10/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					24/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781723	Bon état		Etage: 3 EXT-0328/ 3 ET PROXIMATE BUREAU A315 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781648	Appareil sorti		Etage: 7 EXT-0251/7E ET PROXIMATE BUREAU B722 N°0251 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781724	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 3 EXT-1770/ 3 ET PROXIMATE BUREAU A315 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2018781725	Bon état		Etage: 3 EXT-0346/3 ET LOCAL TECHNIQUE LTBQ3 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781726	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 3 EXT-1769/3 ET PROXIMATE BUREAU A308 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781727	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 2 EXT-0330/2E ET HALL ASCENSEUR DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					27/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781728	Bon état		Etage: 2 EXT-0338/2E ET PROXIMATE BUREAU B213 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781729	Bon état		Etage: 2 EXT-0341/2E ET PROXIMATE BUREAU B207 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781730	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 2 EXT-0342/2E ET PROXIMATE BUREAU B204 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781731	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 2 EXT-1772/2E ET PROXIMATE BUREAU B213 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781732	Bon état		Etage: 2 EXT-0337/2E ET PROXIMITE BUREAU B223 7 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781733	Bon état		Etage: 5 EXT-0344/5E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBQ5 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2016	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781650	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 7 EXT-0252/7 ET PROXIMITE BUREAU B 722 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781734	Bon état		Etage: 5 EXT-0289/5E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBD5 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781735	Inutilisable en l'état (Ext.non-conforme à la réglementation*)		Etage: 4 EXT0345/-4E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBQ4 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781736	Bon état		Etage: 3 EXT-0346/3E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBQ3 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781737	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 2 EXT-1771/2E ET PROXIMITE BUREAU B223 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2018781738	Bon état		Etage: 2 EXT-0340/2E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBQ2 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2015	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781739	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 2 EXT-0334/ 2E ET PROXIMITE BUREAU B227 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781740	Bon état		Etage: 2 EXT-0335/ 2E ET PROXIMITE BUREAU B227 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781741	Bon état		Etage: 2 EXT-1773/2E ET DANS LOCAL TECH LTB2 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2018	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781742	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 2 EXT-0332/2E ET PROXIMATE BUREAU B24 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781743	Bon état		Etage: 2 EXT-0331/2E ET PROXIMATE BUREAU B240 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781744	Bon état		Etage: 1 EXT-0358/1ER ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBBQ1 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781745	Ext. + de 20 ans (sauf CO2) sujet à remplacement (NFS61-919)		Etage: 1 EXT-0347/ 1ER ET HALL ASCENSEUR DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					27/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781746	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 1 EXT-0356/1ER ET PROXIMATE BUREAU B102 N°0356 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					24/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781747		Bon état	Etage: 1 EXT-0357/1ER ET PROXIMITE BUREAU B102 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781748		Bon état	Etage: 1 EXT-0351/1ER ET PROXIMITE BUREAU B112 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781749		Bon état	Etage: 1 EXT-0354/1ER ET PROXIMITE BUREAU B106 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781751		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-1774/côté BUREAU B104-108 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781752		Bon état	Etage: 1 EXT-0349/1ER ET PROXIMITE BUREAU B118 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781753		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-0349/1ER ET PROXIMITE BUREAU B118 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781754		Bon état	Etage: 1 EXT-0353/1ER ET PROXIMITE B123 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2015	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781755		Bon état	Etage: 1 EXT-0348/1ER ET LOCAL TECHNIQUE LTBL1 48 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/03/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781756	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 3 EXT-1752/3E PROXIMITE ESCALIER B DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781757		Bon état	Etage: rdc EXT-0261/ RDC PROXIMITE BUREAU B022 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2018	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781758		Bon état	Etage: rdc EXT-2586/RDC HALL FACE PC SECURITE DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2016	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781760		Bon état	Etage: rdc EXT-1518/RDC LOCAL TECHNIQUE CTA DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781761		Bon état	Etage: 7 EXT-0377 / circulation bureau A701 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781763		Bon état	Etage: 1 EXT-0380/1ER ET/ RESERVE PC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	Demande du client
2018781764		Appareil sorti	Etage: 1 reserve DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	30/04/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781768		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: rdc Pcs DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	30/10/2013	26/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					26/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					26/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781769		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-0359/1E ET PROXIMATE BUREAU A112 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781770		Bon état	Etage: 1 EXT-0360/1E ET PROXIMATE BUREAU A112 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781771		Bon état	Etage: 1 EXT-0362/ réserve extincteurs DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781772		Bon état	Etage: 1 EXT-SANS N°/ 1E ET PROXIMITE BUREAU A110 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781773		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-0361/1E ET PROXIMITE BUREAU A110 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781774		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT- 0324/1E ET PROXIMITE SORTIE SECOURS B DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					24/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781775		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 1 EXT-0324/1E ET PROXIMITE SORTIE SECOURS DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781776	Bon état		Etage: rdc EXT-0364/ RDC PROXIMITE ESCALIER B/J DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					20/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					20/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781777	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 1 EXT-1522/1ER ET/ RESERVE DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2018781778	Bon état		Etage: rdc EXT-0370/RDC LOCAL TECH LTBQ0 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781779	Bon état		Etage: 5 EXT-0376/ 5E ET PROXINITE BUR A501 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/04/2018	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781780	Appareil sorti		Etage: rdc EXT-0383/RDC HALL ESCALIER A DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781781	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0403/ SOUS SOL -1 DANS SALLE GRENELLE DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					25/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					25/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781782	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0388/ SOUS SOL -1 DANS PLACARD HALL ASC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					24/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781783	Bon état		Etage: E sol EXT-1531/ E.SOL ESC K ARCHIVES AU FOND DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781784	Appareil sorti		Etage: -1 EXT-1529/SOUS SOL -1 LOCAL ELECTRO SOLFERINO DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
2018781785	Appareil sorti		Etage: -1 EXT-1530/ SOUS SOL -1 BUR DES ORGANISATEURS DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781786	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Bat: AL Etage: -1 EXT-1592/SOUS SOL -1 CIRCULATION BUREAU ANCIEN LOC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					25/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2018781787	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0407/ SOUS SOL -1 CIRCULATION LOCAL REGIE DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2018781788	Bon état		Bat: D Etage: -1 EXT-1528/SOUS SOL -1 ENTREE SALLE SOLFERINO PLACAR DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781789	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Bat: D Etage: -1 EXT-0405/SOUS SOL -1 ENTREE SALLE SOLFERINO PLACAR DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					25/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2018781790	Bon état		Bat: D Etage: -1 EXT-0406/ SOUS SOL -1 SALLE SOLFERINO ESC H DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	26/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781791	Appareil sorti		Etage: -1 EXT-1775/SOUS SOL -1 CIRCULATION LOCAL TECHNIQUE S DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781792	Bon état		Etage: -1 EXT-0408/SOUS SOL -1 CIRCULATION SALLE INFO DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/07/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781793	Appareil sorti		Bat: ALLE INFO Etage: -1 EXT-0410/SOUS SOL -1 CIRCULATION LOCAL TECHNIQUE S DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
2018781794	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0404/SOUS SOL -1 COTE SALLE INFO DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					25/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					25/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2018781795	Bon état		Etage: -1 EXT-0401/SOUS SOL -1 CIRCULATION ACCES LIVRAISON DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781796	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0398/SOUS SOL -1 CIRCULATION SDL 410 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					24/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					24/06/2024	Main, Add, Approfondie eau	Oui	
2018781797		Bon état	Etage: -1 EXT-0399/ SOUS SOL -1 CIRCULATION ACCES LIVRAISON DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781798		Bon état	Etage: -1 EXT-0400/SOUS SOL -1 CIRCULATION ACCES LIVRAISON DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781799		Appareil sorti	Etage: -1 EXT-0394/SOUS SOL -1 HALL LOCAL ELEC ACCES TGBT DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781800		Bon état	Etage: -1 EXT-0396/ SOUS SOL -1 DANS LOCAL TECH EDF DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2018	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781801		Bon état	Etage: -1 EXT-0395/SOUS SOL -1 HALL LOCAL ELEC ACCES TGBT DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781802		Bon état	Etage: -1 EXT-0397/ SOUS SOL -1 / TRANSFO DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781803		Bon état	Etage: E sol EXT-1517/E.SOL ESC K ARCHIVES S-150 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781804		Bon état	Etage: -1 EXT-0391/SOUS SOL -1 FACE LOCAL TECH FACE TGBT DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781805		Bon état	Etage: -1 EXT-0392/SOUS SOL -1 FACE LOCAL TECH FACE TGBT DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781806		Bon état	Etage: -1 EXT-0393/ SOUS SOL -1 DANS LOCAL TECH TGBT DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781807		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: -1 EXT-0390/SOUS SOL -1 FACE LOCAL TECH FACE TGBT DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA Essai de pression décennal eau	Oui Oui	
2018781808		Bon état	Etage: -2 EXT-0413/ SOUS SOL -2 HALL ASC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2018781809		Bon état	Etage: -2 EXT-0414/SOUS SOL -2 DANS LOCAL MCHNERIE ASC DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781810		Bon état	Etage: -2 EXT-1459/SOUS SOL -2 PARKING BORNE RECHARGEABLE DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2016	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781817		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: -3 EXT/0433/3SSOL PROXIMTE PARKING 47 DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA Essai de pression déce, poudre	Oui Oui	
2018781820		Bon état	Etage: 5 EXT-0351/ 5E E A PROXIMITE BUR B512 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2018781823		Bon état	Etage: -3 EXT-0430/3SSOL PARKING S3 PLACE 14 DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2015	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2018781824		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 5 circulation A516 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	13/05/2013	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA Essai de pression décennal eau Charge extincteur 6 L Main, Add, Approfondie eau	Oui Oui Oui Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2019418252	Appareil sorti		Etage: -2 EXT-1479/-2 PRK/ LOCAUX CLOISSONNES DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2019418440	Bon état		Etage: 3 EXT-1474/ 3E ET/PROXIMITE BUR B303 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401787	Appareil sorti		Etage: 7 EXT-1756/7E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBQ7 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401788	Bon état		Etage: 7 EXT-253/7E ET LOCAL TECHNIQUE LTBL7 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401789	Préconisation fabricant non réalisée		Etage: 6 EXT-0343/6E ET DNS LOCAL TECHNIQUE LTBQ6 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401791	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: rdc EXT-0366/RDC FACE BUREAU A007 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2021401792		Bon état	Etage: rdc EXT-0365/RDC PROXIMITE BUREAU A007 DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401793		Bon état	Etage: rdc EXT-0368/RDC FACE BUREAU A009 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401794		Bon état	Etage: rdc EXT-1753/RDC FACE BUREAU A009 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2021401795		Bon état	Etage: rdc EXT-1754/RDC PROXIMITE ESCALIER C DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2021401796		Bon état	Etage: rdc EXT-0386/RDC DNS HALL DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401798		Bon état	Etage: -1 EXT-0384/RDC DNS HALL DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
 (N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2021401800		Appareil sorti	Etage: rdc EXT-1521/ RDC CAFETERIA CUISINE DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
2021401801		Bon état	Etage: rdc EXT-0486/ RDC COUR EXTERIEUR ESC B DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021401802		Appareil sorti	Etage: -1 EXT-0371/ -1 DANS REGIE SALLE SOLFERINO DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2017	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
2021401803	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 1 EXT-1750/1ER ET/RESERVE COTE PC DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					27/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
2021401804		Appareil sorti	Etage: rdc EXT-1755/RDC SERVICE/ARCHIVES B022 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/09/2014	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2021401805		Bon état	Etage: -1 EXT-0402/SOUS SOL -1 DANS BUREAU LOCAL CUISINE DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2021401806		Bon état	Etage: -2 EXT-1511/ 2SSOL LOCAL MACH ASCENSEUR DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2018	26/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401807		Bon état	Etage: -2 EXT-1476/2SSOL CIRCULATION LOCAL 211 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401809		Bon état	Etage: rdc EXT-1519/1SSOL ESCALIER CTA S1 16 COTE ESC C DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2017	26/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401810	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: 1 EXT-1621/ 1ER ET / RESERVE PC DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/11/2014	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					27/06/2024	Essai de pression déce. poudre	Oui	
2021401811	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0411/ -1 FOYER DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2021401812	Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce		Etage: -1 EXT-0412/ -1/ FOYER DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2021401813		Inutilisable en l'état (Ext.non-conforme à la réglementation*)	Etage: -3 EXT-1514/3SSOL DNS LOCAL MACH ASCENSEUR DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/05/2017	26/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401814		Bon état	Etage: -3 EXT-0423/3SSOL CIRCULATION ASCENSEUR DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021401816		Appareil sorti	Etage: -3 EXT-0426/3SSOL PARKING PROXIMITE G.ELECTROGENE DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2021401817		Bon état	Etage: -3 EXT-1513/3SSOL PARKING GROUPE ELECTROGENE DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401818		Bon état	Etage: -3 EXT-0428/3SSOL PROXIMTE PLACE 27 DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2017	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021401819		Bon état	Etage: -3 EXT-0427/3SSOL PROXIMTE PLACE 27 DESAUTEL CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2017	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2021401820	Appareil sorti		Etage: -3 EXT-0429/3SSOL PARKING GROUPE ELECTROGENE DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2012	27/06/2024	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	Demande du client
					27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2021401821	Appareil sorti		Etage: -3 EXT-0425/3SSOL PLACE PARKING 55 DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2021401823	Appareil sorti		Etage: -3 EXT-0432/3SSOL PROXIMTE PLACE PARKING 1 DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2021692526	Bon état		Etage: rdc EXT-SANS N°/RDC BUREAU B 022 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2021692532	Bon état		Etage: -1 EXT-SANS N°/salle Bourgogne INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2021692533	Bon état		Etage: 6 EXT-SANS N°/6E/CIRC B637 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022951331	Appareil sorti		Etage: 3 EXT-1569/3E ET/PROXIMATE BUR B318 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022951332	Bon état		Etage: 3 EXT-SANS N°3E ET/PROXIMATE ESCALIER E INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/10/2019	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					21/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					21/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2022951333	Bon état		Etage: 3 EXT-0313/3E ET/LOCAL INFO LTBL3 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022951334	Bon état		Etage: rdc EXT-0268/RDC/PROXIMATE BUR B009 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2016	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2022951338	Bon état		Etage: rdc EXT-1449/RDC PCS DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/06/2016	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022951339	Bon état		Etage: rdc EXT-0375/RDC/ PROXIMATE ASCENSEURS LILLE DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/07/2017	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022951345		Extincteur pression auxiliaire+ de 10 ans sans révision déce	Etage: 3 EXT-1729/ proximité bur 343/345 DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/12/2014	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
2022951349	Bon état		Etage: 1 EXT-0267/1ER ET/RESERVE COTE PC DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/07/2017	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022951357	Bon état		Etage: -3 EXT-0434/3E S/S/ PALIER ASCENSEURS DESAUTEL E6A15EV 6L <2007 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/01/2018	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2022951359	Appareil sorti		Etage: -3 EXT-0431/3E S/S/ PARKING PLACE 7 DESAUTEL P6P 6KG ABC < 2007 Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	01/10/2013	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2022951392	Bon état		Etage: rdc Ext-3041/ pcs 49-3 GLORIA 6LPP S6DLWB Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 73 - GLORIA	11/10/2016	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					25/06/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2022951929	Bon état		Etage: -2 EXT-SANS N°/-2 CIRC ARCHIVES INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					24/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022951930	Bon état		Etage: -2 EXT-SANS N°/ -2 PRK/CIRC ARCHIVES INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					25/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2022951931	Bon état		Etage: -2 EXT-SANS N°/ -2 PRK / ARCHIVES INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	26/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2022951932	Bon état		Etage: rdc RDC HALL ENTREE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2022951933	Bon état		Etage: rdc EXT-SANS N°/RDC HALL ENTREE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/09/2020	20/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/06/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2023955632	Bon état		Bat: caisse de dépôt Etage: -2 s/s s sol -2 à cote du chargeur voiture n:7/8 INSTINCT P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023955633	Bon état		Bat: caisse de dépôt Etage: -2 s/s sous sol -2 à cote place 26 INSTINCT P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	25/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° appari	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2023955634		Bon état	Bat: caisse de dépôt Etage: -2 s/s ext -sans/sous sol -2 à cote place 56 INSTINCT P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023955635		Bon état	Bat: caisse de dépôt Etage: -2 s/s couloir à côté de archiveDCB S 208 INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023955636		Bon état	Bat: caisse de dépôt Etage: -2 s/s ext-/sans sous sol -2 à cote place 47 parking INSTINCT P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	24/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023955637		Bon état	Bat: caisse de dépôt Etage: -3 s/s ext-sans/sous sol -3 cote archive DCB S 314 INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	27/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023955638		Bon état	Bat: caisse de dépôt Etage: 1 ère bureau 133 DCBP 40 INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/04/2022	21/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026214084		Appareil sorti	Etage: 1 Ext-sans/réserve extincteurs DESAUTEL E6A15 EAU 6L >2014 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 15 - DESAUTEL	07/11/2015	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20616088
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2026214085		Appareil sorti	Etage: rdc Ext-1706/ pcs 49-3 DESAUTEL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	11/11/2014	28/06/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	