



INSTITUT MINES TELECOM ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES

A l'attention de M BERNARD LIEGE

ROUTE DE TEILLET
CAMPUS JARLARD
81013 ALBI CEDEX 9

RAPPORT DE VERIFICATION Equipements sous pression



Code prestation : B10Z0
Rapport N° : R11956438-001-1

Lieu d'intervention :
ECOLE
ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD
81013 ALBI CEDEX 9

Date d'intervention : du 08/02/2021 au 08/02/2021
Date d'expédition : 03/03/2021



CASTRES
HOTEL CONSULAIRE
40 ALLEE A. JUIN CS 60226
81104 CASTRES

Tél : 0563591709 - Fax : 0563724056

RAPPORT DE VERIFICATION

Equipements sous pression

Code prestation : B10Z0

Date d'expédition : 03/03/2021

- R11956438-001-1

Liste des destinataires :

- INSTITUT MINES TELECOM ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES
ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD
81013 ALBI CEDEX 9
A l'attention de : M BERNARD LIEGE
Envoi par : Mail

CASTRES
HOTEL CONSULAIRE
40 ALLEE A. JUIN CS 60226
81104 CASTRES
Tél : 0563591709 - Fax : 0563724056
E-mail : commercial.toulouse@apave.com

ECOLE
ROUTE DE TEILLET

81013 ALBI

Dates d'intervention : du 08/02/2021 au 08/02/2021

Lieu d'intervention : ECOLE

ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD
81013 ALBI CEDEX 9

RAPPORT DE VERIFICATION D'EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Intervenant (s) :

ROMAIN PETIT

SOMMAIRE DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION VERIFIES

- Réservoir - R1870080000 - C 1798 - EPI CHIMIE

- o Compte rendu d'inspection d'un équipement sous pression

- Réservoir - R1870090000 - 8602 - EPI MATERIAU

- o Compte rendu d'inspection d'un équipement sous pression

- Réservoir - R1870100000 - C 1.1113 - ATELIER

- o Compte rendu d'inspection d'un équipement sous pression

- Réservoir - R2080002013 - 00797 - EPI ENERGIE

- o Compte rendu d'inspection d'un équipement sous pression



COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 Novembre 2017

N° 62552

LIEU Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD 81013 ALBI CEDEX 9	DEMANDEUR Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET 81013 ALBI
Emplacement : EPI CHIMIE	N° dossier / mission : 45514525 / 11956438-001-1

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT	Type : Récipient	<input type="checkbox"/> ACAFR	<input type="checkbox"/> Mobile
Désignation : Réservoir	Nb Equipements : 1	<input type="checkbox"/> (liste en annexe)	
N°APAVE R1870080000	Fabricant SCO	N° de fabrication C 1798	Année de fab. 1993
Régime de fab. : DIRECTIVE 87-404CEE		Repère Exploitant EPI CHIMIE	
Matériau : ACIER		ou DN :	
Fluide : AIR		ou Débit (t/h) :	
Groupe : 2		PS (bar) : 10 PE / PT / E (bar) : 15 TS (°C) : 0 / 150	
Dispositif d'isolation thermique : Sans		Type :	
Revêtement : Extérieur / intérieur		Garnissage : Sans Type :	
Type : Galvanisation / Métallisation			

CONDITIONS DE PRESENTATION	Extérieur : Revêtu partiellement	Intérieur : Revêtu partiellement
-----------------------------------	---	---

AMENAGEMENTS APPLIQUES
Sans objet
Référence :

INSPECTION		Faite le : 08/02/2021 par: Romain PETIT	
Vérification extérieure: Satisfaisante		Vérification intérieure: Satisfaisante	Vérification documentaire: Satisfaisante
Vérification des accessoires sous pression: Satisfaisante		Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Sans objet	
Contrôles complémentaires: Sans objet			
Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Non applicable			
Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection des générateurs : Non applicable			
Commentaires : Néant			

EXAMEN DES ACCESSOIRES DE SECURITE		<input type="checkbox"/> Non nécessaire (voir commentaires)	
Fait le : 08/02/2021		par : Romain PETIT	
		ou voir rapport n°	
Description	Fabricant	Identification	Valeur de Réglage
Soupape(s)	NGI	006192650	10 bar
Autres accessoires :			
Etat des éléments fonctionnels : Satisfaisant		Conditions d'installation : Satisfaisant	Protection contre le dérèglement : Satisfaisante
Commentaire :			
Néant			

CONCLUSION	
Les résultats des contrôles et essais sont satisfaisants	
L'expert :	ROMAIN PETIT
Signature :	signé électroniquement
Date :	08/02/2021
Périodicité inspection retenue par l'exploitant :	48 mois
Périodicité requalification retenue par l'exploitant :	10 ans

L'exploitant est responsable du suivi en service des équipements sous pression qu'il exploite et, en particulier, du respect des échéances prescrites par le chapitre R.557 du Code de l'environnement. Lorsqu'une personne compétente s'est substituée à l'exploitant pour effectuer l'inspection périodique, ce dernier doit dater et signer le compte rendu d'inspection périodique dans le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs observations.

M.PSCE.0524_V7_AP31_10/2018



ACCREDITATION N°3-0902
LISTE DES SITES ET
PORTÉES DISPONIBLES
SUR WWW.COFRAC.FR

Apave - Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex
SA au capital de 184 688 086€ - RCS Paris 527 573 141

Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925



COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 Novembre 2017

N° 62553

LIEU Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD 81013 ALBI CEDEX 9	DEMANDEUR Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET 81013 ALBI
Emplacement : EPI MATERIAU	N° dossier / mission : 45514525 / 11956438-001-1

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT	Type : Récipient	<input type="checkbox"/> ACAFR	<input type="checkbox"/> Mobile
Désignation : Réservoir	Nb Equipements : 1	<input type="checkbox"/> (liste en annexe)	
N°APAVE R1870090000	Fabricant RONOT	N° de fabrication 8602	Année de fab. 1995
Régime de fab. : DECRET DU 18/01/1943		Repère Exploitant EPI MATERIAU	
Matériau : ACIER		ou DN :	
Fluide : AIR Groupe : 2		ou Débit (t/h) :	
Dispositif d'isolation thermique : Sans		PS (bar) : 10 PE / PT / E (bar) : 15 TS (°C) : /	
Revêtement : Extérieur / intérieur		Type : Galvanisation / Métallisation	
Garnissage : Sans		Type :	

CONDITIONS DE PRESENTATION	Extérieur : Revêtement mince	Intérieur : Revêtement mince
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

AMENAGEMENTS APPLIQUES
Sans objet
Référence :

INSPECTION		Faite le : 08/03/2021 par: Romain PETIT	
Vérification extérieure: Satisfaisante		Vérification intérieure: Satisfaisante	Vérification documentaire: Satisfaisante
Vérification des accessoires sous pression: Satisfaisante		Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Sans objet	
Contrôles complémentaires: Sans objet			
Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Non applicable			
Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection des générateurs : Non applicable			
Commentaires : Néant			

EXAMEN DES ACCESSOIRES DE SECURITE		<input type="checkbox"/> Non nécessaire (voir commentaires)	
Fait le : 08/03/2021		par : Romain PETIT	
Description		Fabricant	
Soupape(s)		NGI	
Identification		Valeur de Réglage	
29002100		10 bar	
Autres accessoires :			
Etat des éléments fonctionnels : Satisfaisant		Conditions d'installation : Satisfaisant	
Protection contre le dérèglement : Satisfaisante			
Commentaire :			
Néant			

CONCLUSION	
Les résultats des contrôles et essais sont satisfaisants	
L'expert :	ROMAIN PETIT
Signature :	signé électroniquement
Date :	08/02/2021
	Périodicité inspection retenue par l'exploitant : 48 mois
	Périodicité requalification retenue par l'exploitant : 10 ans

L'exploitant est responsable du suivi en service des équipements sous pression qu'il exploite et, en particulier, du respect des échéances prescrites par le chapitre R.557 du Code de l'environnement. Lorsqu'une personne compétente s'est substituée à l'exploitant pour effectuer l'inspection périodique, ce dernier doit dater et signer le compte rendu d'inspection périodique dans le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs observations.

M.PSCE.0524_V7_AP31_10/2018



ACCREDITATION N°3-0902
LISTE DES SITES ET
PORTÉES DISPONIBLES
SUR WWW.COFRAC.FR

Apave - Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex
SA au capital de 184 688 086€ - RCS Paris 527 573 141

Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925



COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 Novembre 2017

N° 62554

LIEU Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD 81013 ALBI CEDEX 9	DEMANDEUR Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET 81013 ALBI
Emplacement : SERVICE TECHNIQUE	N° dossier / mission : 45514525 / 11956438-001-1

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT	Type : Récipient	<input type="checkbox"/> ACAFR	<input type="checkbox"/> Mobile
Désignation : Réservoir	Nb Equipements : 1	<input type="checkbox"/> (liste en annexe)	
N°APAVE R1870100000	Fabricant SCO	N° de fabrication C 1.1113	Année de fab. 1996
Régime de fab. : DIRECTIVE 87-404CEE		Repère Exploitant ATELIER	
Matériau : ACIER		ou DN :	
Fluide : AIR Groupe : 2		ou Débit (t/h) :	
Dispositif d'isolation thermique : Sans		PS (bar) : 10 PE / PT / E (bar) : 15 TS (°C) : -20 / 150	
Revêtement : Extérieur / intérieur		Type : Galvanisation / Métallisation	
Garnissage : Sans		Type :	

CONDITIONS DE PRESENTATION	Extérieur : Revêtement mince	Intérieur : Revêtement mince
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

AMENAGEMENTS APPLIQUES
Sans objet
Référence :

INSPECTION		Faite le : 08/02/2021 par: Romain PETIT	
Vérification extérieure: Satisfaisante		Vérification intérieure: Satisfaisante	Vérification documentaire: Satisfaisante
Vérification des accessoires sous pression: Satisfaisante		Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Sans objet	
Contrôles complémentaires: Sans objet			
Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Non applicable			
Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection des générateurs : Non applicable			
Commentaires : Néant			

EXAMEN DES ACCESSOIRES DE SECURITE		<input type="checkbox"/> Non nécessaire (voir commentaires)	
Fait le : 08/02/2021		par : Romain PETIT	
Description		Fabricant	
Soupape(s)		NGI	
Identification		Valeur de Réglage	
28002100		10 bar	
Autres accessoires :			
Etat des éléments fonctionnels : Satisfaisant		Conditions d'installation : Satisfaisant	
Protection contre le dérèglement : Satisfaisante			
Commentaire :			
Néant			

CONCLUSION	
Les résultats des contrôles et essais sont satisfaisants	
L'expert :	ROMAIN PETIT
Signature :	signé électroniquement
Date :	08/02/2021
	Périodicité inspection retenue par l'exploitant : 48 mois
	Périodicité requalification retenue par l'exploitant : 10 ans

L'exploitant est responsable du suivi en service des équipements sous pression qu'il exploite et, en particulier, du respect des échéances prescrites par le chapitre R.557 du Code de l'environnement. Lorsqu'une personne compétente s'est substituée à l'exploitant pour effectuer l'inspection périodique, ce dernier doit dater et signer le compte rendu d'inspection périodique dans le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs observations.

M.PSCE.0524_V7_AP31_10/2018



ACCREDITATION N°3-0902
LISTE DES SITES ET
PORTÉES DISPONIBLES
SUR WWW.COFRAC.FR

Apave - Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex
SA au capital de 184 688 086€ - RCS Paris 527 573 141

Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925



COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté du 20 Novembre 2017

N° 62555

LIEU Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET CAMPUS JARLARD 81013 ALBI CEDEX 9	DEMANDEUR Nom : ECOLE Adresse : ROUTE DE TEILLET 81013 ALBI
Emplacement : EPI ENERGIE	N° dossier / mission : 45514525 / 11956438-001-1

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT	Type : Récipient	<input type="checkbox"/> ACAFR	<input type="checkbox"/> Mobile
Désignation : Réservoir	Nb Equipements : 1	<input type="checkbox"/> (liste en annexe)	
N°APAVE R2080002013	Fabricant SIAP	N° de fabrication 00797	Année de fab. 2006
Régime de fab. : DIRECTIVE 87-404CEE		Repère Exploitant EPI ENERGIE	
Matériau : ACIER		ou DN :	
Fluide : AIR Groupe : 2		ou Débit (t/h) :	
Dispositif d'isolation thermique : Sans		PS (bar) : 14 PE / PT / E (bar) : 21 TS (°C) : -10 / 120	
Revêtement : Extérieur Type : Peinture		Type :	
Garnissage : Sans		Type :	

CONDITIONS DE PRESENTATION	Extérieur : Revêtement mince	Intérieur : Non revêtu
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

AMENAGEMENTS APPLIQUES	Référence :
Sans objet	

INSPECTION	Faite le : 08/02/2021 par: Romain PETIT	
Vérification extérieure: Satisfaisante	Vérification intérieure: Satisfaisante	Vérification documentaire: Satisfaisante
Vérification des accessoires sous pression: Satisfaisante	Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Sans objet	
Contrôles complémentaires: Sans objet		
Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR): Non applicable		
Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection des générateurs : Non applicable		
Commentaires : Néant		

EXAMEN DES ACCESSOIRES DE SECURITE			<input type="checkbox"/> Non nécessaire (voir commentaires)
Fait le : 08/02/2021		par : Romain PETIT	ou voir rapport n°
Description	Fabricant	Identification	Valeur de Réglage
Soupape(s)	NGI	017090184	14 bar
Autres accessoires :			
Etat des éléments fonctionnels : Satisfaisant		Conditions d'installation : Satisfaisant	Protection contre le dérèglement : Satisfaisante
Commentaire : Néant			

CONCLUSION	
Les résultats des contrôles et essais sont satisfaisants	
L'expert :	ROMAIN PETIT
Signature :	signé électroniquement
Date :	08/02/2021
	Périodicité inspection retenue par l'exploitant : 48 mois
	Périodicité requalification retenue par l'exploitant : 10 ans

L'exploitant est responsable du suivi en service des équipements sous pression qu'il exploite et, en particulier, du respect des échéances prescrites par le chapitre R.557 du Code de l'environnement. Lorsqu'une personne compétente s'est substituée à l'exploitant pour effectuer l'inspection périodique, ce dernier doit dater et signer le compte rendu d'inspection périodique dans le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs observations.

M.PSCE.0524_V7_AP31_10/2018



ACCREDITATION N°3-0902
LISTE DES SITES ET
PORTEES DISPONIBLES
SUR WWW.COFAC.FR

Apave - Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex
SA au capital de 184 688 086€ - RCS Paris 527 573 141

Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925