



RAPPORT DE VERIFICATION DESENFUMAGE

SICLI TOULOUSE

IMMEUBLE REGENT PARK 2

2460 VOIE L'OCCITANE - CS37693

31676 LABEGE CEDEX

TEL. : 05.62.57.78.20

FAX : 05.62.57.78.29

Afin de respecter la réglementation applicable, et aussi garantir la pérennité de vos installations de sécurité, sauf avis contraire de votre part reçu 90 jours avant, Sicli interviendra chaque année à la même période pour réaliser la visite de vérification de vos matériels. A l'issue, un bon de visite ("BV") sera établi par Sicli et visé par votre responsable pour attester de l'exécution de la Prestation conformément aux Conditions Générales de Vente Sicli. Une facture correspondant à la prestation effectuée selon le tarif en vigueur au jour de la visite vous sera alors adressée.

RAPPEL RENSEIGNEMENTS

DOSSIER : 02-1156774

CLIENT : N17 Non

DOSSIER SUIVI PAR : AGULLANA LAURENT

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

OBSERVATIONS :

ADRESSE DE VERIFICATION :

ECOLE DES MINES D'ALBI
CARMAUX

CAMPUS JARLARD
ALLEE DES SCIENCES

81000 ALBI

ETABLISSEMENT : 30221240011

NOM CLIENT : MR FAGES/MR LIEGE 30-32

Certifie l'exactitude des renseignements donnés.

DATE DE VERIFICATION : 21/05/2021

SIGNATURE :

Leffranc
COVID 19



Service de validation et de maintenance d'installation de
RIA/PIA (Référentiel J5/F5)
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)
Délivré par CNPP - www.cnpp.com



Service d'installation et de maintenance
d'extincteurs mobiles (règlement I4 - NF 285)
Certificat n° : 2450404-285
Marques délivrées par le CNPP - www.cnpp.com
et AFNOR Certification - www.marque-nf.com

CHUBB France

SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, Avenue rue l'Entreprise 95882 CERGY PONTOISE
Tél: 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 38
SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522
702 000 522 RCS PONTOISE - APE 4321A



RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS						
N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL	
0009416650	FENET DE TOIT O/F 114X118	ACCES AMPHI HONNEUR - ESC 1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 90°		
0009416651	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	ACCES AMPHI HONNEUR - ESC 1 - COMM - CO2 2011	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
0009416652	FENET DE TOIT O/F 114X118	ACCES AMPHI HONNEUR - ESC 2 COTE ACCUEIL	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 90°		
0009416653	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	ACCES AMPHI HONNEUR - ESC 2 COTE ACCUEIL - COMM CO2 2007	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
0009416654	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CIRCULATION CASIERS ELEVES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 90°		
0009416655	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CIRCULATION CASIERS ELEVES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 90°		
0009416656	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION CASIERS ELEVES - COMM	BON ETAT FONCTIONNEL			
0009416668	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416669	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416670	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416672	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416673	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416674	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416675	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416676	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416677	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416678	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416679	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416680	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°		
0009416681	COFFRET CO2 1 O/F 500 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	HALL ENT. - VERRIERE 2EME ETAGE-COMM CENTRALIS. RDC-CO2 2009/2013	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL
	MM36 CARTOUCHE 500 G. CL5 X 2				
1102691589	EXU O/F 140X200 D50 C500	RESERVE RECHERCHE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691590	EXU O/F 140X200 D50 C500	RESERVE RECHERCHE	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691591	COFFRET CO2 1 O/F 150 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021 M038 CART. 150GR Ø40 L251 TP M048 CART.REC 150GR Ø40 L251 TP	RESERVE RECHERCHE - COMM CENTRALIS. ENT/SORT PRINC - CO2 2012	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	
1102691592	OUVRANT DE FACADE INT. O/F	DEAMBULATOIRE AMPHI HONNEUR - AMENE AIR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691593	OUVRANT DE FACADE INT. O/F	DEAMBULATOIRE AMPHI HONNEUR - AMENE AIR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691594	OUVRANT DE FACADE INT. O/F	DEAMBULATOIRE AMPHI HONNEUR - AMENE AIR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691595	DENFC A LAMES OUV. FER.	DEAMBULATOIRE AMPHI HONNEUR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100	
1102691596	DENFC A LAMES OUV. FER.	DEAMBULATOIRE AMPHI HONNEUR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100	
1102691597	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	DEAMBULATOIRE AMPHI HON-COMM CENTRAL. RELIER SSI 24V EMM	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	
1102691598	EXU O/F 140X200 D50 C500	AMPHI 1	BON ETAT FONCTIONNEL	DOUBLE OUVRANT OUVERTURE A 90°	
1102691599	EXU O/F 140X200 D50 C500	AMPHI 1	BON ETAT FONCTIONNEL	DOUBLE OUVRANT OUVERTURE A 90°	
1102691600	DENFC A LAMES OUV. FER.	AMPHI 1 - AMENE AIR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100	
1102691601	COFFRET CO2 1 O/F 100 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021	AMPHI 1 - COMM CENTRALIS. RELIER SSI 24V EMM - CO2 2011	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	
1102691602	EXU O/F 140X200 D50 C500	AMPHI 2	BON ETAT FONCTIONNEL	DOUBLE OUVRANT OUVERTURE A 90°	
1102691603	EXU O/F 140X200 D50 C500	AMPHI 2	BON ETAT FONCTIONNEL	DOUBLE OUVRANT OUVERTURE A 90°	
1102691604	DENFC A LAMES OUV. FER.	AMPHI 2 - AMENE AIR	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100	
1102691605	COFFRET CO2 1 O/F 100 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021 MM16 CARTOUCHE 100 G. CL5 X 2	AMPHI 2 - COMM CENTRALIS. RELIER SSI 24V EMM - CO2 2011/2014	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	
1102691606	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	

- 3 / 10 -

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL
1102691607	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691608	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 45°	
1102691609	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 45°	
1102691610	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691611	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691612	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691613	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691614	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION RDC	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691615	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691616	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691617	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691618	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691619	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691620	OUVRANT DE FACADE EXT. O/F	CDI - CIRCULATION R+1	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A 45°	
1102691621	COFFRET CO2 1 O/F 300 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021	CDI - COMM CENTRALIS. ENT/SORT PRINC - CO2 2009/2010	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	
1102691639	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691640	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691641	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691642	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691643	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691644	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691645	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691646	COFFRET CO2 1 O/F 300 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT- COMM CENTRALIS.-CO2 2007/2013	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	

- 4 / 10 -

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL
1102691647	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691648	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691649	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691650	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691651	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691652	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691653	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691654	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691655	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691656	COFFRET CO2 1 O/F 300 G 0066 SCHELLE PLASTIQUE 2021 MM31 CARTOUCHE 300 G. CL5 X 2	HALLE TECHNIQUE-EPI POUDRES ET PROCEDES- COMM CENTRAL.-CO2 2008/09	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK	
1102691657	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691658	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691659	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691660	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691661	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691662	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	
1102691663	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°	

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS						
N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL	
1102691664	EXU O/F 100X100 D40 C600	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE A +110°		
1102691665	COFFRET CO2 1 O/F 300 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	HALLE TECHNIQUE - EPI MATERIAUX - COMM/CENTRALIS.-CO2 2012/2013	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691666	DENFC A LAMES OUV. FER.	CAGE ESC R+2 - EPI ENSEIGNANT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691667	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CAGE ESC R+2 - EPI ENSEIGNANT - COMM RDC RELIEE AU SSI	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691668	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI ENSEIGNANT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691669	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI ENSEIGNANT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691670	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 M036 CART. 60GR Ø35 L153 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CIRCULATION EPI ENSEIGNANT - COMM CENTRALIS.	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691671	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI ENSEIGNANT - TELECOMM 1	BON ETAT FONCTIONNEL			
1102691672	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI ENSEIGNANT - TELECOMM 2	BON ETAT FONCTIONNEL			
1102691673	DENFC A LAMES OUV. FER.	CAGE ESC R+2 - EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTUE 100/100		
1102691674	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CAGE ESC R+2 - EPI MATERIAUX - COMM RDC - CO2 2007	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691675	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691676	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI MATERIAUX	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691677	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CIRCULATION EPI MATERIAUX - COMM CENTRALIS. - CO2 2007/2008	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691678	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI MATERIAUX - TELECOMM 1	BON ETAT FONCTIONNEL			

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS						
N°	LIBELLE	EMPLACEMENT	EFFICACITE	OBSERVATION	INFO APPAREIL	
1102691679	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI MATERIAUX - TELECOMM 2	BON ETAT FONCTIONNEL			
1102691680	DENFC A LAMES OUV. FER.	CAGE ESC R+2 - EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691681	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CAGE ESC R+2 - EPI POUDRES ET PROCEDES - COMM RDC - CO2 2007/2008	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691682	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691683	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI POUDRES ET PROCEDES	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691684	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CIRCULATION EPI POUDRES ET PROCEDES- COMM CENTRALIS.-CO2 2012-2014	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691685	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI POUDRES ET PROCEDES - TELECOMM 1	BON ETAT FONCTIONNEL			
1102691686	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI POUDRES ET PROCEDES - TELECOMM 2	BON ETAT FONCTIONNEL			
1102691687	DENFC A LAMES OUV. FER.	CAGE ESC R+2 - EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691688	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CAGE ESC R+2 - EPI ENVIRONNEMENT - COMM RDC-CO2 2014/2015	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691689	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691690	DENFC A LAMES OUV. FER.	CIRCULATION EPI ENVIRONNEMENT	BON ETAT FONCTIONNEL	OUVERTURE 100/100		
1102691691	COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021 MM11 CARTOUCHE 60 G. CL5 X 2	CIRCULATION EPI ENVIRONNEMENT - COMM CENTRALIS.-CO2 2008-2010	BON ETAT FONCTIONNEL	CARTOUCHE RESERVE OK		
1102691692	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI ENVIRONNEMENT - TELECOMM 1	BON ETAT FONCTIONNEL			
1102691693	DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2021	CIRCULATION EPI ENVIRONNEMENT - TELECOMM 2	BON ETAT FONCTIONNEL			

Rappel : Il est nécessaire de laisser libre les accès aux commandes de désenfumage

- 7 / 10 -

75 Bon état fonctionnel


Service de validation et de maintenance d'installation de
RIA/PIA (Référentiel J5/F5)
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)
Délivré par CNPP – www.cnpp.com

 
Service d'installation et de maintenance
d'extincteurs mobiles (règlement I4 – NF 285)
Certificat n° : 2450404-285
Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com
et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

CHUBB France
SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE –POLE MAGELLAN 1
10, Avenue rue l'Entreprise 95882 CERGY PONTOISE
Tél: 01 30 17 37 37 – Fax: 01 30 17 37 38
SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522
702 000 522 RCS PONTOISE – APE 4321A



QUESTIONNAIRE		
	QUESTION	REPOSE
	DOSSIER PRESENT SUR SITE	NON
	REGISTRE DE SECURITE NON SIGNE, DATE ET RENSEIGNE	NON
	BESOIN D'UN REGISTRE DE SECURITE	
	MANIVELLE LAISSEE SUR PLACE	NON
	FOURNITURE CARTOUCHE: COMBIEN?	
	CARTOUCHES DE RESERVE: COMBIEN?	OUI
	FOURNITURE PIECES DETACHEES	NON
	ACCES TOITURE PERMANENT	NON
	TOITURE TRADITIONNELLE	NON
	TOITURE FIBRO-CIMENT	NON
	TOITURE TRANSLUCIDE	OUI
	TOITURE EN PENTE	NON
	VERRIERE	NON
	BAC ACIER	NON
	TERRASSE	OUI
	GRILLE ANTICHUTE	NON
	ACCES NECESSITANT ANTICHUTE	NON
	INTERVENTION HAUTEUR > 2M	NON
	NACELLE A PREVOIR	NON
	NETTOYAGE DE DOMES	NON
	MOINS DE 6 DOMES	
	ABSENCE DE PROTECTION MECANIQUE?	NON
	PRESENCE DE TETES IONIQUES?	NON

REPLACEMENT D'1 DAD CAUSE IONIQUE	
REPLACEMENT D'1 TETE IONIQUE	
REPLACEMENT JOINTS. COMBIEN?	NON
BESOIN DE PLANS DE CANTONNEMENT: COMBIEN?	NON
BAES NON VERIFIE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS	NON
BAES VERIFIES / DES ELEC. OU DES ORG. DE CONTROLE	NON
PLUS DE 5 DOMES	

2

² La vérification des dispositifs porte exclusivement sur leur fonctionnement. La norme AFNOR définit la conformité des dispositifs. La commission de sécurité peut exiger la conformité à la réglementation en vigueur (ERP-IGH).
 Votre compagnie d'assurance peut exiger la conformité de l'installation avec la règle R17.

- 10 / 10 -


 Service de validation et de maintenance d'installation de
 RIA/PIA (Référentiel J5/F5)
 Service de maintenance SDN (Référentiel F17)
 Service d'installation de SDN (Référentiel I17)
 Délivré par CNPP – www.cnpp.com

 
 Service d'installation et de maintenance
 d'extincteurs mobiles (règlement I4 – NF 285)
 Certificat n° : 2450404-285
 Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com
 et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

CHUBB France
 SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE –POLE MAGELLAN 1
 10, Avenue rue l'Entreprise 95882 CERGY PONTOISE
 Tél: 01 30 17 37 37 – Fax: 01 30 17 37 38
 SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522
 702 000 522 RCS PONTOISE – APE 4321A

