AP28

AP29

AP30

Raccodement au pick-up

Ferraillage soudé – Raccordement aux (4) douilles

Soudure au croisement

1,4

2

98,6

P1-009

10,24

10

3

Ferraillage soudé (tout la dalle)
Raccordement aux (10) douilles
Douille de type Dehn 478 011

CT-23

CT-21

CT-22

CT-mini abri

44,93

4

Aire critique LOC

60

15,7

3,9

20,1

Mini abri

48

Soudure au croisement

54

57,1

Soudure au croisement

CT-26

CT-TELECOM

CT-27

Transformateur

CT-Deport abri 1

CT-Deport abri 2

CT-28

CT-energie Telecom 2

CT-energie Telecom 2

CT-energie Telecom

Attention à ne pas abimer
les réseaux de terre existants

Soudure au croisement

Ferraillage soudé – Raccordement au
Double ceinturage en zone de passage

	SNIA Unité Assistance à maîtrise d'Ouvrage **Pôle d'Aix-en-Provence** 1 rue Vincent Auriol CS 80792 13625 Aix-en-Provence cedex1	Direction Générale de l'Aviation Civile Direction des Services de la Navigation Aérienne **Service de la Navigation Aérienne Sud Sud Est** Remplacement de l'ILS 13L Génie civil	**SNA-SE_ILS** éch. : 1/500 (A3) dec 2025 **DCE**