

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU**  
**D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5**  
**DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**  
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 15-01504 L**

et 1 annexe de 7 pages

**MATERIAU présenté par :** EDMOND PETIT  
ZI DE LA POINTE  
RUE PIERRE GRANGE  
94120 FONTENAY SOUS BOIS  
**MARQUE COMMERCIALE :** T150 VELUM VILLEPINTE  
**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Maille filet 100% polyester ignifugée par foulardage  
Masse surfacique nominale : 60 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.3 mm  
Coloris : divers  
**RAPPORT D'ESSAI :** N° 15-01504<sub>EL-VI</sub> du 26 mai 2015  
**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :**

**M 1**

**DURABILITE** du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée en utilisation à l'abri des intempéries.  
(matériau non lavable et non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 26 mai 2015

Responsable de Site ou son représentant  
Bruno CHEVET

PO 



ACCREDITATION  
N° 1-0101  
PORTÉE  
COMMUNIQUEE  
SUR DEMANDE