

Inventaire détaillé SSI Tous sites (Lots n° 1 et n° 2)

| Code site | Site | Centrale / Système | Catégorie SSI / Rôle | Type EA | Mise en service | Notes |
|-----------|-----------------------------------|---|--|---------|-----------------|--|
| Lot n°1 | | | | | | |
| F34C001A | Montpellier Celleneuve | CMSI Chubb CMSI.COM | SSI de type 1 – SDI Cat. A (CMSI + DAS) | Type 1 | 2005 | 35 sirènes, DAS (portes CF, trappes, extracteurs, arrêt ventilation, ascenseurs) |
| F34C001A | Montpellier Celleneuve | CMSI Chubb CMSI.COM | DAS asservi au CMSI (SSI type 1 - SDI Cat.A) | - | - | 65 trappes de désenfumage |
| F34C001A | Montpellier Celleneuve | UTI.COM SDI | SDI adressable (associé SSI Type 1) | - | 2005 | 142 DO, 31 DM, 15 modules, transmetteur |
| F34C001A | Montpellier Celleneuve | UTEX.PACK Extinction gaz | E.S.P – Extinction gaz | - | 2021 | Détection conv., 1 DM, 6 bouteilles ARGON 80L |
| Lot n°2 | | | | | | |
| F34C003A | Antenne de Lodève | Merlin Gérin TA4.1B | Équipement d'alarme | Type 4 | 2006 | 1 diffuseur, 2 DM |
| F34C005A | Antenne de Lunel | Planète T4 1B – NUG31218 | Équipement d'alarme | Type 4 | 2012 | Diffuseur intégré, 2 DM |
| F34C006A | Béziers Dullague – Bât. Principal | URA | Équipement d'alarme | Type 4 | | 9 diffuseurs, 10 DM |
| F34C009A | Montpellier Celleneuve Archives | ECS 80.4 (→ ESSER ESC 80) | SDI / ECS | - | 2004 | 22 détecteurs, 3 DM, 3 diffuseurs, transmetteur |
| F34C012A | Antenne de Clermont l'Hérault | NUGELEC Type 4 – NUG31218 | Équipement d'alarme | Type 4 | 2014 | 3 diffuseurs, 2 flash NUG30452, 2 DM |
| F34C013A | Antenne de Sète | NUGELEC BAAS 0 | Équipement d'alarme | Type 4 | | 3 diffuseurs, 2 DM |
| F34C014A | Antenne de Port Marianne | Neutronic Type 2B | Équipement d'alarme | Type 2B | | 2 diffuseurs, 4 DM |
| F34C022A | Montpellier CS Île aux Familles | Neutronic SBP4 Type 2B | Équipement d'alarme + DAD | Type 2B | | 11 diffuseurs, 15 DM, 1 DAD, 1 EA 2B salle agora |
| F34C036A | Béziers De Gaulle | ESSER ECS IQ8 + CMSI SENSES | SSI de type 1 – SDI Cat. A (CMSI + SDI + DAS) | Type 1 | | 51 HP, 29 flash, 33 DM, 113 DO, 5 DT, 3 portes CF asservies |
| F34C036A | Béziers De Gaulle | MiniVES 4001 L (associé ECS IQ8) | Équipement d'alarme (Sonorisation de sécurité) | Type 2A | | Sonorisation de sécurité "miniVES 4001 L" EN 54-16, 4 zones, (associée ECS IQ8) |
| F34C022A | Montpellier CS Île aux Familles | Détecteur autonome de sécurité (chaufferie) | Détection autonome - hors SSI principal | - | | Indépendant du SSI principal |

Tableau récapitulatif – Centrales classées par Catégorie & Type

SSI de Type 1 - SDI Catégorie A

(Présence CMSI + SDI + DAS → EA type 1)

| Site | Centrale | Catégorie SSI | Type EA | Observations |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------|---|
| Montpellier Celleneuve (F34C001A) | CMSI Chubb CMSI.COM | SDI Cat. A | Type 1 | CMSI type 1 + 35 sirènes + nombreux DAS |
| Béziers De Gaulle (F34C036A) | ESSER IQ8 + CMSI SENSES | SDI Cat. A | Type 1 | ECS + CMSI + HP + DAS portes CF |

Centrales SDI / ECS

(Systèmes de détection incendie uniquement)

| Site | Centrale | Catégorie SSI | Type EA | Observations |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Montpellier Celleneuve Archives (F34C009A) | ECS 80.4 / future ESSER ESC 80 | SDI Cat. A | Sans EA / EA non inclus | 22 détecteurs + DM + diffuseurs + transmetteur |
| Montpellier Celleneuve (F34C001A – SDI associé au CMSI) ** | UTI.COM SDI | SDI Cat. A | – | Partie détection du SSI Cat. A |

Équipement d’Alarme Type 2A (Sonorisation de sécurité)

| Site | Centrale | Catégorie SSI | Type EA | Observations |
|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---|
| Béziers De Gaulle (F34C036A) | ESSER IQ8 + CMSI SENSES | SDI Cat. A | EA Type 2 | Sonorisation de sécurité "miniVES 4001 L" EN 54-16, 4 zones, (associée ECS IQ8) |

Équipement d’Alarme Type 2B

| Site | Centrale | Catégorie SSI | Type EA | Observations |
|---|------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Antenne de Port Marianne (F34C014A) | Neutronic Type 2B | – | EA Type 2 | Diffuseurs + DM |
| Montpellier Centre Social Île aux Familles (F34C022A) | Neutronic SBP4 Type 2B | – | EA Type 2 | 11 diffuseurs + 15 DM + DAD |

Détection autonome (en complément EA 2B du même site)

| Site | Équipement | Type EA | Observations |
|--|--------------------------------|-----------------|--|
| Montpellier Centre Social (chaufferie) | Détecteur autonome de sécurité | Alarme autonome | Indépendant du SSI principal (Centrale Neutronic SBP4 Type 2B) |

Équipement d’Alarme Type 4

(EA4 = diffuseur(s) + DM uniquement)

| Site | Centrale | Catégorie SSI | Type EA | Observations |
|--|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| Antenne de Lodève (F34C003A) | Merlin Gérin TA4.1B | – | EA type 4 (BAAS) | 1 diffuseur + 2 DM |
| Antenne de Lunel (F34C005A) | Planète T4 1B – NUG31218 | – | EA type 4 (BAAS) | Diffuseur intégré + 2 DM |
| Béziers Dullague (F34C006A) | URA | – | EA type 4 (BAAS) | 9 diffuseurs + 10 DM |
| Antenne de Clermont l’Hérault (F34C012A) | NUGLEEC Type 4 – NUG31218 | – | EA type 4 (BAAS) | 3 diffuseurs + 2 flash + 2 DM |
| Antenne de Sète (F34C013A) | NUGLEEC BAAS 0 | – | EA type 4 (BAAS) | 3 diffuseurs + 2 DM |

Extinction automatique gaz (E.S.P)

(pas une catégorie SSI)

| Site | Centrale | Classification | Observations |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|
| Montpellier Celleneuve (F34C001A) | UTEX.PACK | E.S.P – Extinction gaz | Détection conventionnelle + DM gaz + 6 bouteilles ARGO |

Résumé rapide

| TYPE ET CATEGORIE D' EQUIPEMENT | Site / Code site | Quantité |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CATEGORIE A | F34C001A & F34C036A | 2 |
| EA TYPE 2A (Sonorisation) | F34C036A | 1 |
| EA TYPE 2B | F34C014A & F34C022A | 2 |
| EA TYPE 4 (BAAS) | F34C003A / 005A / 006A / 012A / 013A | 5 |
| SDI/ECS seuls | F34C009A + SDI du F34C001A | 2 |
| DAS Autonome | F34C022A (Chaufferie) | 1 |
| DAS asservi au CMSI | (F34C001A) | 1 |
| EXTINCTION GAZ (E.S.P) | F34C001A | 1 |