

# FICHE DE CLASSIFICATION SSI – SITE MONTPELLIER CELLENEUVE

## 1. Centrale UTI.COM – SDI (2005)

- Type : SDI adressable (Détection incendie)
- Classification : ECS + SDI (NF S 61-933)
- Rôle : Détection automatique, DM, interfaces
- Éléments : 142 détecteurs, 31 DM, 15 modules satellites, transmetteur téléphonique, AES

## 2. Centrale CMSI Chubb CMSI.COM (2005)

- Type : CMSI type A (NF S 61-934 / 940)
- Classification : Constitue un SSI Catégorie A
- Équipement d'Alarme : Type 1
- DAS gérés : Portes CF, trappes, extracteurs, ascenseurs, arrêt ventilation

## 3. Système d'extinction Gaz – UTEX.PACK (2021)

- Type : Système d'extinction automatique Gaz ARGO
- Classification : Centrale conventionnelle – E.S.P (NF EN 15004)
- Rôle : Extinction automatique et sécurité local technique
- Éléments : Détection conventionnelle, DM gaz, 6 réservoirs 80L

## Synthèse générale du site :

- SSI global = CATÉGORIE A (car CMSI type A + SDI + DAS + EA type 1)
- Présence d'un système d'extinction gaz intégré via E.S.P