

FICHE DE CLASSIFICATION SSI – AUTRES SITES

Antenne de Lodève – F34C003A

- Centrale : Merlin Gérin TA4.1B (Type 4)
- Classification : Équipement d'alarme type 4
- Éléments : 1 diffuseur, 2 DM évacuation

Antenne de Lunel – F34C005A

- Centrale : Planète T4 1B NUG31218 (Type 4)
- Classification : Équipement d'alarme type 4
- Éléments : 1 diffuseur intégré, 2 DM

Béziers Dullague Bât. Principal – F34C006A

- Centrale : URA
- Classification : Équipement d'alarme type 4 (EA4)
- Éléments : 9 diffuseurs, 10 DM

Montpellier Celleneuve Archives – F34C009A

- Centrale : ECS 80.4 (future ESSER ESC 80)
- Classification : SDI + ECS (détection)
- Éléments : 22 détecteurs, 3 DM, 3 diffuseurs, transmetteur

Antenne de Clermont l'Hérault – F34C012A

- Centrale : NUGELEC Type 4 NUG31218
- Classification : Équipement d'alarme type 4
- Éléments : 3 diffuseurs, 2 flash NUG30452, 2 DM

Antenne de Sète – F34C013A

- Centrale : NUGELEC BAAS 0
- Classification : Équipement d'alarme type 4
- Éléments : 3 diffuseurs, 2 DM

Antenne de Port Marianne – F34C014A

- Centrale : Neutronic Type 2B
- Classification : Équipement d'alarme type 2B
- Éléments : 2 diffuseurs, 4 DM

Montpellier Centre Social Île aux Familles – F34C022A

- Centrale : Neutronic SBP4 Type 2B
- Classification : EA type 2B + DAS (DAD)
- Éléments : 11 diffuseurs, 15 DM, 1 DAD, 1 centrale type 2B agora

Béziers De Gaulle – F34C036A

- Centrale : ESSER ECS IQ8 + CMSI SENSES
- Classification : SSI Catégorie A (CMSI + SDI)
- Éléments : 51 HP, 29 flash, 33 DM, 113 détecteurs optiques, 5 thermo, 3 portes CF asservies