

Caisson
d'extraction
CR1

CTA
surpression

CTA à pression
réversible

SYMBOLE	TYPE	DESIGNATION
	1	Luminaire encastré LED 600x600 UGR 19
	2	Luminaire encastré indirect LED 600x600 gradable
	3	Luminaire saillie indirect LED 600x600 gradable
	4	Spot encastré LED étanche
	5	Downlight encastré LED gradable
	6	Plafonnier étanche LED
	Interrupteur simple allumage encastré - dito étanche	
	Bouton poussoir encastré	
	Détecteur de présence et de luminosité - dito 360° en plafond	
	Blocs autonomes classe 2 LED	
	Prise de courant encastrée 2P+T 16A dito étanche	
	Prise de courant encastrée 2P+T 16A Spécialisée	
	Bloc Poste de Travail comprenant : - 3 PC 2x16A+T - 2 PC 2x16A+T ondulée - 2 RJ45 à insert	
	Attente électrique	
	Attente électrique volet roulant	
	Commande volet roulant	
	Gaine tête de lit vertical-Air médical	
	Prise RJ45	
	Prise USB double : A+C	
	Platine vidéophone	
	Poste intérieur vidéophonie	
	Lecteur de badge	
	Bouton de sortie à effleurment	
	Tableau report appel malade	
	Bloc de porte appel malade	
	Poire appel malade	
	Tirette appel malade	
	Hublot appel malade	
	Bris de glace vert	
	Prise TV	
	Déclencheur manuel	
	Détecteur alarme incendie optique	
	Blocs d'alarmes sonores type AGS	
	Ventouse asservissement porte	
	Asservissement volet désenfumage ou verrouillage IS	
	Indicateur d'action	
	Feu flash	
	TRE	
	Chemin de câbles courants forts	
	Chemin de câbles courants faibles	
	Goulotte 2 compartiments	

CETAB Affaire n° : 2202-06	Dessiné par : FP	Vérifié par : NS	CHEMIN : P:\2022 - ACCORD CADRE RESAH LOP 13 MARCHE RELECTRICITE DES CHAQUEURS\2202\2202-06 - EL04.DWG
--	-------------------------	-------------------------	--




GIP Réseau des acheteurs hospitaliers
("RESAH")
47, rue de Charonne
75 011 PARIS



61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033
33041 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 19 12 00
resah@cetab.fr

CENTRE HOSPITALIER SUD GIRONDE
Site de LANGON
Aménagement d'un service USIP
(Unité de Soins intensifs Polyvalents) au R+1



PLAN ELECTRICITE CFO - CFA - SSI TOITURE - PSE 1				EL04				
				1/50				
PHASE : DCE	Date : Décembre 2025	N°d'affaire : 2202-06	Dessiné par : FP Vérifié par : NS	Indice				
				A	B	C	D	E
Date	Indice	Modifications						
18/12/25	A	Suivant remarques du Maître d'Ouvrage						
01/2026	B	Suivant remarques du contrôleur technique et de la cellule marché						