


NOMENCLATURE RESEAUX FLUIDES MEDICAUX		
RESEAUX HYDRAULIQUE		
	ABREVIATION SYSTEME	TYPE DE SYSTEME
	O2	Réseau d'oxygène
	VI	Réseau de vide
	AC	Réseau d'air comprimé

PRISES BRAS MEDICAL ARTICULE		
3 Prises O <sup>2</sup>	3 Prises Vide	3 Prises Air Comprimé

PRISES GAINE VERTICAL		
2 Prises O <sup>2</sup>	2 Prises Vide	2 Prises Air Comprimé

Nota : Les fluides médicaux auront des vannes d'isolement pour les bras médicaux articulés et pour les gaines verticales dans des coffrets à l'extérieur des chambres.



En cas de contradiction sur les fonds de plans et la cotation entre les plans "architecte" et les plans techniques, seuls les plans "architecte" prévalent.				
Affaire n°:	Dessiné par :	Vérifié par :	Version REVIT:	CHEMIN :
CETAB 2202	QL	YM		C:\Users\pascal\Documents\CETAB\2202\Bouquette_R12_1\plan_r12_1.dwg

Réseau des Acheteurs Hospitaliers

www.cetab.fr

GIP Réseau des acheteurs hospitaliers  
33041 BORDEAUX CEDEX  
47, rue de Charonne  
75 011 PARIS

61 rue du Professeur Lannelongue  
BP 80033  
33041 BORDEAUX CEDEX  
Tél : 05 57 19 12 00  
resah@cetab.fr

**CENTRE HOSPITALIER SUD GIRONDE**  
Site de LANGON  
Aménagement d'un service USIP  
(Unité de Soins intensifs Polyvalents) au R+1



PLAN R+1 BASE FLUIDES MEDICAUX				FM01
				ECHELLE 1/50
				Indice
PHASE : DCE	Date : Décembre 2025	N°d'affaire : 2202-06	Dessiné par : QL Vérifié par : YM	A B C D E F G H
Date	Indice	Modifications		
18/12/25	A	Suivant remarques du Maître d'Ouvrage		
01/2026	B	Suivant remarques du contrôleur technique et de la cellule marché		