

ANNEXE 2A_SPECIFICATIONS QUANTITATIVES ET TECHNIQUES - CLIMATISATION RADARS

REGIONS	Pôles d'Observation	Type station		Climatiseurs installés					
		Nom site	Radar (Bande C, S ou X)	Qté	Marque	Référence	Type	Puissance froid/chaud installée/équipement	Année d'installation
Régions Provence Alpes Cotes d'Azur (PACA) - Occitanie Est	ZSE	NIMES-MANDUEL (30)	600 S	1	Daikin	PAC: Uext modèle RXS71F8 (Monophasé, Gaz R 410) Uint murale modèle FTX71G	mono	7,1 / 8,2	2017
				1	Daikin	PAC: Uext modèle RXM71n (Monophasé, Gaz R32) Uint murale, modèle FTXM71N	Solit	7,1 / 8,2	2019
				1	Daikin	PAC: Uext modèle RXN35MB (Monophasé, Gaz R410) Uint murale, modèle KTX35MB	mono	3,6 / 3,4	2015
				1	Daikin	PAC : Uext modèle RXN35MB (Monophasé, Gaz R410) Uint murale, modèle KTX35MB	Solit	3,6 / 3,4	2015
		BOLLENE (84)	2000 S	1	Hitachi	PAC: - 1 Uext modèle RAS-50FH7 - 1 Uint modèle RAC-50YH7A	mono	5	2013
				1	Hitachi	PAC: - 1 Uext modèle RAS-50FH7 - 1 Uint modèle RAC-50YH7A	split	5	2013
				1	Hitachi	PAC: -1 Uext modèle RAS-50FH7 - 1 Uint modèle RAC-50YH7A	split	5	2013
		COLLOBRIERES (83)	600 S	1	Hitachi	PAC : RAC 70YH7 RAS 70YH7	mono	7	2012
				1	Hitachi	PAC : RAC 70YH7 RAS 70YH7	split	7	2012
				1	Hitachi	PAC : RAC 50YH7A RAS 50YH7	split	5	2012
				1	AIRWELL	GC XLM 12 ST HLM12RC	split	3,6 / 3,4	
		NICE (06)	Bd X	1	Panasonic	PAC : - 1 Uext double échangeur modèle U-100-PE1E8 (Tri 380/400 50hz, R 410A) - 2 Uint accessibles en dessous du radôme (mono 220/230V 50hz).	bi split	10	2014
				1	Panasonic	PAC: Uext modèle U-60PE1E5 (mono 220/230V 50hz, Gaz R410A) Uint murale modèle S-60PK1E5 (mono 220/230V 50hz)	mono	6	2014

ANNEXE 2B_SPECIFICATIONS QUANTITATIVES ET TECHNIQUES - CLIMATISATION STATIONS D'ALTITUDE

REGIONS	Pôles d'Observation	Type station		Climatiseurs installés					
		Nom site	Type Système	Qté	marque	Référence	type	Puissance froid/chaud installée/ équipement (kW)	Année d'installati on
	ZSE								
Provence Alpes Cotes d'Azur (PACA) Sud - Occitanie Est		NIMES COURBESSAC (30)	RS_auto Robotsonde	1	TOSHIBA	modèle RAV-GP561ATP-E (mono 220/230V 50hz, Gaz R32)	mono- bloc	3,11	2021
		NICE (06)	Lidar Vent	2	Mitsubish i	Unit murale monophasé modèle PKA-RP50HAL	mono split	2,5/5,6	2019

ANNEXE 2C_SPECIFICATIONS QUANTITATIVES ET TECHNIQUES - CLIMATISATION STATIONS DE SURFACE

REGIONS	Pôles d'Observation	Type station		Climatiseurs installés						
		Nom site	Type Système	Qté	marque	Référence	type	Puissance froid/chaud installée/ équipement	Année d'installati on	Salles / locaux climatisés
	ZSE									
Provence Alpes Cotes d'Azur (PACA) Sud - Occitanie Est		MILLAU (12)	Parc à instruments avec SHELTER	1	Windo	Climatiseur réversible Modèle CMR280 (mono 220/230V 50hz, Gaz R410A)	mono-bloc	2,5 / 2,6	2012	shelter 13m3
		MENDE (48)	Parc à instruments avec SHELTER	1	Windo	Climatiseur réversible Modèle Solo (mono 220/230V 50hz, Gaz R410A)	monobloc	2,5 / 2,6	2012	shelter 13m3
		CANNES (06)	Parc à instruments avec SHELTER	1	Windo	Unité intérieure : Mural Sensira STD 3,5 kW R32 Unité extérieure : UE Monosplit 3,5 kW R32	mono split	3,5	2022	shelter 13m3

ANNEXE 2D_SPECIFICATIONS QUANTITATIVES ET TECHNIQUES - FREECOOLING RADARS

REGIONS	Pôles d'Observation	Type station		Systèmes de free-cooling installés						
		Nom site	Radar (Bande C, S ou X)	Qté	marque	Références	type	Année d'installati on	Débit d'air (Nom. - Max)	Position équipement
	ZSE									
Provence Alpes Cotes d'Azur (PACA) Sud - Occitanie Est		Aucun équipement à entretenir dans le cadre de ce marché.								

ANNEXE 2E_SPECIFICATIONS QUANTITATIVES ET TECHNIQUES - DESHUMIDIFICATEURS RADARS

REGIONS	Pôles d'Observation	Type station		Déshumidificateur installés						
		Nom site	Radar (Bande C, S ou X)	Qté	marque	Référence	type	Année d'installation	Plage Fonctionnement (°C)	Position équipement
	ZSE									
Provence Alpes Cotes d'Azur (PACA) Sud - Occitanie Est		NIMES-MANDUEL (30)	600 S	1						
		BOLLENE (84)	2000 S	1	SECO	40/PR			1-35	Sous radôme
		COLLOBRIERES (83)	600 S	1						
		NICE (06)	Bd X	Pas de déshumidificateur						

ANNEXE 2F_SPECIFICATIONS QUANTITATIVES ET TECHNIQUES - CONVECTEURS

REGIONS	Pôles d'Observation	Type station		Chauffage production de chaleur			Observations
		Nom site	Type Système	Qté	type	Puissance équipements Watt	
Provence Alpes Cotes d'Azur (PACA) Sud - Occitanie Est	ZSE						
		BOLLENE (84)	Radar / 309	2	Convecteur électrique		1 salle GE 1 salle Télécom
		NIMES (30)	Radar / 71	0	Convecteur électrique		
			RS_auto Robotsonde	0	Convecteur électrique		
		COLLOBRIERES (83)	Radar / 640	3	Convecteur électrique		3 pièces de vie: cuisine, salle de bain et des WC
		NICE (06)	Radar / 8	1	Convecteur électrique		shelter
		MILLAU (12)	Parc à instruments avec SHELTER	1	Convecteur électrique		shelter 13m3
		MEUDE (48)	Parc à instruments avec SHELTER	1	Convecteur électrique		shelter 13m3