ELECTRICITE PROJET

- INTERRUPTEUR
- INTERRUPTEUR VA et Vient
- RJ45 info/tel
- PC NORMALE
- Prise antenne
- PT1 — Poste de Travail 1: 4PC+3RJ45 info/tel
- PT2 — Poste de Travail 2: 1PC+1RJ45 info/tel
- PT3 — Poste de Travail 3: 2PC+2RJ45 info/tel
- Alimentation électrique
- Alimentation électrique volet roulant avec commande
- Commande volet roulant
- Plafonnier encastré 600x600 LED
- Spot LED
- Spot LED locaux sanitaires, salle d'eau
- Détecteur luminaire
- Plafonnier encastré 600x600 LED étanche
- Plafonnier chambre LED
- Applique tête de lit LED
- Veuilleuse entrée chambre LED
- Spot entrée chambre ou miroir LED
- Spot Salle de bains LED
- Plafonnier étanche LED locaux techniques
- Réglette LED lavabo sanitaires
- TV — Télévision
- Hublot appel malade
- Manipulateur appel malade sanitaire
- Terminal avec phonie
- Tirette appel malade prise ejectable
- Bloc acquittement
- Afficheur

-prises réseaux

Extracteur
Ecoffrement CF 1H dalle à dalle
Sani. patients S:10,17 m²
Bur. ent. IDE S : 7,95 m²
Bur. ent. IDE S : 9,59 m²
Circ. S: 9,86 m²
CF 1H
TDA-11 Baie SR3 MEM01LT10A
Bureau IDE S: 8,43 m²
Circ. S: 28,78 m²
Circ. 38,05 m²
Borne DECT
Borne WI-FI
PC Ht
radiateur
Volet désenfumage
PP 93 x204 cm
PP 83 x204 cm
RJ Ht
HSD 3m24
HSP 2m50
HSD 3m23
HSP 2m60
HSP 2m50
13
12
11
10
09

TDA-12 Baie SR2
TDA-11 Baie SR3

Chambres et circulation
Depuis TDA-11 :
-éclairages
-Prises de Courants
Depuis SR3 :
-prises réseaux

Existant non modifié S : 47,38 m²

Extracteur
Ecoffrement CF 1H dalle à dalle
Sani. patients S:10,17 m²
Circ. S: 38,05 m²
Circ. S: 10,16 m²
Urg. S : 9,11 m²
CH17 19,93 m²
CH16 SR: 19,93 m²
CH15 SR: 19,32 m²
CH14 SR: 19,32 m²
CH13 SR: 20,96 m²
CH12 SR: 17,97 m²
Chambres TDA-11 -éclairage -Prise de Courant
prise lit
PC Ht 175cm
PC Ht 110cm
TV
5.58
3.51
3.53
3.59
3.47
3.54
3.57
16
15
14
13
12

GHT / CHRU Hôpitaux de Tours — Centre Hospitalier Louis Sevestre	PROJET Réf : CHLS-Plan RDC_PR.dwg	BATIMENT A PLAN NIVEAU 01	le 01/12/2025 Ind A du 23/01/2026	ech. 1/75	ELE 02