ELECTRICITE PROJET

- INTERRUPTEUR
- INTERRUPTEUR VA et Vient
- RJ45 info/tel
- PC NORMALE
- PT1 — Poste de Travail 1: 4PC+3RJ45 info/tel
- PT2 — Poste de Travail 2: 1PC+1RJ45 info/tel
- PT3 — Poste de Travail 3: 2PC+2RJ45 info/tel
- Alimentation électrique
- Alimentation électrique volet roulant avec commande
- Commande volet roulant
- Plafonnier encastré 600x600 LED
- Spot LED
- Spot LED locaux sanitaires, salle d'eau
- Détecteur luminaire
- Plafonnier encastré 600x600 LED étanche
- Plafonnier chambre LED
- Applique tête de lit LED
- Veuilleuse entrée chambre LED
- Spot entrée chambre ou miroir LED
- Spot Salle de bains LED
- Plafonnier étanche LED locaux techniques
- Réglette LED lavabo sanitaires
- TV — Télévision
- Hublot appel malade
- Manipulateur appel malade
- Terminal avec phonie
- Tirette appel malade
- Bloc acquittement
- Afficheur

Chambre type pour :
bât B : RDC / N-1 / N-2

CFO
TGB-01
S : 1,47 m²

Tableau Général
Bâtiment B

ASCENSEUR

Patio

Informatique
S: 6,87 m²

Bureau
S: 7,85 m²

VDI
S: 1,00 m²

Baie Info SR2
MEM00LT_0B

Circ.
S : 11,02 m²

Circ.
S : 22,64 m²

Ajout d'une ventouse raccordée au SSI

Inter libération ventouse

RJ45 caméra plafond

Chambre
SR: 18,82 m²
79

Volet désenfumage

HSD 2m78

HSP 2m29

radiateur

PC Ht

Depuis TGB-01 : chambres
-éclairages
-Prises de Courants
Depuis SR2 : chambres
-prises réseaux

Depuis TGB-01 :
Chambres + circulation
câblages existants

Réunion
S: 17,50 m²

Linge sale
Déchets
S: 15,47 m²
CF 1h

TGB-01
Baie SR2

TGA-02
Baie SR2

Chambre
SR: 18,63 m²
80

Chambre
SR: 18,66 m²
81

Circ.
S : 25,20 m²

Chambre
SR: 18,60 m²
82

103x204
CF 1/2h
Ferme porte temporisé

PC HT 1m

DI

Linge propre
S : 9,00 m²

Volet désenfumage

radiateur existant

PT1

Armoire

PT2

Bureau
S: 14.45 m²

Sanit
S: 5,07 m²

CF1/2H 93x204

93x204

Bureau
S:18.70 m²

93x204 CF1/2H

HSFP 3m10

Circ.
S: 6,80 m²

93x204 CF1/2H Ferme porte

Réserve
S: 8,50 m²
CF 1h

C

Bureaux:
Détecteurs Incendies = DI

GHT / CHRU Hôpitaux de Tours — Centre Hospitalier Louis Sevestre	PROJET Réf : CHLS-Plan RDC_PR.dwg	BATIMENT A & B PLAN NIVEAU 00	le 01/12/2025 Ind A du 23/01/2026	ech. 1/75	ELE 04