PLOMBERIE PROJET

- Eau Froide
- Eau Chaude
- Bouclage
- Eaux usées tube PVC
- Eaux vannes tube PVC

Réseau Eau Froide
+ armaflex 9mm

Réseau Eau Chaude Sanitaire
+ laine de roche 4mm+finition PVC

Réseau Bouclage
+ laine de roche 40mm finition PVC

Réseau Eau Froide EXISTANT
A conserver pour radiateurs chambres

Réseau Eau Chaude EXISTANT
A conserver pour radiateurs chambres

Eaux usées tube PVC

Hospi. de jour
S: 49,29 m²

Chute EU diagnostic à réaliser pour confirmer la faisabilité
pour chambre R+1
pour raccordement sur réseaux existants

Evacuation EU
- à raccorder sur réseau existant
-condamner évacuation non utilisée

Sortie de plain pied

Chute EU - diagnostic à réaliser pour confirmer la faisabilité
pour chambre R+1
pour raccordement sur réseaux existants

Evacuation EU
à raccorder sur réseau existant

Sani. patients
S:10.17 m²

Sani. pers.
S:1,07 m²

HSP 2m50

réseau gaz existant encoffré CF à dévoyer

Local Technique
S: 14.18 m²

RéseauxGAZ à dévoyer pour implanter les renforts de plancher R+1

Bureau 2
S: 10.00 m²

Bureau 3
S: 11.80 m²

Bureau 4
S: 11.30 m²

PP 103 x204 cm

Hublot 93x204

PP63x204cm

HSDalle haute
3m52

HSP 3m00

HSP 2m68

Circ.
S: 44.40m²

Réseaux CHAUFFAGE existants sur vannes en attente pour:
-radiateur RDC
-radiateurs R+1

CH Retour
CH Aller
CH Aller
CH Retour

1.98

103x204 CF-1/2H ferme-porte

CF 1h

Bur. méd.
S: 19,35 m²

Bur. méd.
S: 17.20 m²

Secrétariat
S: 38.80 m²

Bureau 1
S: 11.60m²

Archive
S: 16.00 m²

Circ.
S : 13,82 m²

Elec.

radiateur existant
à reposer
réseaux à modifier

réseau EU existant

Evacuation EU
à raccorder sur réseau existant
Réservation dans la façade existante

Evacuation EU
à raccorder sur réseau existant
Réservation dans la façade existante

GHT GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
CHRU HÔPITAUX DE TOURS
CENTRE HOSPITALIER LOUIS SEVESTRE

PROJET Réf : CHLS-Plan RDC_PR.dwg	BATIMENT A PLAN NIVEAU 00	le 01/12/2025 MAJ.	ech. 1/75	PLB 01