

Coordonnées du chargé d'affaires :

299, rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
romain.bruy@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RICT a n° 0

N° affaire : **30335819/1**

Mission(s) signée(s) : **HAND + L + LE + SEI**

Chargé d'affaire : Romain BRUY

Diffusé par : Romain BRUY

Affaire :

59/LILLE/PALAIS DE LA BOURSE
REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR
40 PLACE DU THEATRE
59800 LILLE

Destinataire :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUST

299 BD DE LEEDS
59031 LILLE CEDEX

**Rapport Initial de Contrôle
Technique**

(hors SEI-EL)

En date du 26/01/2026



Ce rapport comporte 19 pages dont une page de garde.

Ce rapport est partiel, voir le détail du contenu dans le Sommaire, page suivante.

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - - - - -	3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE - - - - -	4
3. DOCUMENTS EXAMINÉS - - - - -	5
4. REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET - - - - -	6
5. LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE - - - - -	7

Mission / Chapitre / Intervention technique	Date d'envoi	Version
L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables		
<input checked="" type="checkbox"/> L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
LE - Solidité des existants		
<input checked="" type="checkbox"/> LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH		
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
<input type="checkbox"/> SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques		
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail. Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0
HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées		
<input checked="" type="checkbox"/> HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées Romain BRUY - Généraliste	26/01/2026	V0

1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Opération

Designation de l'opération : 59/LILLE/PALAIS DE LA BOURSE - REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR

Agence	AG CONSTRUCTION HdF	Adresse chantier	40 PLACE DU THEATRE
Service	CB0796156	Ville	LILLE
N° de convention	30335819	Département	Nord
signée le	21/11/2025		
Début des travaux	01/07/2026	Valeur prévisionnelle des travaux	93150 €(HT)
Délai			
Maître de l'Ouvrage	CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUST 299 BD DE LEEDS 59031 LILLE CEDEX		

Missions

Nature des missions confiées

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Etendue de la mission :

Les travaux consistent au remplacement complet de l'ascenseur existant n° 08215190, situé dans les locaux du palais de la bourse au 40 place du Théâtre, 59000 à LILLE, par un ascenseur neuf.

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 14/11/2025

- **CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE**

Etablissement de 1ere catégorie de type L, N, M, T, W, Y, X

- **AFFECTATION DES LOCAUX**

Bâtiment administratif

- **DESCRIPTION ARCHITECTURALE**

Les travaux consistent au remplacement complet de l'ascenseur existant n° 08215190, situé dans les locaux du palais de la bourse au 40 place du Théâtre, 59000 à LILLE, par un ascenseur neuf.

- **DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS**

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Equipements techniques :

 - Installations électriques : Existant non modifié

 - Thermique : Chauffage par climatisation et convecteurs électriques

 - Ascenseurs : Remplacement à neuf

 - Sécurité incendie : Existant non modifié

- **CONTRAINTES PARTICULIERES**

Sans objet

- **CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES**

Sans objet

- **LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS**

Sans objet

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet

3 - DOCUMENTS EXAMINÉS

Intitulé / Description et émetteur du document	Date indice	Reçu le
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUST		
• Descriptif CCTP - CCI REGION HAUTS DE FRANCE_PALAIS DE LA BOURSE_ind0	21/01/2026	21/01/2026
• Descriptif Retour AT 059350 25 O0540 ASC PDB	21/01/2026	21/01/2026

4 - REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées, appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.
- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.
- Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontrôle concernant les vérifications techniques qui leur incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : LE - Solidité des existants

LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants

Objet / article de référence	Avis
COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS	
Examen des renseignements fournis par le maître d'ouvrage sur les existants	
Etude de diagnostic	Diagnostic de la trémie existante à nous transmettre

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS	
Ascenseurs	
AS 1 - Généralités	Dans le cas de panneaux stratifiés, l'épaisseur et la réaction au feu seront à confirmer (M3 ou D-s1,d0 requis).

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.

5 - LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE**Codes utilisés associés à nos avis**

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A préciser

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractère suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra défavorable.

OB : Observations

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans nos missions. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.

SO : Sans Objet

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors mission

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles réglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

Mission : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables**Chapitre : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ; - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ; - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre : L V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
HYPOTHESES GENERALES			
	Données relatives à la structure		
	Hypothèses de charges sur les structures	Dépose de l'ascenseur existant et remplacement par un ascenseur neuf de 630 kg	AF
	Stabilité générale des structures	Trémie existante	AF
STRUCTURES			
	Murs		AP 1- Plan précisant les fixations à transmettre en phase exécution. 2-Nota: Dans le cas parois en maçonneries, les guides/rails sont à fixer dans les chainages béton

Mission : LE - Solidité des existants**Chapitre : LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ; - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ; - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre : LE V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS			
	SOLIDITE DES EXISTANTS		AP 1-Nous rappelons que la mission LE a pour objectif la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des existants du fait de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs dans les constructions achevées.
	Examen des renseignements fournis par le maître d'ouvrage sur les existants		
	Constats d'état des lieux	Trémie existante	AF 1- Il devra nous être confirmé en phase exécution que les charges du nouvel équipement sont équivalentes à l'équipement existant.
	Etude de diagnostic		AP 1-Diagnostic de la trémie existante à nous transmettre

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Chapitre : SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie

Remarques générales

Sans objet dans le cadre des travaux

-GEN 1

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples - Arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif aux établissements du type M - Magasins de vente - Centres commerciaux - Arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements du type N - Restaurants et débits de boissons - Arrêté du 18 novembre 1987 modifié relatif aux établissements du type T - Salles d'expositions - Arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif aux Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux - Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements du type X - Etablissements sportifs couverts - Arrêté du 12 juin 1995 modifié relatif aux établissements du type Y - Musées - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP			
	Classement des établissements		
	GN 1 - Classement des établissements		PM
	GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux		PM
	GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux		PM
	Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement		
	GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité	<p>PV de commission du 16/12/25 sur l'AT-059350 25 00540 => Le pompier conclut que le niveau de sécurité du bâtiment n'est pas dégradé.</p> <p>Nota: Suivant le PV, nous notons la demande de dérogation sur la disposition existante vis-à-vis de l'article CO53 §1. Compensation demandée par le pompier => remplacement des portes palières par des portes E30 (prévu par le projet)</p>	AF
	GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents		PM
	GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux		PM
	GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur		PM
	GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants		PM
	GN 10 - Application du règlement aux établissements existants		PM
	Contrôles des établissements		

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
GN 11 - Notification des décisions		PM	
GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction		PM	
Travaux			
GN 13 - Travaux dangereux		PM	
Normalisation			
GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires		PM	
Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables			
GN 15 - Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables.		PM	
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ERP DU 1ER GROUPE			
Généralités			
GE 1 - Objet		PM	
Contrôles des établissements			
GE 2 - Dossier de sécurité		AF	1-Le dossier de sécurité (selon R123-22- PC, AdT), doit comprendre une notice présentant la ou les solutions retenues, par niveau, pour l'évacuation des personnes en tenant compte des handicaps
GE 3 - Visite de réception		PM	
GE 4 - Visites périodiques		PM	
GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité		PM	
Vérifications techniques			
GE 6 - Généralités		PM	
GE 7 - Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés		PM	
GE 8 - Types de vérifications (organismes agréés)		PM	
GE 9 - Rapports de vérifications (organismes agréés)		PM	
GE 10 - Rapports de vérifications (techniciens compétents)		PM	
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES	Existant non modifié	SO	
AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER	Voir les articles AS	SO	
DESENFUMAGE	Hors projet	SO	
MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE	Existant non modifié / voir AS	SO	
DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L - SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté du 5 février 2007 modifié (type L)			
Généralités (à l'établissement)			

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
L1 - Etablissements assujettis		PM	
Moyens de secours (à l'établissement)			
L 14 - Service de sécurité		PM	
Généralités (aux salles)			
L 18 - Terminologie		PM	
Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie			
L 37 - Terminologie		PM	
Mesures applicables aux espaces scéniques			
L 49 - Terminologie		PM	
L 55 - Emploi d'artifices et de flammes		PM	
L 56 - Contrôle de la réaction au feu des décors		PM	
L 57 - Vérifications techniques et précautions d'exploitation			
2 - Interdiction de fumer		PM	
3 - Dépoussiérage annuel		PM	
Espaces scéniques isolables			
L 63 - Dispositif d'obturation de la baie de scène			
4 - Manoeuvres avant représentation Position hors représentations		PM	
Espaces scéniques intégrés			
L 72 - Généralités		PM	
L 75 - Décors			
2 - Justification réaction au feu des décors		PM	
3 - Décors mobiles		PM	
Espace scénique adossé fixe			
L 79 - Décors			
3 - Justificatifs réaction au feu des décors		PM	
Généralités (locaux annexes)			
L 80 - Domaine d'application		PM	
DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS DE TYPE M - MAGASINS DE VENTE, CENTRE COMMERCIAUX - Arrêté du 22 décembre 1981, modifié en dernier lieu par arrêté du 13 juin 2017			
Généralités			
M 1 - Etablissements assujettis		PM	
Moyen de secours dans les locaux et dégagements accessibles au public			
M 25 - Dispositions générales		PM	
M 29 - Service de sécurité incendie		PM	

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
M 31 - Organisation globale de la sécurité		PM	
Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations			
M 37 - Manifestations temporaires		PM	
Consignes particulières			
M 44 - Défense de fumer		PM	
Mesures applicables aux locaux non accessibles au public			
M 45 - Généralités		PM	
M 58 - Défense de fumer		PM	
DISPOSITIONS PARTICULIERS ETABLISSEMENTS TYPE N - RESTAURANTS ET DEBITS DE BOISSONS - arrêté du 21 juin 1982 modifié			
Généralités			
N 1 - Etablissements assujettis		PM	
Installations spécifiques			
N 11 - Abrogé arrêté du 19 novembre 2001		PM	
Moyens de secours et consignes			
N 17 - Mise en oeuvre		PM	
N 20 - Précautions d'exploitation		PM	
DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE T - SALLES D'EXPOSITIONS - arrêté du 18 novembre 1987 modifié			
Généralités			
T 1 - Etablissements assujettis		PM	
T 3 - Propriétaires, organisateurs, exposants		PM	
T 4 - Obligations des propriétaires et concessionnaires		PM	
T 5 - Obligations des organisateurs		PM	
T 6 - Obligations du chargé de sécurité		PM	
T 7 - Obligations de l'autorité administrative		PM	
T 8 - Obligations des exposants et locataires de stands		PM	
T 9 - Exploitation		PM	
Dispositions spéciales à certaines présentations			
T 39 - Machines et appareils présentés en fonctionnement		PM	
T 40 - Protection du public		PM	
T 41 - Machines à moteurs thermiques ou à combustion - Véhicules automobiles		PM	
T 42 - Distribution de fluides sur les stands		PM	
T 43 - Substances radioactives - Rayons X		PM	
T 44 - Lasers		PM	

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
T 45 - Matériels, produits, gaz interdits		PM	
T 46 - Liquides inflammables		PM	
Moyens de secours et consignes			
T 48 - Service de sécurité incendie		PM	
T 52 - Consignes d'exploitation		PM	
DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE W - ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX - arrêté du 21 avril 1983 modifié			
Généralités			
W 1 - Etablissements assujettis		PM	
Moyens de secours et consignes			
W 16 - Défense de fumer		PM	
DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE Y - MUSEES - arrêté du 12 juin 1995 modifié			
Généralités			
Y 1 - Etablissements assujettis		PM	
Moyens de secours			
Y 19 - Service de sécurité incendie		PM	
DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE X - SPORTIFS COUVERTS - arrêté du 4 juin 1982 modifié			
Généralités			
X 1 - Etablissements assujettis		PM	
Moyens de secours			
X 25 - Interdiction de fumer		PM	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires- Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples- Arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif aux établissements du type M - Magasins de vente - Centres commerciaux- Arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements du type N - Restaurants et débits de boissons- Arrêté du 18 novembre 1987 modifié relatif aux établissements du type T - Salles d'expositions- Arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements du type X - Etablissements sportifs couverts- Arrêté du 12 juin 1995 modifié relatif aux établissements du type Y - Musées		
Remarques générales	<table><tr><td>Sans objet dans le cadre des travaux</td><td>-GEN 1</td></tr></table>	Sans objet dans le cadre des travaux	-GEN 1
Sans objet dans le cadre des travaux	-GEN 1		

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires

Chapitre : SEI-TM V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS				
Ascenseurs				
AS 1 - Généralités		Respect au décret 2016-550 Remplacement par ascenseur 630 kg dans gaine existante non modifiée Prévu portes PF 1/2h Sol de cabine en pierre, plafond en acier inox, éclairage LED, porte en inox, panneaux en inox ou stratifié	AP	1-Dans le cas de panneaux stratifiés, l'épaisseur et la réaction au feu seront à confirmer (M3 ou D-s1,d0 requis). 2-PM: Les PV Feu des produits d'aménagements seront à nous transmettre avant exécution pour justifier la réaction au feu
AS 3 - Dispositifs de secours		Prévu liaison avec les services de secours	AF	
Entretien et vérifications				
AS 8 - Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants			PM	
AS 9 - Vérifications techniques des ascenseurs			PM	
AS 10 - Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants			PM	
AS 11 - Autres obligations de l'exploitant			PM	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Chapitre : SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail.

Remarques générales voir les sections SEI-IN, SEI-EL, SEI-TB et SEI-TM

-GEN 1

Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées**Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :
 Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrêté du 27 février 2019

Chapitre : HAND V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES HANDICAPEES NEUFS			
Caractéristiques des circulations intérieures horizontales (respect de l'Art. 2§ II.2)			
Seuils et ressauts ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente ≤ 33 %), arrondis ou chanfreinés			AP 1-Nous rappelons que le ressaut pour accéder à l'ascenseur ne devra pas dépasser 2cm (ou 4cm si la pente est inférieure à 33%).
Art. 7.2.II - Ascenseurs			
Conformité à la norme NF EN 81-70		Prévu ascenseur neuf conforme à la norme EN 81-70 (voir CCTP §II 1.14	AF 1-PM: Après exécution, il y aura lieu de transmettre la déclaration CE avec la confirmation du respect à la EN 81-70