



Légende

○ Interrupteur simple	● Applique LED
⏏ Interrupteur va et vient	● Spot encastré
⏏ Interrupteur simple allumage lumineux	■ Plafonnier LED
⏏ Interrupteur double allumage	■ Dalle LED 60 X 60
⏏ Bouton poussoir	
⏏ Détecteur de présence	⏏ Point de branchement fibre optique
⏏ PC 2P+T10/16A	⏏ PC 2P+T10/16A - HT : 1.10m
⏏ PC 2P+T10/16A	⏏ Base informatique
⏏ PC 2P+T10/16A branché - HT 1.10m	⏏ Centrale incendie
⏏ PC 2P+T10/16A spécialisée	⏏ Détecteur manuel incendie
⏏ Poste de travail 1 : 5 PC + 2 RJ	⏏ Alarme sonore
⏏ Poste de travail 2 : 5 PC + 2 RJ + 1 HDMI	⏏ Flash
⏏ Poste de travail 3 : 1 PC + 1 RJ + 1 HDMI + 1 JACK	⏏ Détecteur automatique
⏏ Poste de travail 4 : 2 PC + 1 RJ + 1 HDMI	⏏ Porte DAAS
⏏ Prise RJ 45	⏏ BAES
⏏ Tableau électrique	⏏ BAES existant
⏏ Goulotte électrique	⏏ Alimentation en attente

- Notes:
- Ces plans sont issus des plans architecturaux de octobre 2025.
 - Les différents aménagements notifiés devront être pris en compte.
 - L'entreprise devra le raccordement de son matériel à la GTB.
 - L'entreprise devra être vigilante aux panneaux en place en toiture.

N° Affaire :
25040

N° Plan :
EL02

Indice :
A

Carnet N° :
Phase :
DCE



**ELECTRICITE
R+1**

**REHABILITATION THERMIQUE VETAGRO SUP
63370 LEMPEDES**

Echelle : 1/100

A	17/02/26	F.HAUTIER	M.MAILLARD	Mise à jour suivant RICT et relecture MOA
D	23/01/26	F.HAUTIER	M.MAILLARD	Première émission
IND	DATE	Elaboré:	Vérifié:	NATURE DES MODIFICATIONS
MAITRE D'OUVRAGE				
VETAGRO SUP 1, Avenue Claude Bourgelat 69280 MARCY - L'ETOLLE				
MAITRE D'OEUVRE		ECONOMISTE		
B_CUBE architectes 65, Rue Hénon 69004 LYON		PROCOBAT 10, Avenue des Canuts 69120 VAUX-EN-VELIN		
BUREAU D'ETUDES FLUIDES		BUREAU D'ETUDES STRUCTURE		
B27 AI 2, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON		CETIS 3, Rue de la Dombes 01700 NEYRON		