

ANNEXE 5 DU CCTP

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS DE CLIMATISATIONS

( hors Versailles)

CLIMATISATION						
SITES	MARQUE	TYPE / MODELE	PUISSANCE KW	QUANTITE	LOCALISATION	OBSERVATIONS
CHANTELOUP LES VIGNES	AIRWEL	GCN7RC	2	1	Groupes extérieurs	
		STFL078	2	1	Groupes intérieurs	
LES MUREAUX	MITSUBISCHI	A relever sur site	/	1	à vérifier sur site	
POISSY DUPLOYE	PANASO NIC	PAW 50OWP5 SG1	500	1	Groupe production eau glacée sous sol	Remplacé en 2024
		UTA Cassettes 235/11	1,5	26	3eme étage bureaux des télésonseillés	Thermostat mural
		UTA Cassettes 235/11	1,85	1	3eme étage bureaux responsable télésonseillés	
		UTA Cassettes 235/11	1,35	2	3ème étage salle repos fumeurs	
		UTA Cassettes 235/11	1,35	2	3ème étage salle repos non fumeurs	
	FUJITSU	AOYR14LGC	4	1	RDC	
		AOYA18LALL	5,2	1	RDC	
	FUJITSU atlantic	ASYA14LGC	4	1	RDC Local serveur	avec groupe externe AOYR14LGC
	LG	AS-W	2	1	3 ème étage local serveur	
RAMBOUILLET	DAIKIN	A relever sur site	/	/	1er étage local serveur	
SARTROUVILLE	DAIKIN	RXS- J/F	8,5	1	RDC - groupe extérieur	DC Inverter
		FTXS- J	8,5	1	RDC - unité intérieure Local serveur	
TRAPPES	AIRWEL	GC 7NRC	2,23	1	Groupe extérieur sous sol	R 410 A
		ST PN X7	2,23	1	Unité intérieure Local serveur	R 410 A

CLIMATISATION/CHAUFFAGE						
SITES	MARQUE	TYPE / MODELE	PUISSANCE KW	QUANTITE	LOCALISATION	OBSERVATIONS
	DAIKIN	RQ100B8W1B	10	2	terrasse Bât A	Groupes extérieurs terrasse Bât A
	MITSUBISHI	PUHY6P200YHM-A	22,4	1		

MITSUBISHI	PLFY-P20VCM-E	2,2	2	RDC Bât A	Unités intérieures RDC Bât A
	PLFY-P25VCM-E	2,8	2		
	PLFY-P32VCM-E	3,6	2		
	PLFY-P40VCM-E	4,5	1		
	PLFY-P63VCM-E	6	2		

GUYANCOURT VAUBAN	DAIKIN	FHQ100B		2	RDC Bât A	serveurs et local
		RXYQ16P7W1BA	45	1	Bât B sur terrasse	Groupes extérieurs Modele RXYQ18U7Y1B R410 A
		RXYQ18P7W1BA	49	1		
		RXYQ5P7W1BA	14	1		
		RZQ100C7V1B	11,2	1		
		RZQ125C7W1B	14	1		
		RQ125B87W1B	12,5	1		
		RXS60F2V1B	6	1		
		FXZQ32A	4,5	24	Bât B RDC	Unités intérieures Bureau , local photocopie/CMU
		FFQ50BV	4,7	3	1 er étage Bât B	
POISSY TECHNOPARC Bureaux	DAIKIN	RXQ 14 P9W1 B	40	3	terrasse	Groupes extérieurs
		RXQ16 P9W1 B	45	1		
		RXQ 18 P9W1 B	49	4		
		FXFQ 25 P9 VEB	2,5	8	RDC	Unités intérieures
		FXFQ 32P9 VEB	3,2	10		
		FXZQ 40 P9 VEB	4	2		
		FXFQ 50 P9 VEB	5	1		
		FXFQ 63 P9 VEB	5	5		
		FXZQ 25 P9 VEB	2,5	1	1ER étage	
		FXFQ 32 P9 VEB	3,2	27		
		FXZQ 25 P9 VEB	2,5	1	2e étage	
		FXFQ 32 P9 VEB	3,2	27		
		FXZQ 25 P9 VEB	2,5	1	3e étage	
		FXZQ 32 P9 VEB	3,2	27		
POISSY TECHNOPARC Local informatique	DAIKIN	RKS50 J2V1B	5	8	terrasse	Groupes extérieurs
		FTXS 50 J2V1B	5	2	RDC	Unités intérieures
		FTXS 50 J2V1B	5	2	1er égage	
		FTXS 50 J2V1B	5	2	2éme étage	
		FTXS 50 J2V1B	5	2	3ème étage	
POISSY TECHNOPARC Espace Cuisine	FUJITSU	AOYA36 LFTL	141,2/11,7	1	Faux plafond	4000 m3/h
	FUJITSU	ARYA36 LBTU	980 0 2100 M3/h	1	Plafond	Unités intérieures
Mantes la Jolie	DAIKIN			1	Local serveur	Unité intérieure SPLIT

**ANNEXE 5 - suite**

VMC/CTA						
SITES	MARQUE	TYPE / MODELE	PUISSANCE KW	QUANTITE	LOCALISATION	OBSERVATIONS
CHANTELOUP LES VIGNES	ALDES	CVEC240	0,37	1	Toiture	
POISSY DUPLOYE	ALDES	TVEC G1 181	100-800m3/h	1	sous sol cuisine	VMC SIMPLE FLUX
		MINIVEC	50 -300 m3/h	1	1er étage WC	Extracteur d'air
POISSY TECHNOPARC	France Air	Temperys 800	3,3 KW 800 m3/h	1	RDC	VMC Double flux ESA
SARTROUVILLE	France Air	SIRIUS ECM 600V RT	265 m3 / h	1	RDC local technique	Extracteur d'air
	France Air	POWER BOX 95 BC 2 V 1500 EC	11,17 kw	1	RDC local technique	VMC Double flux
TRAPPES	VORTICE			1	CUISINE	sur fenêtre
LES MUREAUX	Power play	90BC		1	SOUS SOL	CTA

POMPES DE RELEVAGE						
SITES	MARQUE	TYPE / MODELE	PUISSANCE KW	QUANTITE	LOCALISATION	OBSERVATIONS
POISSY DUPLOYE	KSB	AMAREX NF 65-170/032 ULG 136	0,8 à 4,20kw	1	Chaufferie	Eaux usées
	DAS715-2-714	SALMSON	0,37 kw 3,44 m3/h	1	Chaufferie	Eaux usées
LES MUREAUX		SALMSON	A relever	1	Sous sol	Eaux usées
LES MUREAUX			A relever	1	Jardin extérieur	Eaux usées