CTA Laboratoire
Chaud
Soufflage : 1070m3/h
Reprise : 1125/h

Air rejeté
Air Neuf
Air Repris
Air Soufflé

Pot d'injection
Bouteille Tampon
Production d'eau glacée

DN 32 Calorifugé
DN 32 Calorifugé
DN 32 Calorifugé
DN 32 Calorifugé
DN 32 Calorifugé
DN 20 Avec Calo
DN 20
RN Ø125
RN Ø 250
TVR 125 BR3
TVR 250 BR3
PAS
T/H
H10
Faux Plafond
P
TA
VAR
M
ΔP
G4
F7
F5
F9
6.4kW
7kW
Variateur

SOU-02
SOU-01
REP-03
REP-02
REP-01
SOU-03

Q : 425m³/h
Q : 425m³/h
Q : 470m³/h
Q : 470m³/h
Q : 130m³/h
Q : 195m³/h

Armoire de régulation électrique

Kimo
CPE310

Radiateur existant déposé et reposé

Sorbonnes existantes conservées 500m3/h

s(m²)	18.6
V(m3)	58.4
T(°C)été	21
T(°C)Hiver	21
H(%)	N.C
Pression(Pa)	-15Pa

Labo Chaud

s(m²)	3.80
V(m3)	11.9
T(°C)été	21
T(°C)Hiver	21
H(%)	N.C
Pression(Pa)	+15Pa

Sas

Couloir

LEGENDE

Kimo CPE310

Sonde de pression

CAISSON FILTRE + FILTRE TERMINAL

DIFFUSEUR

Registre en gaine

RN TROX

TVT Motorisé TROX

Cegelec CLIM OUEST
10 bis Boulevard Gabriel Lippmann – 29803 BREST Cédex 9
Tel : 02.98.42.70.00 – Fax : 02.98.42.70.01
Une société de VINCI

CHU MORVAN
Mise en conformité du Laboratoire Chaud

Synoptique
Du laboratoire Chaud

Nom	Phase	Emetteur	Type	Zone	Niveau	Numéro	Indice
CEG–C	1	CEG	RESO	2 bis	2	103	A