

Désignation	Diffuseur	Vitesse d'air mesurée	Débit d'air mesuré	Surface local	Hauteur sous plafond	Volume local	Taux de brassage
Sas Labo chaud							
	S	0,71	408	4,2	2,4	10,08	40,5
	E	NC	NC				
Labo chaud							
	S1	0,7	465	18,6	3,2	59,52	15,24
	E1	NC	NC				
	S2	0,8	442				
	E2	NC	NC				

Mesure CTA

Soufflage	
1315	m3/h
DP roue	712Pa

Soufflage	
1766	m3/h
DP roue	1413