

CONTROLES ET ESSAIS TABLEAU SECTEUR

AGENCE : BREST

Code	L	IIT	F	1009	C
------	---	-----	---	------	---

Page 1/ 1

Nom de l'affaire : LABO CHAUD

N° d'affaire : P.0134441.3.02

Repère du tableau : TG Médecine Nucléaire

N° des appareils utilisés :

CONTROLES / ESSAIS	RESULTATS			N° Fiche FAM	Levée de l'anomalie	
	C	NC	SO		Date	Visa
• Aspect général extérieur (état, esthétique)	X					
• Hauteur coupure générale (max : 1,80m)	X					
• Pochette avec plans / Homme Foudroyé	X					
• Etiquetage 08904 (repère/désignation)	X					
• Protection des pièces nues	X					
• Couleurs et sections	X					
• Repérage des fileries et des bornes	X					
• Accessibilité des bornes	X					
• Accessibilité des barres de terre	X					
• Serrage des connexions	X					
• Contrôle de l'isolement	X					
• Mesure des tensions	X					
• Essai de déclenchement différentiel			X			
• Réglage des thermiques			X			
• Contrôle du calibre des protections	X					
• Essai du tableau par rapport au schéma	X					
• Conformité par rapport au plan	X					

C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet FAM : Fiche d'Amélioration

OBSERVATIONS

Contrôlé par : Fabrice GELEBART

Date : 29/09/2017

Visa :