

Numéro d'affaire : P.0654283.1.01	Nom de l'affaire : MORVAN 2 BIS
---	---

Circuit : CTA	Zone : RDC AILE NORD	Matériel utilisé : Kimo AMI310 Identification n° Cco-1538B-092
-------------------------	--------------------------------	--

Repère	S : soufflage R : reprise	Débit en m³/h		Tolérance	conf.	Non-conforme, observations
		théorique	mesuré			
Bureau Entretien N°1	R	30	28	10 %	X	
Bureau Entretien N°1	S	30	35	10 %	X	
Bureau Entretien N°2	R	30	32	10 %	X	
Bureau Entretien N°2	S	30	33	10 %	X	
Bureau Entretien N°3	R	30	34	10 %	X	
Bureau Entretien N°3	S	30	29	10 %	X	
Bureau Mutualisé N°4	R	90	90	10 %	X	
Bureau Mutualisé N°4	S	90	85	10 %	X	
Bureau Mutualisé N°5	R	90	84	10 %	X	
Bureau Mutualisé N°5	S	90	92	10 %	X	
Bureau Entretien N°6	R	30	30	10 %	X	
Bureau Entretien N°6	S	30	27	10 %	X	
Bureau Entretien N°7	R	30	34	10 %	X	
Bureau Entretien N°7	S	30	29	10 %	X	
Salle de Réunion N°1	R	90	87	10 %	X	
Salle de Réunion N°1	S	90	97	10 %	X	
Salle de Réunion N°2	R	90	92	10 %	X	
Salle de Réunion N°2	S	90	88	10 %	X	
Espace Multi activités salle polyvalente et de relaxation	R	90	96	10 %	X	
Espace Multi activités salle polyvalente et de relaxation	S	90	94	10 %	X	
salle d'eau PMR	R	30	30	10 %	X	
salle d'eau PMR	R	30	26	10 %	X	
Cafétaria	R	45	40	10 %	X	
Espace attente	R	45	41	10 %	X	
Dégagement 1	S	150	141	10 %	X	
Salle d'eau	R	45	40	10 %	X	

INSTALLATION CONFORME : ☒ OUI ☐ NON

Observations :
Suivant Plan N° CVb 01

	NOM	DATE	SIGNATURE
TECHNICIEN	SANDRINE G	08/07/2024	
RESPONSABLE	Antoine CUNCHE	08/07/2024	